

#130653#

Отчёт по теплоснабжению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Клиническая 69, Калининград
6250
СКМ-2
111261
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,219	0	30,47	0	0	0	24	24	0	0	0	68	60	0	0,4	0,31	-
22.04.2025	0,248	0	22,463	0	0	0	24	24	0	0	0	69	59	0	0,38	0,32	-
23.04.2025	0,245	0	22,208	0	0	0	24	24	0	0	0	69	59	0	0,37	0,34	-
24.04.2025	0,249	0	21,868	0	0	0	24	24	0	0	0	69	59	0	0,37	0,34	-
25.04.2025	0,217	0	19,851	0,001	0	0	23,51	23,51	0	0	0	69	59	0	0,37	0,34	-
26.04.2025	0,118	0	18,937	0	0	0	24	24	0	0	0	69	63	0	0,36	0,34	-
27.04.2025	0,075	0	18,805	0	0	0	24	24	0	0	0	69	66	0	0,36	0,34	-
28.04.2025	0,239	0	18,977	0	0	0	24	24	0	0	0	69	58	0	0,36	0,34	-
29.04.2025	0,215	0	19,463	0	0	0	24	24	0	0	0	70	60	0	0,36	0,34	-
30.04.2025	0,216	0	20,999	0	0	0	24	24	0	0	0	71	62	0	0,36	0,33	-
01.05.2025	0,067	0	20,842	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,36	0,34	-
02.05.2025	0,065	0	21,438	0	0	0	24	24	0	0	0	71	69	0	0,36	0,34	-
03.05.2025	0,075	0	19,193	0	0	0	22,78	22,78	0	0	0	69	65	0	0,36	0,34	-
04.05.2025	0,067	0	21,055	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,35	0,33	-
05.05.2025	0,229	0	20,309	0	0	0	24	24	0	0	0	71	61	0	0,36	0,34	-
06.05.2025	0,233	0	21,411	0	0	0	24	24	0	0	0	71	62	0	0,36	0,33	-
07.05.2025	0,256	0	22,891	0	0	0	24	24	0	0	0	70	61	0	0,36	0,33	-
08.05.2025	0,079	0	23,658	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,35	0,32	-
09.05.2025	0,068	0	23,98	0	0	0	24	24	0	0	0	71	69	0	0,38	0,35	-
10.05.2025	0,089	0	23,892	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,38	0,35	-
11.05.2025	0,073	0	23,479	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,38	0,35	-
12.05.2025	0,217	0	23,439	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,37	0,35	-
13.05.2025	0,244	0	23,502	0	0	0	24	24	0	0	0	71	62	0	0,37	0,34	-
14.05.2025	0,241	0	26,15	0	0	0	24	24	0	0	0	72	64	0	0,37	0,34	-
15.05.2025	0,215	0	21,163	0	0	0	24	24	0	0	0	71	62	0	0,37	0,33	-
16.05.2025	0,227	0	24,882	0	0	0	24	24	0	0	0	72	64	0	0,37	0,34	-
17.05.2025	0,133	0	22,482	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,37	0,33	-
18.05.2025	0,08	0	23,066	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,38	0,35	-
19.05.2025	0,213	0	23,775	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,35	-
20.05.2025	0,226	0	24,421	0	0	0	24	24	0	0	0	72	64	0	0,38	0,35	-
Итого:	5,138	0	669,069	0,001	0	0	718,29	718,29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,419																

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч718,29

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	234,84	15058,423	2,772	0	0	10329,46	2,2
20.05.2025	239,978	15727,492	2,773	0	0	11047,72	2,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.05.2025 12:55:02