

#133692#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.05.2025 по 20.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области, ГАУЗ
Клиническая 69, Калининград
6250
СКМ-2
111261
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	Qg	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TRab	TNar, ч	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.05.2025	0,243	0	24,827	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,37	0,34	-
22.05.2025	0,245	0	24,712	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,38	0,34	-
23.05.2025	0,202	0	25,034	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,34	-
24.05.2025	0,103	0	25,251	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,38	0,34	-
25.05.2025	0,077	0	24,776	0	0	0	24	24	0	0	0	72	69	0	0,38	0,34	-
26.05.2025	0,227	0	25,576	0	0	0	24	24	0	0	0	72	64	0	0,38	0,34	-
27.05.2025	0,216	0	27,679	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,34	-
28.05.2025	0,214	0	28,311	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,34	-
29.05.2025	0,209	0	29,215	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,34	-
30.05.2025	0,247	0	26,462	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,38	0,34	-
31.05.2025	0,109	0	26,416	0	0	0	24	24	0	0	0	71	68	0	0,38	0,34	-
01.06.2025	0,073	0	26,132	0	0	0	24	24	0	0	0	71	69	0	0,38	0,34	-
02.06.2025	0,19	0	26,51	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,34	-
03.06.2025	0,216	0	26,846	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,34	-
04.06.2025	0,227	0	27,091	0	0	0	24	24	0	0	0	71	64	0	0,38	0,34	-
05.06.2025	0,185	0	27,378	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,34	-
06.06.2025	0,202	0	27,23	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,34	-
07.06.2025	0,147	0	27,31	0	0	0	24	24	0	0	0	71	66	0	0,38	0,34	-
08.06.2025	0,072	0	27,195	0	0	0	24	24	0	0	0	71	69	0	0,38	0,34	-
09.06.2025	0,195	0	26,955	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,35	-
10.06.2025	0,233	0	26,943	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,38	0,34	-
11.06.2025	0,2	0	27,094	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,34	-
12.06.2025	0,065	0	26,959	0	0	0	24	24	0	0	0	71	69	0	0,38	0,34	-
13.06.2025	0,06	0	27,035	0	0	0	24	24	0	0	0	71	69	0	0,38	0,35	-
14.06.2025	0,109	0	27,03	0	0	0	24	24	0	0	0	71	67	0	0,38	0,35	-
15.06.2025	0,075	0	27,545	0	0	0	24	24	0	0	0	71	69	0	0,38	0,34	-
16.06.2025	0,193	0	28,961	0	0	0	23,91	23,91	0	0	0	71	65	0	0,38	0,34	-
17.06.2025	0,204	0	27,864	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,34	-
18.06.2025	0,225	0	29,963	0	0	0	24	24	0	0	0	71	65	0	0,38	0,34	-
19.06.2025	0,206	0	25,296	0	0	0	24	24	0	0	0	71	63	0	0,38	0,33	-
20.06.2025	0,177	0	27,938	0	0	0	24	24	0	0	0	72	66	0	0,37	0,33	-
Итого:	5,346	0	833,534	0	0	0	743,91	743,91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	4,598																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,91

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2025	239,978	15727,492	2,773	0	0	11047,72	2,2
20.06.2025	245,324	16561,026	2,773	0	0	11791,6	2,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

23.06.2025 7:25:53