

#125978#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград

4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	0,103	0	4,27	4,05	0	4,27	4,05	0	0	24	0	0	62,8	38,7	24,13	0,7	0,7	5,6
22.03.2025	0,108	0	4,54	4,31	0	4,52	4,31	0	0	24	0	0	64,1	40,1	23,97	0,7	0,7	5,7
23.03.2025	0,103	0	5,27	5,02	0	5,24	5	0	0	24	0	0	61,7	42	19,68	0,7	0,7	6,8
24.03.2025	0,107	0	4,29	4,06	0	4,29	4,06	0	0	24	0	0	63,3	38,4	24,87	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	0,099	0	4,36	4,15	0	4,36	4,15	0	0	24	0	0	63,5	39,7	23,8	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	0,096	0	3,87	3,63	0	3,87	3,63	0	0	24	0	0	62,8	38,4	24,46	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	0,097	0	4,03	3,81	0	4,03	3,81	0	0	24	0	0	63	38,5	24,42	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	0,084	0	3,45	3,24	0	3,45	3,24	0	0	24	0	0	62,5	38,4	24,13	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	0,079	0	3,39	3,17	0	3,39	3,17	0	0	24	0	0	62,3	39,2	23,07	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	0,085	0	3,64	3,4	0	3,64	3,4	0	0	24	0	0	62,7	38,5	24,23	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	0,089	0	3,68	3,46	0	3,68	3,46	0	0	24	0	0	62,6	38,6	24,01	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	0,102	0	4,18	3,93	0	4,18	3,93	0	0	24	0	0	63,3	38,6	24,66	0,7	0,7	-
02.04.2025	0,092	0	3,89	3,66	0	3,89	3,66	0	0	24	0	0	63	38,8	24,18	0,7	0,7	-
03.04.2025	0,077	0	3,27	3,03	0	3,27	3,03	0	0	24	0	0	62,8	39	23,77	0,7	0,7	-
04.04.2025	0,089	0	3,48	3,24	0	3,48	3,24	0	0	24	0	0	63,9	38,6	25,32	0,7	0,7	-
05.04.2025	0,122	0	4,63	4,37	0	4,63	4,37	0	0	24	0	0	66	39,9	26,06	0,7	0,7	-
06.04.2025	0,133	0	5,09	4,87	0	5,06	4,87	0	0	24	0	0	68,4	42	26,34	0,7	0,7	-
07.04.2025	0,114	0	4,17	3,95	0	4,17	3,95	0	0	24	0	0	67,1	39,8	27,26	0,7	0,7	-
08.04.2025	0,117	0	4,43	4,18	0	4,43	4,18	0	0	24	0	0	65,7	39,6	26,14	0,7	0,7	-
09.04.2025	0,11	0	4,45	4,2	0	4,45	4,2	0	0	24	0	0	64,7	39,9	24,82	0,7	0,7	-
10.04.2025	0,121	0	4,71	4,46	0	4,71	4,46	0	0	24	0	0	66,2	40,6	25,57	0,7	0,7	-
11.04.2025	0,103	0	3,99	3,76	0	3,99	3,76	0	0	24	0	0	64,8	39	25,78	0,7	0,7	-
12.04.2025	0,092	0	3,68	3,46	0	3,68	3,46	0	0	24	0	0	64,4	39,7	24,72	0,7	0,7	-
13.04.2025	0,072	0	2,86	2,61	0	2,86	2,61	0	0	24	0	0	63,3	39,1	24,22	0,7	0,7	-
14.04.2025	0,054	0	2,44	2,22	0	2,44	2,22	0	0	24	0	0	62	40,2	21,87	0,7	0,7	-
15.04.2025	0,051	0	6,32	6,11	0	6,24	6,03	0	0	24	0	0	57,6	50	7,68	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,042	0	12,46	12,31	0	12,27	12,15	0	0	24	0	0	56,4	53,2	3,19	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,041	0	12	11,9	0	11,84	11,74	0	0	24	0	0	56,5	53,1	3,37	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,041	0	11,88	11,8	0	11,69	11,61	0	0	24	0	0	56,4	53,1	3,39	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,04	0	12,53	12,45	0	12,37	12,29	0	0	24	0	0	56,4	53,2	3,17	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,042	0	12,98	12,85	0	12,8	12,67	0	0	24	0	0	56,4	53,2	3,26	0,7	0,7	-
Итого:	2,705	0	168,23	161,66	0	167,19	160,71	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	2,705																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.03.2025	51,566	4964,86	4855,66	0	4867,24	4783,26	0
20.04.2025	54,271	5133,09	5017,32	0	5034,43	4943,97	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.04.2025 7:47:49