

#102149#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.10.2024 по 20.11.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Экопрогресс К, ООО
Московский проспект 95, Калининград
4582
ВКТ-7
00104639
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.10.2024	0,082	0	3,08	2,98	0	3,08	2,98	0	0	24	0	0	64,2	38,2	26,05	0,7	0,7	9,8
22.10.2024	0,06	0	2,4	2,24	0	2,4	2,24	0	0	24	0	0	62,6	38,1	24,46	0,7	0,7	13,8
23.10.2024	0,073	0	2,85	2,67	0	2,85	2,67	0	0	24	0	0	63,8	37,8	26,08	0,7	0,7	11,4
24.10.2024	0,082	0	3,2	3,05	0	3,2	3,05	0	0	24	0	0	64,4	37,9	26,5	0,7	0,7	8,5
25.10.2024	0,102	0	3,99	3,92	0	3,99	3,92	0	0	24	0	0	65,4	39,5	25,87	0,7	0,7	4
26.10.2024	0,086	0	3,35	3,38	0	3,35	3,38	0	0	24	0	0	64,8	38,6	26,18	0,7	0,7	8,2
27.10.2024	0,076	0	2,92	2,99	0	2,92	2,99	0	0	24	0	0	64,1	37,9	26,24	0,7	0,7	9,6
28.10.2024	0,076	0	2,91	3	0	2,91	3	0	0	24	0	0	64,2	37,9	26,25	0,7	0,7	10,2
29.10.2024	0,071	0	2,65	2,75	0	2,65	2,75	0	0	24	0	0	63,7	37,8	25,9	0,7	0,7	10,9
30.10.2024	0,072	0	2,73	2,79	0	2,73	2,79	0	0	24	0	0	63,6	37,8	25,76	0,7	0,7	12,2
31.10.2024	0,074	0	2,98	3,04	0	2,98	3,04	0	0	24	0	0	64,2	38	26,18	0,7	0,7	9,6
01.11.2024	0,066	0	2,54	2,62	0	2,54	2,62	0	0	24	0	0	63,4	37,9	25,45	0,7	0,7	-
02.11.2024	0,098	0	3,87	3,92	0	3,87	3,92	0	0	24	0	0	65,5	39,5	25,93	0,7	0,7	-
03.11.2024	0,097	0	3,9	3,97	0	3,9	3,97	0	0	24	0	0	65,6	40	25,65	0,7	0,7	-
04.11.2024	0,093	0	3,53	3,61	0	3,53	3,61	0	0	24	0	0	65,1	38,9	26,2	0,7	0,7	-
05.11.2024	0,102	0	4,13	4,21	0	4,13	4,21	0	0	24	0	0	65,6	40,3	25,3	0,7	0,7	-
06.11.2024	0,108	0	4,25	4,33	0	4,25	4,33	0	0	24	0	0	65,8	40,3	25,47	0,7	0,7	-
07.11.2024	0,104	0	4,28	4,34	0	4,28	4,34	0	0	24	0	0	65,2	40,2	25,04	0,7	0,7	-
08.11.2024	0,097	0	3,68	3,74	0	3,68	3,74	0	0	24	0	0	65,2	38,9	26,32	0,7	0,7	-
09.11.2024	0,101	0	4,03	4,08	0	4,03	4,08	0	0	24	0	0	65,5	39,6	25,97	0,7	0,7	-
10.11.2024	0,12	0	4,67	4,71	0	4,67	4,71	0	0	24	0	0	66,9	41,1	25,78	0,7	0,7	-
11.11.2024	0,141	0	5,16	5,21	0	5,08	5,21	0	0	24	0	0	70,7	43,5	27,17	0,7	0,7	-
12.11.2024	0,144	0	5,35	5,4	0	5,16	5,4	0	0	24	0	0	71,5	44,5	26,96	0,7	0,7	-
13.11.2024	0,144	0	5,52	5,58	0	5,36	5,58	0	0	24	0	0	71,2	45	26,24	0,7	0,7	-
14.11.2024	0,13	0	5,24	5,31	0	5,16	5,31	0	0	24	0	0	68,4	43,5	24,91	0,7	0,7	-
15.11.2024	0,109	0	4,57	4,64	0	4,57	4,64	0	0	24	0	0	66,2	41,3	24,91	0,7	0,7	-
16.11.2024	0,102	0	4,04	4,08	0	4,04	4,08	0	0	24	0	0	65,4	39,8	25,6	0,7	0,7	-
17.11.2024	0,111	0	4,43	4,48	0	4,43	4,48	0	0	24	0	0	65,9	40,8	25,04	0,7	0,7	-
18.11.2024	0,121	0	5,08	5,13	0	5,06	5,13	0	0	24	0	0	66,5	42,6	23,88	0,7	0,7	-
19.11.2024	0,131	0	5,59	5,63	0	5,53	5,63	0	0	24	0	0	68	44,4	23,59	0,7	0,7	-
20.11.2024	0,128	0	5,65	5,7	0	5,55	5,7	0	0	24	0	0	67,4	44,3	23,09	0,7	0,7	-
Итого:	3,101	0	122,57	123,5	0	121,88	123,5	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	3,101																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
20.10.2024	32,318	4057,41	3958,15	0	3974,98	3890,19	0
20.11.2024	35,419	4179,98	4081,65	0	4096,86	4013,69	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2024 9:16:40