

#120536#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 27.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Теплосервис, ООО, УК
Тихорецкая 12, Калининград
4817

Заводской номер счётчика 15025826	Показания прибора, ГДж 23.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 27.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	337,003	6,226	330.777	79.005
Количество тепловой энергии, система 2	128,632	2,543	126.089	30.116

Подпись исполнителя



#120535#

Отчёт за период с 27.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента 4817
Порядковый номер 6795
Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
Заводской номер 15025826
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
28.02.2025	-	5,154	0	63,186	48,036	0	62,177	47,486	0	11	13	58,8	49,5	0,36	0,27
01.03.2025	-	5,308	0	63,389	46,869	0	62,39	46,332	0	24	0	58,4	49,5	0,35	0,27
02.03.2025	-	5,328	0	63,426	47,249	0	62,425	46,715	0	24	0	58,4	49,2	0,35	0,26
03.03.2025	-	5,408	0	63,541	48,013	0	62,528	47,484	0	24	0	58,8	48,6	0,35	0,27
04.03.2025	-	5,192	0	62,796	48,415	0	61,793	47,881	0	24	0	58,8	48,6	0,36	0,28
05.03.2025	-	5,739	0	65,269	48,186	0	64,218	47,641	0	24	0	59,1	49,1	0,36	0,28
06.03.2025	-	5,294	0	63,419	48,297	0	62,399	47,755	0	24	0	58,9	49	0,36	0,28
07.03.2025	-	5,402	0	64,066	48,456	0	63,035	47,904	0	24	0	59,1	49,3	0,36	0,28
08.03.2025	-	4,816	0	61,424	48,328	0	60,436	47,779	0	24	0	59,1	49,3	0,36	0,28
09.03.2025	-	5,874	0	65,876	48,041	0	64,806	47,489	0	24	0	59,3	49,6	0,36	0,27
10.03.2025	-	5,307	0	63,589	48,283	0	62,559	47,73	0	24	0	59,2	49,6	0,36	0,28
11.03.2025	-	4,898	0	54,903	39,209	0	54,021	38,751	0	24	0	58,9	50	0,35	0,26
12.03.2025	-	4,868	0	62,151	48,789	0	61,147	48,231	0	24	0	59,1	49,6	0,37	0,28
13.03.2025	-	5,351	0	64,363	48,585	0	63,327	48,027	0	24	0	59	49,6	0,36	0,28
14.03.2025	-	5,126	0	63,406	48,539	0	62,395	47,985	0	24	0	58,8	49,4	0,36	0,28
15.03.2025	-	4,552	0	67,082	47,846	0	66,344	47,444	0	24	0	48,1	42,4	0,35	0,27
16.03.2025	-	5,073	0	69,622	47,355	0	68,916	47,007	0	24	0	46,4	39,9	0,35	0,26
17.03.2025	-	5,566	0	65,321	48,312	0	64,297	47,774	0	24	0	58,3	48,9	0,37	0,28
18.03.2025	-	4,255	0	50,111	36,298	0	49,325	35,875	0	24	0	58,3	50	0,28	0,21
19.03.2025	-	5,01	0	60,519	44,162	0	59,556	43,63	0	24	0	58,6	50,8	0,33	0,25
20.03.2025	-	5,557	0	66,476	49,917	0	65,409	49,344	0	24	0	58,9	49,6	0,37	0,28
21.03.2025	-	5,373	0	65,217	49,708	0	64,168	49,139	0	24	0	59,1	49,6	0,37	0,29
22.03.2025	-	5,686	0	66,332	49,55	0	65,255	48,986	0	24	0	59,2	49,5	0,36	0,28
23.03.2025	-	5,953	0	67,65	49,297	0	66,562	48,738	0	24	0	58,8	49,4	0,36	0,27
Итого:	-	126,09	0	1523,134	1135,74	0	1499,488	1123,127	0	563	13	57,89	48,75	0,35	0,27

Общее время работы системы 576 час.

Период нормальной работы системы 563 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.02.2025	2,543	29,421	20,489	0	28,944	20,224	0	11	363
23.03.2025	128,632	1552,558	1156,229	0	1528,431	1143,351	0	587	363

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

#120534#

Отчёт за период с 27.02.2025 по 23.03.2025.

Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы
Отчёт сформирован

4817
6794
TB7 (ASCII)
15025826
1
27.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
28.02.2025	-	15,002	0	301,85	0	0	297,399	0	0	11	13	56,3	44,3	0,38	0,34
01.03.2025	-	16,035	0	302,81	0	0	298,013	0	0	24	0	58,5	45,6	0,38	0,34
02.03.2025	-	15,025	0	302,7	0	0	298,211	0	0	24	0	56,6	44,6	0,38	0,34
03.03.2025	-	13,965	0	302,324	0	0	298,065	0	0	24	0	55	43,8	0,38	0,34
04.03.2025	-	13,427	0	302,345	0	0	298,226	0	0	24	0	54,2	43,4	0,38	0,34
05.03.2025	-	12,36	0	300,996	0	0	297,194	0	0	24	0	52,2	42,2	0,37	0,34
06.03.2025	-	12,379	0	301,511	0	0	297,671	0	0	24	0	52,3	42,3	0,38	0,34
07.03.2025	-	13,51	0	303,221	0	0	298,96	0	0	24	0	54,9	44,1	0,38	0,34
08.03.2025	-	13,332	0	303,241	0	0	298,967	0	0	24	0	54,9	44,3	0,38	0,34
09.03.2025	-	12,684	0	303,538	0	0	299,402	0	0	24	0	54	43,9	0,38	0,34
10.03.2025	-	11,345	0	303,05	0	0	299,256	0	0	24	0	51,8	42,8	0,37	0,34
11.03.2025	-	13,227	0	303,234	0	0	298,965	0	0	24	0	55	44,5	0,38	0,34
12.03.2025	-	12,543	0	302,556	0	0	298,457	0	0	24	0	54	44	0,38	0,34
13.03.2025	-	13,752	0	302,886	0	0	298,488	0	0	24	0	55,9	44,9	0,38	0,34
14.03.2025	-	14,902	0	303,734	0	0	299,022	0	0	24	0	58	46,1	0,38	0,34
15.03.2025	-	15,647	0	304,305	0	0	299,398	0	0	24	0	59	46,5	0,38	0,34
16.03.2025	-	15,586	0	304,568	0	0	299,668	0	0	24	0	59	46,6	0,38	0,34
17.03.2025	-	15,677	0	304,59	0	0	299,707	0	0	24	0	58,9	46,4	0,39	0,34
18.03.2025	-	14,46	0	304,06	0	0	299,547	0	0	24	0	56,6	45,1	0,38	0,34
19.03.2025	-	14,141	0	302,944	0	0	298,525	0	0	24	0	56	44,7	0,39	0,47
20.03.2025	-	13,898	0	303,003	0	0	298,58	0	0	24	0	56	44,9	0,39	0,19
21.03.2025	-	12,985	0	302,865	0	0	298,706	0	0	24	0	54,4	44	0,39	0,03
22.03.2025	-	12,72	0	303,033	0	0	298,86	0	0	24	0	54,3	44,2	0,39	0,18
23.03.2025	-	12,177	0	302,758	0	0	298,782	0	0	24	0	53,1	43,4	0,38	0,34
Итого:	-	330,779	0	7272,122	0	0	7168,069	0	0	563	13	55,45	44,44	0,38	0,32

Общее время работы системы

576 час.

Период нормальной работы системы

563 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
27.02.2025	6,226	137,531	0	0	135,714	0	0	11	363
23.03.2025	337,003	7409,651	0	0	7303,783	0	0	587	363

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения