

#125976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Теплосервис, ООО, УК
Тихорецкая 12, Калининград
4817
6795
ТВ7 (АСЦП)
15025826
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	5,232	0	64,382	49,481	0	63,344	48,914	0	24	0	59,1	49,6	0,36	0,28	6,8
25.03.2025	5,673	0	66,253	49,312	0	65,182	48,741	0	24	0	59,3	49,8	0,37	0,29	5,5
26.03.2025	5,331	0	64,677	49,252	0	63,629	48,682	0	24	0	59,3	49,8	0,36	0,28	4,4
27.03.2025	5,285	0	64,577	49,384	0	63,534	48,814	0	24	0	59,2	49,8	0,36	0,28	6,9
28.03.2025	5,213	0	64,129	49,259	0	63,088	48,688	0	24	0	59,3	49,8	0,37	0,28	5,7
29.03.2025	5,518	0	65,457	49,146	0	64,388	48,571	0	24	0	59,4	50	0,37	0,28	8,9
30.03.2025	5,522	0	65,349	49,021	0	64,287	48,449	0	24	0	59,4	50	0,36	0,28	9,9
31.03.2025	5,528	0	65,281	48,825	0	64,22	48,254	0	24	0	59,4	50	0,36	0,28	6,8
01.04.2025	5,194	0	63,114	48,165	0	62,094	47,61	0	24	0	59,2	49,7	0,36	0,28	5,9
02.04.2025	5,451	0	63,621	47,626	0	62,585	47,074	0	24	0	59,5	49,8	0,37	0,29	-
03.04.2025	5,139	0	62,361	47,709	0	61,344	47,155	0	24	0	59,5	49,9	0,36	0,28	-
04.04.2025	5,182	0	62,469	47,566	0	61,447	47,013	0	24	0	59,5	49,9	0,36	0,29	-
05.04.2025	5,472	0	63,581	47,289	0	62,548	46,744	0	24	0	59,3	49,8	0,36	0,28	-
06.04.2025	6,142	0	66,414	46,863	0	65,352	46,331	0	24	0	58,8	49,3	0,36	0,28	-
07.04.2025	4,874	0	60,52	47,077	0	59,543	46,55	0	24	0	59	49,1	0,37	0,29	-
08.04.2025	5,236	0	62,289	47,146	0	61,287	46,612	0	24	0	59	49,3	0,36	0,28	-
09.04.2025	5,064	0	61,509	47,094	0	60,522	46,562	0	24	0	59	49,2	0,36	0,28	-
10.04.2025	5,419	0	63,279	46,901	0	62,285	46,38	0	24	0	58,4	48,8	0,36	0,29	-
11.04.2025	5,215	0	62,183	46,955	0	61,194	46,43	0	24	0	58,7	49	0,36	0,29	-
12.04.2025	5,172	0	61,72	46,954	0	60,719	46,421	0	24	0	59,2	49,3	0,36	0,28	-
13.04.2025	5,547	0	63,349	46,825	0	62,315	46,282	0	24	0	59,5	49,8	0,36	0,28	-
14.04.2025	4,963	0	60,91	46,994	0	59,918	46,449	0	24	0	59,5	49,8	0,37	0,28	-
15.04.2025	5,085	0	61,445	46,902	0	60,441	46,357	0	24	0	59,5	49,9	0,36	0,28	-
16.04.2025	5,184	0	61,826	46,801	0	60,819	46,257	0	24	0	59,5	49,9	0,37	0,29	-
17.04.2025	5,995	0	65,204	46,335	0	64,13	45,79	0	24	0	59,6	50,2	0,36	0,28	-
18.04.2025	4,967	0	60,934	46,714	0	59,939	46,167	0	24	0	59,5	50,1	0,36	0,28	-
19.04.2025	5,403	0	62,49	46,429	0	61,467	45,887	0	24	0	59,6	50	0,36	0,28	-
20.04.2025	5,113	0	61,306	46,473	0	60,306	45,933	0	24	0	59,4	49,9	0,36	0,29	-
21.04.2025	5,013	0	60,83	46,519	0	59,841	45,982	0	24	0	59,4	49,8	0,36	0,28	-
22.04.2025	5,171	0	61,47	46,402	0	60,471	45,867	0	24	0	59,4	49,8	0,36	0,28	-
23.04.2025	5,219	0	61,588	46,314	0	60,589	45,783	0	24	0	59,3	49,7	0,36	0,28	-
Итого:	164,522	0	1954,517	1473,733	0	1922,828	1456,749	0	744	0	0	0	0	0	0
Гкал	39,295														

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	128,632	1552,558	1156,229	0	1528,431	1143,351	0	587	363
23.04.2025	293,155	3507,074	2629,961	0	3451,264	2600,1	0	1331	363

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:48:39