

#130650#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Эпроновская 1, ТСЖ
Эпроновская 1, Калининград
7202
ТВ7 (ASCII)
16029821
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,35	0	132,2	0	0	129,234	0	0	24	0	70,7	64,6	0,41	0,35	-
25.04.2025	3,172	0	133,646	0	0	130,64	0	0	24	0	70,7	64,9	0,4	0,35	-
26.04.2025	3,207	0	132,531	0	0	129,553	0	0	24	0	70,8	64,9	0,4	0,35	-
27.04.2025	3,169	0	131,952	0	0	129,02	0	0	24	0	70,3	64,5	0,39	0,35	-
28.04.2025	3,123	0	140,421	0	0	137,249	0	0	24	0	70,9	65,5	0,41	0,35	-
29.04.2025	3,055	0	141,32	0	0	138,137	0	0	24	0	70,8	65,5	0,4	0,35	-
30.04.2025	2,957	0	143,905	0	0	140,651	0	0	24	0	70,9	65,9	0,4	0,35	-
01.05.2025	2,965	0	145,479	0	0	142,216	0	0	24	0	70,6	65,7	0,39	0,35	-
02.05.2025	2,834	0	155,417	0	0	151,911	0	0	24	0	70,9	66,5	0,41	0,35	-
03.05.2025	2,854	0	153,188	0	0	149,72	0	0	24	0	71	66,5	0,41	0,35	-
04.05.2025	2,845	0	141,881	0	0	138,719	0	0	24	0	70,4	65,5	0,39	0,35	-
05.05.2025	2,832	0	139,759	0	0	136,608	0	0	24	0	70,8	65,9	0,39	0,35	-
06.05.2025	2,931	0	140,727	0	0	137,546	0	0	24	0	71	65,9	0,39	0,35	-
07.05.2025	2,807	0	141,62	0	0	138,427	0	0	24	0	70,9	66	0,39	0,35	-
08.05.2025	2,821	0	134,932	0	0	131,917	0	0	24	0	70,4	65,3	0,38	0,35	-
09.05.2025	2,774	0	133,696	0	0	130,707	0	0	24	0	70,6	65,5	0,38	0,35	-
10.05.2025	2,879	0	142,16	0	0	138,951	0	0	24	0	71	66	0,39	0,35	-
11.05.2025	3,013	0	138,28	0	0	135,171	0	0	24	0	70,7	65,4	0,39	0,35	-
12.05.2025	2,953	0	71,384	0	0	69,816	0	0	24	0	69,9	59,8	0,39	0,35	-
13.05.2025	3,715	0	79,058	0	0	77,308	0	0	24	0	70,2	58,7	0,38	0,35	-
14.05.2025	3,646	0	78,326	0	0	76,573	0	0	24	0	70,6	59,2	0,39	0,35	-
15.05.2025	3,598	0	80,806	0	0	79,017	0	0	24	0	70,2	59,3	0,39	0,35	-
16.05.2025	3,621	0	84,504	0	0	82,637	0	0	24	0	70,2	59,7	0,4	0,35	-
17.05.2025	3,599	0	88,446	0	0	86,495	0	0	24	0	70,1	60,2	0,38	0,35	-
18.05.2025	3,69	0	90,143	0	0	88,126	0	0	24	0	70,6	60,6	0,39	0,35	-
19.05.2025	3,415	0	81,315	0	0	79,515	0	0	24	0	70,2	60	0,39	0,35	-
20.05.2025	3,46	0	86,533	0	0	84,623	0	0	24	0	70	60,2	0,39	0,35	-
21.05.2025	3,355	0	87,561	0	0	85,629	0	0	24	0	70	60,7	0,39	0,35	-
22.05.2025	3,336	0	87,199	0	0	85,255	0	0	24	0	70,5	61,2	0,41	0,35	-
23.05.2025	3,519	0	90,004	0	0	87,983	0	0	24	0	70,7	61,2	0,4	0,35	-
Итого:	95,495	0	3528,393	0	0	3449,354	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,809														

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	35899,84	597430,193	0	465,324	583646,294	0	457,712	9710	535
23.05.2025	35995,334	600958,586	0	465,324	587095,648	0	457,712	10430	535

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.05.2025 7:52:26