

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/08/23г.-25/08/23г.

Абонент:Эпроновская 1

Адрес: ТСК

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16029821, БД-1, ТВ1, СИ-5, КТ3-1, ФРТ-1 КСН=0х3С78

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	F3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.08.23 23	66,16	60,64	5,53	4,32	3,19	4,6	118,18	0	0,942	115,826	0	0,926	0,926	0,699	0,057	24	0	
24.08.23 23	58,04	54,19	3,85	3,57	3,22	4,6	67,565	0	0,251	66,497	0	0,248	0,248	0,27	0,013	24	0	*
25.08.23 23	68,28	62,02	6,26	4,42	3,15	4,6	108,066	0	0,815	105,791	0	0,801	0,801	0,715	0,05	24	0	
Итого/Средн	65,07	59,65	5,41	4,1	3,19	4,6	293,811	0	2,008	288,114	0	1,974	1,974	1,685	0,119	72	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.08.23 23	491491,342	0	369,093	480174,639	0	363,033	2177,327	6940,036	21,482	60606	535
25.08.23 23	491785,154	0	371,101	480462,753	0	365,007	2179,301	6941,721	21,602	60678	535
Итого	293,811	0	2,008	288,114	0	1,974	1,974	1,685	0,119	72	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/08/23г.-23/09/23г.

Абонент:Эпроновская 1

Адрес: _____

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04 сет.N 001

Тип расходомера:

Пределы измерений:

Договорные расходы: G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

М сет.воды= т.сут Мгвс= т.сут G2 max = 0.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп. G3 max = 1.20 м3/ч G3 min = 0.01 м3/ч

Серийный номер 16029821, БД-1, ТВ1, СИ-5, КТ3-1, ФРТ-1 КСН=0х3С78

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	F1 кгс/см2	F2 кгс/см2	F3 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	V3 м3	M1 т	M2 т	M3 т	dM т	Qгв Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.08.23 23	67,13	60,98	6,15	4,28	3,19	4,6	103,969	0	0,844	101,839	0	0,829	0,829	0,68	0,051	24	0	
27.08.23 23	66,89	60,52	6,38	4,36	3,19	4,6	111,954	0	0,86	109,683	0	0,845	0,845	0,754	0,051	24	0	
28.08.23 23	67,56	61,74	5,82	4,73	3,2	4,6	117,819	0	1,025	115,39	0	1,007	1,007	0,737	0,062	24	0	
29.08.23 23	68,08	61,71	6,36	4,89	3,19	4,6	121,702	0	1,308	119,156	0	1,285	1,285	0,842	0,079	24	0	
30.08.23 23	67,91	62,06	5,85	4,8	3,19	4,6	121,232	0	1,291	118,704	0	1,268	1,268	0,777	0,079	24	0	
31.08.23 23	67,51	61,21	6,3	4,75	3,19	4,6	120,064	0	1,173	117,589	0	1,153	1,153	0,816	0,071	24	0	
01.09.23 23	68,1	61,95	6,14	4,78	3,19	4,6	121,186	0	1,097	118,656	0	1,078	1,078	0,8	0,067	24	0	
02.09.23 23	68,43	61,97	6,46	4,79	3,19	4,6	118,014	0	0,668	115,525	0	0,656	0,656	0,791	0,041	24	0	
03.09.23 23	67,85	61,94	5,91	4,79	3,2	4,6	123,665	0	0,601	121,094	0	0,59	0,59	0,756	0,037	24	0	
04.09.23 23	67,63	61,43	6,2	4,71	3,2	4,6	122,444	0	0,533	119,917	0	0,524	0,524	0,779	0,032	24	0	
05.09.23 23	67,99	61,55	6,44	4,73	3,2	4,6	114,53	0	0,617	112,141	0	0,606	0,606	0,763	0,037	24	0	
06.09.23 23	67,99	61,91	6,08	4,77	3,2	4,6	115,101	0	1,173	112,7	0	1,152	1,152	0,761	0,071	24	0	
07.09.23 23	68,05	61,99	6,07	4,77	3,2	4,6	117,66	0	0,727	115,204	0	0,714	0,714	0,747	0,044	24	0	
08.09.23 23	67,69	61,67	6,02	4,66	3,2	4,6	117,912	0	0,577	115,472	0	0,567	0,567	0,734	0,035	24	0	
09.09.23 23	67,81	61,74	6,08	4,67	3,19	4,6	115,186	0	0,606	112,793	0	0,595	0,595	0,726	0,037	24	0	
10.09.23 23	68,28	61,82	6,45	4,69	3,2	4,6	114,386	0	0,813	111,975	0	0,799	0,799	0,776	0,05	24	0	
11.09.23 23	68,23	62,59	5,64	4,89	3,2	4,6	125,021	0	1,177	122,392	0	1,156	1,156	0,767	0,072	24	0	
12.09.23 23	67,88	62,2	5,68	4,79	3,2	4,6	120,249	0	1,167	117,743	0	1,146	1,146	0,744	0,071	24	0	
13.09.23 23	67,82	61,92	5,9	4,6	3,19	4,6	112,058	0	1,071	109,725	0	1,052	1,052	0,717	0,065	24	0	
14.09.23 23	68,32	62,24	6,08	4,71	3,19	4,6	114,39	0	1,232	111,938	0	1,21	1,21	0,76	0,075	24	0	
15.09.23 23	68	61,79	6,21	4,67	3,19	4,6	115,085	0	1,297	112,685	0	1,274	1,274	0,783	0,079	24	0	
16.09.23 23	67,7	61,48	6,21	4,6	3,19	4,6	117,625	0	0,957	115,192	0	0,94	0,94	0,777	0,058	24	0	
17.09.23 23	68,15	61,31	6,84	4,49	3,19	4,6	106,551	0	0,935	104,318	0	0,919	0,919	0,773	0,057	24	0	
18.09.23 23	68,4	62,33	6,06	4,8	3,2	4,6	116,589	0	1,073	114,126	0	1,054	1,054	0,762	0,066	24	0	

19.09.23 23	68,91	62,82	6,09	4,82	3,19	4,6	116,584	0	0,911	114,089	0	0,895	0,895	0,755	0,056	24	0
20.09.23 23	67,77	61,43	6,34	4,56	3,19	4,6	113,881	0	0,831	111,517	0	0,817	0,817	0,761	0,05	24	0
21.09.23 23	67,73	62,16	5,57	4,54	3,2	4,6	110,854	0	0,728	108,552	0	0,715	0,715	0,653	0,045	24	0
22.09.23 23	67,97	62,47	5,5	4,74	3,19	4,6	115,743	0	0,812	113,326	0	0,797	0,797	0,677	0,05	24	0
23.09.23 23	68,75	62,87	5,88	4,97	3,19	4,6	122,982	0	0,498	120,359	0	0,489	0,489	0,743	0,031	24	0
Итого/Средн	67,95	61,87	6,09	4,7	3,19	4,6	3384,396	0	26,602	3313,801	0	26,133	26,133	21,91	1,62	696	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	V3	M1	M2	M3	dM	Qта	Qг	ВНР	ВОС
м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч	
25.08.23 23	491785,154	0	371,101	480462,753	0	365,007	2179,301	6941,721	21,602	60678	535
23.09.23 23	495169,55	0	397,703	483776,554	0	391,14	2205,434	6963,631	23,222	61374	535
Итого	3384,396	0	26,602	3313,801	0	26,133	26,133	21,91	1,62	696	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. неиспр.

Представитель абонента _____

Представитель снабжающей организации _____

