

#120881#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК

Галицкого 6-10, Калининград

6837

9791

ВКТ-7

00163748

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,848	0	154,6	149,64	0	150,8	147,51	0	0	24	0	0	74,3	55,4	18,91	0,7	0,7	-
25.02.2025	2,767	0	151,95	147,21	0	148,46	145,27	0	0	24	0	0	71,9	53,3	18,65	0,7	0,7	-
26.02.2025	2,728	0	156,88	152,14	0	153,29	150,11	0	0	24	0	0	71,6	53,8	17,81	0,7	0,7	-
27.02.2025	2,63	0	158,42	153,83	0	154,99	151,9	0	0	24	0	0	69,5	52,6	16,98	0,7	0,7	-
28.02.2025	2,725	0	154,92	150,29	0	151,45	148,37	0	0	24	0	0	70,9	52,9	18,01	0,7	0,7	-
01.03.2025	2,861	0	155,78	150,97	0	152,05	148,9	0	0	24	0	0	73,4	54,6	18,84	0,7	0,7	-
02.03.2025	2,844	0	158,48	153,57	0	154,78	151,53	0	0	24	0	0	72,3	53,9	18,38	0,7	0,7	-
03.03.2025	2,771	0	159,17	154,39	0	155,6	152,38	0	0	24	0	0	70,6	52,8	17,82	0,7	0,7	-
04.03.2025	2,774	0	160,6	155,89	0	157,01	153,88	0	0	24	0	0	70,5	52,8	17,67	0,7	0,7	-
05.03.2025	2,731	0	162,82	158,17	0	159,23	156,11	0	0	24	0	0	69,8	52,7	17,17	0,7	0,7	-
06.03.2025	2,747	0	166,99	162,27	0	163,28	160,12	0	0	24	0	0	70,2	53,3	16,84	0,7	0,7	-
07.03.2025	2,651	0	165,07	160,53	0	161,47	158,43	0	0	24	0	0	69,7	53,2	16,42	0,7	0,7	-
08.03.2025	2,622	0	166,57	162,1	0	162,94	159,93	0	0	24	0	0	69,8	53,7	16,12	0,7	0,7	-
09.03.2025	2,554	0	164,56	160,18	0	161,03	158,06	0	0	24	0	0	69,3	53,4	15,88	0,7	0,7	-
10.03.2025	2,537	0	170,19	165,81	0	166,45	163,51	0	0	24	0	0	70	54,8	15,24	0,7	0,7	-
11.03.2025	2,579	0	163,23	158,98	0	159,64	156,83	0	0	24	0	0	70	53,8	16,17	0,7	0,7	-
12.03.2025	2,663	0	162,93	158,54	0	159,3	156,41	0	0	24	0	0	70,7	54	16,73	0,7	0,7	-
13.03.2025	2,719	0	157,27	152,72	0	153,57	150,58	0	0	24	0	0	72,7	55	17,71	0,7	0,7	-
14.03.2025	2,849	0	156,59	151,79	0	152,75	149,63	0	0	24	0	0	74,5	55,8	18,65	0,7	0,7	-
15.03.2025	2,9	0	157,64	152,74	0	153,73	150,51	0	0	24	0	0	74,9	56	18,86	0,7	0,7	-
16.03.2025	3	0	158,9	153,88	0	154,97	151,66	0	0	24	0	0	75,1	55,7	19,34	0,7	0,7	-
17.03.2025	2,913	0	152,59	147,69	0	148,71	145,56	0	0	24	0	0	75,6	56	19,59	0,7	0,7	-
18.03.2025	2,876	0	157,78	152,93	0	153,96	150,74	0	0	24	0	0	73,8	55,2	18,68	0,7	0,7	-
19.03.2025	2,694	0	156,66	152,02	0	153,05	149,92	0	0	24	0	0	71,9	54,3	17,62	0,7	0,7	-
20.03.2025	2,644	0	160,21	155,68	0	156,64	153,61	0	0	24	0	0	70,4	53,5	16,89	0,7	0,7	-
21.03.2025	2,542	0	163,44	159,04	0	160,02	157,03	0	0	24	0	0	68,2	52,3	15,9	0,7	0,7	-
22.03.2025	2,685	0	166,85	162,29	0	163,24	160,1	0	0	24	0	0	69,9	53,4	16,46	0,7	0,7	-
23.03.2025	2,617	0	166,15	161,67	0	162,59	159,53	0	0	24	0	0	69,1	53	16,12	0,7	0,7	-
Итого:	76,471	0	4487,24	4356,96	0	4385	4298,12	0	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	76,471																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.02.2025	797,14	74094,67	72165,47	0	72477,28	71015,63	0
23.03.2025	873,611	78581,91	76522,43	0	76862,28	75313,75	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 7:38:53