

#125966#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Галицкого 6-10, Калининград
6837
9791
ВКТ-7
00163748
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,565	0	163,68	159,24	0	160,17	157,15	0	0	24	0	0	69,4	53,4	16,03	0,7	0,7	5,5
25.03.2025	2,551	0	163,36	158,95	0	159,92	156,91	0	0	24	0	0	68,5	52,6	15,96	0,7	0,7	4,4
26.03.2025	2,573	0	165,17	160,76	0	161,67	158,66	0	0	24	0	0	68,6	52,7	15,93	0,7	0,7	6,9
27.03.2025	2,566	0	163,64	159,28	0	160,19	157,21	0	0	24	0	0	68,8	52,8	16,03	0,7	0,7	5,7
28.03.2025	2,534	0	169,9	165,63	0	166,28	163,42	0	0	24	0	0	68,7	53,4	15,24	0,7	0,7	8,9
29.03.2025	2,497	0	170,56	166,5	0	166,97	164,3	0	0	24	0	0	68,5	53,6	14,97	0,7	0,7	9,9
30.03.2025	2,521	0	167,94	163,7	0	164,37	161,52	0	0	24	0	0	69	53,6	15,34	0,7	0,7	6,8
31.03.2025	2,463	0	163,93	159,72	0	160,39	157,58	0	0	24	0	0	69,3	53,9	15,37	0,7	0,7	5,9
01.04.2025	2,482	0	164,2	159,97	0	160,68	157,8	0	0	24	0	0	69,2	53,7	15,45	0,7	0,7	-
02.04.2025	2,538	0	172,1	167,73	0	168,4	165,47	0	0	24	0	0	69,3	54,2	15,09	0,7	0,7	-
03.04.2025	2,483	0	174,51	170,04	0	170,74	167,69	0	0	24	0	0	69,4	54,9	14,55	0,7	0,7	-
04.04.2025	2,516	0	170,13	165,73	0	166,48	163,49	0	0	24	0	0	69,1	54	15,11	0,7	0,7	-
05.04.2025	2,753	0	166,3	161,57	0	162,45	159,32	0	0	24	0	0	72	55,1	16,94	0,7	0,7	-
06.04.2025	2,918	0	164,61	159,68	0	160,63	157,4	0	0	24	0	0	73,9	55,7	18,19	0,7	0,7	-
07.04.2025	2,811	0	164,24	160,29	0	160,39	158,01	0	0	24	0	0	72,7	55,2	17,54	0,7	0,7	-
08.04.2025	2,644	0	161,26	157,71	0	157,67	155,62	0	0	24	0	0	70,6	53,8	16,77	0,7	0,7	-
09.04.2025	2,755	0	165,36	161,32	0	161,57	159,11	0	0	24	0	0	71,4	54,4	17,05	0,7	0,7	-
10.04.2025	2,719	0	163,05	158,83	0	159,38	156,66	0	0	24	0	0	71	54	17,07	0,7	0,7	-
11.04.2025	2,582	0	165,05	160,92	0	161,48	158,77	0	0	24	0	0	69,6	53,6	15,99	0,7	0,7	-
12.04.2025	2,527	0	166,88	162,73	0	163,35	160,58	0	0	24	0	0	68,5	53	15,49	0,7	0,7	-
13.04.2025	2,532	0	173,92	169,67	0	170,21	167,37	0	0	24	0	0	68,9	54	14,89	0,7	0,7	-
14.04.2025	2,402	0	178,76	174,59	0	174,91	172,1	0	0	24	0	0	69,1	55,3	13,76	0,7	0,7	-
15.04.2025	1,51	0	106,2	103,53	0	103,91	102,12	0	0	24	0	0	69,2	54,8	14,49	0,7	0,7	-
16.04.2025	0,384	0	14,71	13,46	0	14,43	13,4	0	0	24	0	0	67,3	40,5	26,76	0,7	0,7	-
17.04.2025	0,369	0	13,79	12,44	0	13,49	12,42	0	0	24	0	0	66,8	39,2	27,6	0,7	0,7	-
18.04.2025	0,338	0	11,37	9,93	0	11,16	9,9	0	0	24	0	0	66	35,8	30,25	0,7	0,7	-
19.04.2025	0,405	0	11,6	9,99	0	11,38	9,99	0	0	24	0	0	67	31	36,01	0,7	0,7	-
20.04.2025	0,347	0	9,95	8,48	0	9,77	8,48	0	0	24	0	0	68,2	32,4	35,84	0,7	0,7	-
21.04.2025	0,335	0	11,47	9,89	0	11,24	9,88	0	0	24	0	0	64	34,1	29,91	0,7	0,7	-
22.04.2025	0,351	0	11,11	9,34	0	10,87	9,33	0	0	24	0	0	65,7	33,6	32,18	0,7	0,7	-
23.04.2025	0,362	0	10,93	9,33	0	10,7	9,33	0	0	24	0	0	66	31,8	34,22	0,7	0,7	-
Итого:	61,333	0	3879,68	3770,95	0	3795,25	3720,99	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	61,333																	

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2025	873,611	78581,91	76522,43	0	76862,28	75313,75	0
23.04.2025	934,944	82461,59	80293,38	0	80657,53	79034,74	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.04.2025 12:39:02