

#130645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖЭУ 7 сервис, ООО, УК
Галицкого 6-10, Калининград
6837
9791
ВКТ-7
00163748
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,343	0	11,38	9,88	0	11,13	9,87	0	0	24	0	0	66,2	35,3	30,91	0,7	0,7	-
25.04.2025	0,404	0	13,57	11,97	0	13,33	11,97	0	0	24	0	0	66,4	35,9	30,47	0,7	0,7	-
26.04.2025	0,425	0	14,11	12,52	0	13,85	12,52	0	0	24	0	0	66,7	35,8	30,86	0,7	0,7	-
27.04.2025	0,432	0	14,08	12,5	0	13,79	12,5	0	0	24	0	0	66,8	35,3	31,51	0,7	0,7	-
28.04.2025	0,394	0	13,21	11,7	0	12,95	11,7	0	0	24	0	0	66,8	36,1	30,68	0,7	0,7	-
29.04.2025	0,425	0	14,48	13,29	0	14,19	13,27	0	0	24	0	0	67,3	37,2	30,09	0,7	0,7	-
30.04.2025	0,419	0	13,56	13	0	13,29	13	0	0	24	0	0	67,9	36,5	31,42	0,7	0,7	-
01.05.2025	0,451	0	14,43	13,83	0	14,13	13,83	0	0	24	0	0	67,9	36,2	31,73	0,7	0,7	-
02.05.2025	0,398	0	13,47	12,96	0	13,2	12,96	0	0	24	0	0	66,7	36,5	30,2	0,7	0,7	-
03.05.2025	0,357	0	13,58	13,15	0	13,33	13,14	0	0	24	0	0	63,6	36,8	26,75	0,7	0,7	-
04.05.2025	0,426	0	13,75	13,23	0	13,49	13,23	0	0	24	0	0	66,4	34,9	31,56	0,7	0,7	-
05.05.2025	0,392	0	12,94	12,48	0	12,7	12,48	0	0	24	0	0	66,5	35,7	30,84	0,7	0,7	-
06.05.2025	0,368	0	12,86	12,44	0	12,64	12,44	0	0	24	0	0	63,5	34,4	29,12	0,7	0,7	-
07.05.2025	0,435	0	14,6	14,14	0	14,35	14,14	0	0	24	0	0	64	33,8	30,17	0,7	0,7	-
08.05.2025	0,417	0	13,47	13,03	0	13,18	13,03	0	0	24	0	0	65,4	33,6	31,8	0,7	0,7	-
09.05.2025	0,428	0	13,59	13,16	0	13,32	13,16	0	0	24	0	0	66,2	34	32,27	0,7	0,7	-
10.05.2025	0,468	0	14,51	14,03	0	14,24	14,03	0	0	24	0	0	66,4	33,4	33,01	0,7	0,7	-
11.05.2025	0,439	0	13,95	13,5	0	13,69	13,5	0	0	24	0	0	66,3	34,2	32,15	0,7	0,7	-
12.05.2025	0,389	0	12,78	12,42	0	12,55	12,42	0	0	24	0	0	65,6	34,6	31,01	0,7	0,7	-
13.05.2025	0,419	0	14,22	13,85	0	13,94	13,85	0	0	24	0	0	64,4	34,2	30,26	0,7	0,7	-
14.05.2025	0,391	0	13,58	13,27	0	13,32	13,27	0	0	24	0	0	63,9	34,6	29,38	0,7	0,7	-
15.05.2025	0,442	0	13,46	13,07	0	13,19	13,07	0	0	24	0	0	66,3	32,8	33,47	0,7	0,7	-
16.05.2025	0,418	0	12,64	12,28	0	12,39	12,28	0	0	24	0	0	67,1	33,4	33,72	0,7	0,7	-
17.05.2025	0,413	0	12,4	12,02	0	12,17	12,02	0	0	24	0	0	67,6	33,7	33,87	0,7	0,7	-
18.05.2025	0,454	0	13,41	12,99	0	13,14	12,99	0	0	24	0	0	67,2	32,6	34,54	0,7	0,7	-
19.05.2025	0,428	0	13,21	12,77	0	12,94	12,77	0	0	24	0	0	67,2	34,2	33,1	0,7	0,7	-
20.05.2025	0,405	0	12,89	12,18	0	12,64	12,18	0	0	24	0	0	67	34,8	32,13	0,7	0,7	-
21.05.2025	0,413	0	12,94	12,23	0	12,67	12,23	0	0	24	0	0	66,6	33,9	32,62	0,7	0,7	-
22.05.2025	0,374	0	12,05	11,45	0	11,82	11,45	0	0	24	0	0	67,6	35,8	31,78	0,7	0,7	-
23.05.2025	0,419	0	13,26	12,69	0	13,01	12,69	0	0	24	0	0	67,1	34,8	32,28	0,7	0,7	-
Итого:	12,386		402,38	382,03	0	394,58	381,99	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,386																	

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.04.2025	934,944	82461,59	80293,38	0	80657,53	79034,74	0
23.05.2025	947,33	82863,97	80675,41	0	81052,11	79416,73	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 13:33:38