#123679#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 04.04.2025 по 16.04.2025

Потребитель Детский Сад № 48, МАДОУ
Адрес потребителя Емельянова 312, Калининград
Абонентский номер 5294

Заводской номер счётчика 20101483	Показания прибора, ГДж 16.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 04.04.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	336,993	318,177	18.816	4.494
Количество тепловой энергии, система 2	80,58	77,076	3.504	0.837

Подпись исполнителя ______________

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛЕН Сервис» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ №2 Российская Федерация г. Калининград

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯЛ «18» 04 2025

#123677# Отчёт за период с 04.04.2025 по 16.04.2025.

Номер абонента 5294
Порядковый номер 9020
Тип теплосчётчика ТВ7 (ASCII)
Заводской номер 20101483
Номер системы 1
Отчёт сформирован 18.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
05.04.2025	-	1,727	0	145,92	0	0	144,356	0	0	7	17	48	45,1	0,37	0,3
06.04.2025	-	2,283	0	146,021	0	0	143,915	0	0	24	0	55,7	51,9	0,36	0,28
07.04.2025	-	1,867	0	145,96	0	0	144,229	0	0	24	0	50,2	47,1	0,37	0,29
08.04.2025	-	1,845	0	145,926	0	0	144,287	0	0	24	0	49,1	46	0,37	0,29
09.04.2025	-	1,812	0	145,609	0	0	143,987	0	0	24	0	48,8	45,8	0,36	0,29
10.04.2025	-	1,936	0	145,604	0	0	143,879	0	0	24	0	50,4	47,2	0,36	0,28
11.04.2025	-	1,722	0	145,531	0	0	143,981	0	0	24	0	47,9	45,1	0,36	0,29
12.04.2025	-	1,55	0	145,438	0	0	143,993	0	0	24	0	46	43,5	0,36	0,29
13.04.2025	-	1,346	0	145,389	0	0	144,123	0	0	24	0	43,6	41,3	0,36	0,29
14.04.2025	-	1,108	0	145,255	0	0	144,144	0	0	24	0	41	39,2	0,36	0,28
15.04.2025	-	1,055	0	145,259	0	0	144,175	0	0	24	0	40,5	38,7	0,36	0,28
16.04.2025	-	0,565	0	78,949	0	0	78,353	0	0	24	0	40,8	39,1	0,4	0,15
Итого:	-	18,816	0	1680,861	0	0	1663,422	0	0	271	17	46,83	44,17	0,37	0,28

Общее время работы системы 288 час.
Период нормальной работы системы 271 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
04.04.2025	318,177	23278,498	0	0	22987	0	0	5840	988
16.04.2025	336,993	24959,36	0	0	24650,421	0	0	6128	988

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____