

#84959#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.05.2024 по 17.06.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский Сад № 48, МАДОУ
Емельянова 312, Калининград
5294

Заводской номер счётчика 20101483	Показания прибора, ГДж 17.06.2024	Предыдущие показания, ГДж 20.05.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1795,279	1795,279	0	0
Количество тепловой энергии, система 2	634,927	628,564	6.363	1.52

Подпись исполнителя _____



#84958#

Отчёт за период с 20.05.2024 по 17.06.2024.

Номер абонента 5294
Порядковый номер 9021
Тип теплосчётчика TB7 (ASCII)
Заводской номер 20101483
Номер системы 2
Отчёт сформирован 27.06.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.05.2024	-	0,162	0	2,183	0	0	2,179	0	0	24	0	22,7	16,9	0,28	0,33
22.05.2024	-	0,1	0	1,315	0	0	1,313	0	0	24	0	23,2	18,1	0,31	0,33
23.05.2024	-	0,179	0	1,955	0	0	1,949	0	0	24	0	26,9	18,5	0,26	0,33
24.05.2024	-	0,081	0	0,905	0	0	0,903	0	0	24	0	26,5	18,3	0,29	0,33
25.05.2024	-	0,013	0	0,198	0	0	0,197	0	0	24	0	20,8	18,4	0,3	0,33
26.05.2024	-	0,01	0	0,165	0	0	0,165	0	0	24	0	19,5	18,3	0,31	0,33
27.05.2024	-	0,209	0	2,47	0	0	2,464	0	0	24	0	25,3	18,9	0,23	0,33
28.05.2024	-	0,086	0	1,117	0	0	1,115	0	0	24	0	23,5	19,2	0,31	0,33
29.05.2024	-	0,198	0	9,677	8,832	0	9,566	8,733	0	24	0	48,8	48,2	0,36	0,33
30.05.2024	-	0,312	0	15,908	15,321	0	15,668	15,106	0	24	0	56,5	54,2	0,4	0,33
31.05.2024	-	0,321	0	17,415	16,495	0	17,149	16,256	0	24	0	57,2	55,5	0,38	0,33
01.06.2024	-	0,165	0	24,315	24,368	0	23,893	23,964	0	24	0	61,5	59,9	0,43	0,33
02.06.2024	-	0,165	0	24,222	24,276	0	23,816	23,888	0	24	0	60,4	58,8	0,43	0,33
03.06.2024	-	0,312	0	23,208	22,515	0	22,824	22,16	0	24	0	59,9	58,3	0,43	0,33
04.06.2024	-	0,343	0	23,622	22,928	0	23,225	22,561	0	24	0	60,4	58,9	0,42	0,33
05.06.2024	-	0,428	0	26,343	25,485	0	25,875	25,053	0	24	0	62,3	60,6	0,43	0,33
06.06.2024	-	0,374	0	26,17	25,533	0	25,716	25,112	0	24	0	61,5	59,7	0,43	0,33
07.06.2024	-	0,367	0	26,145	25,567	0	25,688	25,142	0	24	0	61,8	60	0,43	0,33
08.06.2024	-	0,186	0	25,57	25,919	0	25,14	25,506	0	24	0	60,5	58,8	0,43	0,33
09.06.2024	-	0,169	0	25,335	25,702	0	24,912	25,294	0	24	0	60,2	58,6	0,43	0,33
10.06.2024	-	0,3	0	25,682	25,288	0	25,245	24,878	0	24	0	60,9	59,3	0,43	0,33
11.06.2024	-	0,337	0	25,613	25,192	0	25,171	24,781	0	24	0	61,3	59,5	0,43	0,33
12.06.2024	-	0,193	0	25,115	25,512	0	24,691	25,104	0	24	0	60,6	58,7	0,43	0,33
13.06.2024	-	0,335	0	25,525	25,125	0	25,094	24,722	0	24	0	60,6	58,8	0,43	0,33
14.06.2024	-	0,324	0	25,432	25,148	0	24,994	24,738	0	24	0	61,4	59,5	0,43	0,33
15.06.2024	-	0,191	0	24,985	25,452	0	24,551	25,034	0	24	0	61,4	59,6	0,44	0,33
16.06.2024	-	0,183	0	24,827	25,263	0	24,408	24,857	0	24	0	60,7	58,9	0,43	0,33
17.06.2024	-	0,321	0	25,205	24,793	0	24,777	24,394	0	24	0	60,8	59	0,43	0,33
Итого:	-	6,364	0	480,622	464,714	0	472,688	457,283	0	672	0	49,54	46,84	0,38	0,33

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 672 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.05.2024	628,564	25936,008	24035,629	0	24410,068	22627,032	0	29398	2271
17.06.2024	634,927	26416,63	24500,343	0	24882,756	23084,314	0	30070	2271

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____