

#125965#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ

Борисовский буль-р 15, Калининград

5294

8981

ТВ7

20108029

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	4,265	0	38,605	0	0	37,66	0	0	24	11	0	0	73,9	46,9	0,02	0,01	4,4
22.03.2025	3,719	0	36,294	0	0	35,401	0	0	24	11	0	0	74,1	49	0,02	0,01	5,6
23.03.2025	3,611	0	35,108	0	0	34,264	0	0	24	11	0	0	73,1	47,9	0,02	0,01	5,7
24.03.2025	4,477	0	41,583	0	0	40,564	0	0	24	11	0	0	73,9	47,5	0,02	0,01	6,8
25.03.2025	4,361	0	41,236	0	0	40,213	0	0	24	11	0	0	74,4	48,6	0,02	0,01	5,5
26.03.2025	4,415	0	39,417	0	0	38,448	0	0	24	11	0	0	74,1	46,7	0,02	0,01	4,4
27.03.2025	4,394	0	39,388	0	0	38,416	0	0	24	11	0	0	74,2	46,9	0,02	0,01	6,9
28.03.2025	3,781	0	32,814	0	0	32,016	0	0	24	11	0	0	73,6	45,4	0,02	0,01	5,7
29.03.2025	3,037	0	28,505	0	0	27,822	0	0	24	11	0	0	73	47	0,02	0,01	8,9
30.03.2025	3,511	0	33,191	0	0	32,385	0	0	24	11	0	0	73,5	47,7	0,02	0,01	9,9
31.03.2025	4,097	0	37,688	0	0	36,768	0	0	24	11	0	0	73,7	47,2	0,02	0,01	6,8
01.04.2025	4,409	0	39,594	0	0	38,614	0	0	24	11	0	0	74,3	47	0,02	0,01	5,9
02.04.2025	3,903	0	34,007	0	0	33,166	0	0	24	11	0	0	74,3	46,2	0,02	0,01	-
03.04.2025	3,529	0	30,84	0	0	30,093	0	0	24	11	0	0	73,5	45,5	0,02	0,01	-
04.04.2025	3,951	0	35,75	0	0	34,886	0	0	24	11	0	0	73,4	46,3	0,02	0,01	-
05.04.2025	4,125	0	42,895	0	0	41,836	0	0	24	11	0	0	74,3	50,7	0,02	0,01	-
06.04.2025	4,293	0	45,713	0	0	44,565	0	0	24	11	0	0	75	52	0,02	0,01	-
07.04.2025	4,724	0	45,568	0	0	44,427	0	0	24	11	0	0	74,8	49,5	0,02	0,01	-
08.04.2025	4,543	0	42,681	0	0	41,623	0	0	24	11	0	0	74,4	48,3	0,02	0,01	-
09.04.2025	4,6	0	43,575	0	0	42,492	0	0	24	11	0	0	74,5	48,7	0,02	0,01	-
10.04.2025	4,869	0	49,529	0	0	48,322	0	0	24	11	0	0	73,7	49,6	0,02	0,01	-
11.04.2025	4,479	0	44,631	0	0	43,58	0	0	24	11	0	0	72,2	47,7	0,02	0,01	-
12.04.2025	3,625	0	38,546	0	0	37,646	0	0	24	11	0	0	71,8	48,9	0,02	0,01	-
13.04.2025	2,81	0	28,43	0	0	27,785	0	0	24	11	0	0	70,8	46,6	0,02	0,01	-
14.04.2025	3,061	0	30,226	0	0	29,566	0	0	24	11	0	0	69,3	44,6	0,02	0,01	-
15.04.2025	3,013	0	33,966	0	0	33,271	0	0	24	11	0	0	66,8	45,2	0,02	0,01	-
16.04.2025	1,858	0	23,351	0	0	22,881	0	0	24	11	0	0	66,3	46,9	0,02	0,01	-
17.04.2025	0,994	0	14,023	0	0	13,736	0	0	24	11	0	0	66,7	49,5	0,02	0,01	-
18.04.2025	0,904	0	13,509	0	0	13,236	0	0	24	11	0	0	66,3	50	0,02	0,01	-
19.04.2025	0,447	0	9,248	0	0	9,063	0	0	24	11	0	0	65,9	54,2	0,02	0,01	-
20.04.2025	0,44	0	9,126	0	0	8,945	0	0	24	11	0	0	66	54,2	0,02	0,01	-
Итого:	108,245	0	1059,037	0	0	1033,69	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,854																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1203,897	12336,711	0	0,201	12021,139	0	0,199	9750	4
20.04.2025	1312,143	13395,746	0	0,201	13054,829	0	0,199	10494	4

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 8:06:05