

#130643#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 48, МАДОУ

Левитана 37, Калининград

5294

7389

ТВ7 (АСЦП)

14014805

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,917	0	16,971	0	0	16,659	0	0	24	0	63,6	50,4	0,54	0,47	-
22.04.2025	1,008	0	18,101	0	0	17,766	0	0	24	0	63,7	50,2	0,53	0,47	-
23.04.2025	0,933	0	17,049	0	0	16,734	0	0	24	0	63,7	50,4	0,53	0,47	-
24.04.2025	0,972	0	17,564	0	0	17,239	0	0	24	0	63,8	50,3	0,54	0,47	-
25.04.2025	0,948	0	17,802	0	0	17,474	0	0	24	0	63,5	50,6	0,53	0,47	-
26.04.2025	0,444	0	12,663	0	0	12,444	0	0	24	0	61,3	52,8	0,54	0,48	-
27.04.2025	0,449	0	12,261	0	0	12,047	0	0	24	0	61,8	52,9	0,53	0,47	-
28.04.2025	0,932	0	17,071	0	0	16,756	0	0	24	0	63,7	50,4	0,53	0,47	-
29.04.2025	1,02	0	18,528	0	0	18,184	0	0	24	0	63,7	50,4	0,52	0,46	-
30.04.2025	0,885	0	16,859	0	0	16,549	0	0	24	0	63,5	50,8	0,54	0,48	-
01.05.2025	0,455	0	12,328	0	0	12,112	0	0	24	0	61,8	52,8	0,52	0,46	-
02.05.2025	0,449	0	12,544	0	0	12,327	0	0	24	0	61,6	52,9	0,53	0,47	-
03.05.2025	0,454	0	12,654	0	0	12,435	0	0	24	0	61,5	52,8	0,54	0,48	-
04.05.2025	0,459	0	12,756	0	0	12,535	0	0	24	0	61,6	52,8	0,55	0,49	-
05.05.2025	0,97	0	17,442	0	0	17,118	0	0	24	0	63,9	50,3	0,53	0,47	-
06.05.2025	0,978	0	17,427	0	0	17,103	0	0	24	0	64	50,4	0,51	0,45	-
07.05.2025	0,906	0	16,841	0	0	16,53	0	0	24	0	63,7	50,6	0,55	0,49	-
08.05.2025	0,461	0	12,081	0	0	11,869	0	0	24	0	62	52,8	0,53	0,46	-
09.05.2025	0,469	0	11,922	0	0	11,712	0	0	24	0	62,2	52,7	0,53	0,47	-
10.05.2025	0,478	0	12,041	0	0	11,829	0	0	24	0	62,2	52,5	0,52	0,46	-
11.05.2025	0,466	0	12,07	0	0	11,856	0	0	24	0	62,1	52,8	0,52	0,46	-
12.05.2025	0,958	0	16,42	0	0	16,11	0	0	24	0	64,4	50,3	0,53	0,46	-
13.05.2025	2,87	0	29,735	0	0	29,131	0	0	24	0	67	43,5	0,51	0,45	-
14.05.2025	4,219	0	40,394	0	0	39,557	0	0	24	0	67,8	42,3	0,55	0,49	-
15.05.2025	4,302	0	42,511	0	0	41,619	0	0	24	0	68,3	43,6	0,56	0,5	-
16.05.2025	4,109	0	39,822	0	0	38,985	0	0	24	0	68,4	43,2	0,53	0,46	-
17.05.2025	3,398	0	32,827	0	0	32,145	0	0	24	0	67,9	42,7	0,57	0,5	-
18.05.2025	3,38	0	33,579	0	0	32,883	0	0	24	0	67,8	43,2	0,55	0,49	-
19.05.2025	3,813	0	36,496	0	0	35,726	0	0	24	0	68,4	42,9	0,56	0,5	-
20.05.2025	3,444	0	33,076	0	0	32,384	0	0	24	0	68,2	42,8	0,56	0,5	-
Итого:	45,546	0	619,835	0	0	607,818	0	0	720	0	0	0	0	0	0
Гкал	10,878														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	3018,1	32526,255	0	0,862	31789,164	0	0,85	23610	227
20.05.2025	3063,646	33146,093	0	0,862	32396,984	0	0,85	24330	227

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 12:06:45