

#125963#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ВГТРК, ФГУП

Клиническая 19, Калининград

8292

ТВ7 (АСЦП)

17051711

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т  | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 21.03.2025 | 7,375   | 0         | 81,34   | 0       | 0       | 79,68   | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,2   | 45,1   | 0,48    | 0,41    | 4,4         |
| 22.03.2025 | 7,402   | 0         | 79,478  | 0       | 0       | 77,811  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,1   | 45,4   | 0,48    | 0,41    | 5,6         |
| 23.03.2025 | 6,993   | 0         | 78,711  | 0       | 0       | 77,12   | 0      | 0      | 24       | 0       | 66,8   | 45,2   | 0,47    | 0,4     | 5,7         |
| 24.03.2025 | 7,431   | 0         | 81,029  | 0       | 0       | 79,354  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 45,3   | 0,47    | 0,4     | 6,8         |
| 25.03.2025 | 7,54    | 0         | 86,251  | 0       | 0       | 84,462  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,8   | 46,4   | 0,47    | 0,4     | 5,5         |
| 26.03.2025 | 7,368   | 0         | 80,646  | 0       | 0       | 78,982  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 45,3   | 0,48    | 0,4     | 4,4         |
| 27.03.2025 | 7,564   | 0         | 85,634  | 0       | 0       | 83,865  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 46,1   | 0,48    | 0,41    | 6,9         |
| 28.03.2025 | 7,132   | 0         | 76,71   | 0       | 0       | 75,123  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,7   | 45     | 0,49    | 0,41    | 5,7         |
| 29.03.2025 | 6,989   | 0         | 75,521  | 0       | 0       | 73,966  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 45     | 0,5     | 0,41    | 8,9         |
| 30.03.2025 | 6,855   | 0         | 72,308  | 0       | 0       | 70,812  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 44,5   | 0,49    | 0,4     | 9,9         |
| 31.03.2025 | 6,998   | 0         | 74,491  | 0       | 0       | 72,957  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,5   | 44,6   | 0,49    | 0,4     | 6,8         |
| 01.04.2025 | 7,158   | 0         | 77,225  | 0       | 0       | 75,631  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 45     | 0,48    | 0,41    | 5,9         |
| 02.04.2025 | 7,008   | 0         | 75,039  | 0       | 0       | 73,485  | 0      | 0      | 24       | 0       | 67,6   | 44,9   | 0,48    | 0,4     | -           |
| 03.04.2025 | 7,1     | 0         | 75,174  | 0       | 0       | 73,586  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,4   | 45,4   | 0,49    | 0,39    | -           |
| 04.04.2025 | 7,14    | 0         | 74,022  | 0       | 0       | 72,426  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,3   | 45,7   | 0,49    | 0,39    | -           |
| 05.04.2025 | 7,257   | 0         | 72,856  | 0       | 0       | 71,255  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70     | 45,7   | 0,47    | 0,4     | -           |
| 06.04.2025 | 7,904   | 0         | 77,662  | 0       | 0       | 75,851  | 0      | 0      | 24       | 0       | 72,3   | 47,4   | 0,47    | 0,4     | -           |
| 07.04.2025 | 7,842   | 0         | 76,912  | 0       | 0       | 75,137  | 0      | 0      | 24       | 0       | 71,9   | 47     | 0,48    | 0,4     | -           |
| 08.04.2025 | 7,496   | 0         | 75,772  | 0       | 0       | 74,101  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,1   | 45,9   | 0,47    | 0,4     | -           |
| 09.04.2025 | 7,662   | 0         | 82,559  | 0       | 0       | 80,783  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,2   | 46,5   | 0,48    | 0,4     | -           |
| 10.04.2025 | 7,865   | 0         | 82,433  | 0       | 0       | 80,606  | 0      | 0      | 24       | 0       | 70,3   | 47     | 0,48    | 0,41    | -           |
| 11.04.2025 | 7,643   | 0         | 81,079  | 0       | 0       | 79,315  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 46,5   | 0,48    | 0,4     | -           |
| 12.04.2025 | 7,631   | 0         | 82,099  | 0       | 0       | 80,31   | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 46,9   | 0,49    | 0,4     | -           |
| 13.04.2025 | 7,355   | 0         | 76,975  | 0       | 0       | 75,295  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 46,3   | 0,5     | 0,4     | -           |
| 14.04.2025 | 7,422   | 0         | 80,69   | 0       | 0       | 78,935  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,5   | 47,1   | 0,5     | 0,39    | -           |
| 15.04.2025 | 7,363   | 0         | 80,099  | 0       | 0       | 78,345  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,8   | 47,4   | 0,47    | 0,36    | -           |
| 16.04.2025 | 7,125   | 0         | 78,939  | 0       | 0       | 77,246  | 0      | 0      | 24       | 0       | 68,9   | 46,9   | 0,45    | 0,35    | -           |
| 17.04.2025 | 2,913   | 0         | 33,246  | 0       | 0       | 32,521  | 0      | 0      | 24       | 0       | 69,6   | 48,3   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 18.04.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 17,2   | 15,3   | 0,45    | 0,34    | -           |
| 19.04.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 14,3   | 13,9   | 0,44    | 0,34    | -           |
| 20.04.2025 | 0       | 0         | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 24       | 0       | 14,1   | 13,8   | 0,44    | 0,34    | -           |
| Итого:     | 201,531 | 0         | 2154,9  | 0       | 0       | 2108,96 | 0      | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 48,135  |           |         |         |         |         |        |        |          |         |        |        |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

| Дата       | Q, ГДж    | V1, м3    | V2, м3 | V3, м3 | M1, т     | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------|
| 20.03.2025 | 11863,033 | 98978,71  | 0      | 1,808  | 96653,057 | 0     | 1,797 | 54446   | 720    |
| 20.04.2025 | 12064,564 | 101133,61 | 0      | 1,808  | 98762,012 | 0     | 1,797 | 55190   | 720    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.04.2025 10:30:34