

#120875#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уютный Квартал, ООО, УК 5774
Яналова 34-40, Калининград
5774
6948
ВКТ-7
00262877
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	2,831	-0,001	136,81	135,46	133,57	133,75	-0,18	24	0	0	73,1	51,8	21,25	0,6	0,4	-
25.02.2025	2,701	0,001	135,71	134,44	132,62	132,77	-0,15	24	0	0	71,6	51,2	20,38	0,6	0,4	-
26.02.2025	2,715	0,003	140,27	138,99	137,08	137,25	-0,17	24	0	0	71,3	51,4	19,87	0,6	0,4	-
27.02.2025	2,76	0,005	146,41	145,1	143,15	143,29	-0,14	24	0	0	71	51,7	19,31	0,6	0,4	-
28.02.2025	2,685	0,003	142,2	140,93	138,98	139,16	-0,18	24	0	0	71	51,6	19,34	0,6	0,4	-
01.03.2025	2,885	-0,001	140,99	139,61	137,67	137,84	-0,17	24	0	0	72,6	51,6	20,99	0,6	0,4	-
02.03.2025	2,892	0,003	142,41	140,88	139,11	139,16	-0,05	24	0	0	71,8	51	20,78	0,6	0,4	-
03.03.2025	2,73	0,005	145,52	144,15	142,23	142,3	-0,07	24	0	0	71,3	52,1	19,2	0,6	0,4	-
04.03.2025	2,685	0,002	147,77	146,46	144,46	144,59	-0,13	24	0	0	71	52,4	18,61	0,6	0,4	-
05.03.2025	2,71	-0,003	149,95	148,75	146,57	146,82	-0,25	24	0	0	71,1	52,5	18,57	0,6	0,4	-
06.03.2025	2,68	0	153,76	152,56	150,29	150,54	-0,25	24	0	0	71	53,1	17,88	0,6	0,4	-
07.03.2025	2,794	0,001	154,03	152,69	150,56	150,75	-0,19	24	0	0	71	52,4	18,6	0,6	0,4	-
08.03.2025	2,769	0	156,15	154,87	152,6	152,84	-0,24	24	0	0	71	52,8	18,19	0,6	0,4	-
09.03.2025	2,804	0,003	158,3	156,85	154,69	154,79	-0,1	24	0	0	71,1	53	18,12	0,6	0,4	-
10.03.2025	2,659	0,005	161,06	159,76	157,42	157,58	-0,16	24	0	0	70,9	54	16,93	0,6	0,4	-
11.03.2025	2,661	0,007	151,78	150,43	148,42	148,46	-0,04	24	0	0	70,6	52,7	17,92	0,6	0,4	-
12.03.2025	2,641	0,004	151,53	150,23	148,09	148,24	-0,15	24	0	0	71	53,1	17,87	0,6	0,4	-
13.03.2025	2,724	0,006	146,95	145,55	143,54	143,6	-0,06	24	0	0	72,1	53,1	18,96	0,6	0,4	-
14.03.2025	2,876	0,002	145,36	143,91	141,9	142	-0,1	24	0	0	73,5	53,2	20,28	0,6	0,4	-
15.03.2025	2,851	0,006	145,5	143,95	141,9	141,95	-0,05	24	0	0	74,8	54,7	20,09	0,6	0,4	-
16.03.2025	2,942	0,008	145,91	144,3	142,33	142,35	-0,02	24	0	0	74,6	53,9	20,65	0,6	0,4	-
17.03.2025	2,846	0,004	143,13	141,64	139,55	139,62	-0,07	24	0	0	75,4	55	20,37	0,6	0,4	-
18.03.2025	2,824	0,003	146,78	145,32	143,26	143,37	-0,11	24	0	0	73,1	53,4	19,72	0,6	0,4	-
19.03.2025	2,71	0	144,5	143,21	141,19	141,37	-0,18	24	0	0	71,4	52,2	19,21	0,6	0,4	-
20.03.2025	2,677	0,002	146,79	145,5	143,48	143,62	-0,14	24	0	0	71,2	52,5	18,68	0,6	0,4	-
21.03.2025	2,609	0,003	150,74	149,52	147,35	147,52	-0,17	24	0	0	71,2	53,4	17,74	0,6	0,4	-
22.03.2025	2,677	0,004	151,72	150,38	148,29	148,38	-0,09	24	0	0	71	53	18,06	0,6	0,4	-
23.03.2025	2,669	0,005	153,04	151,7	149,61	149,7	-0,09	24	0	0	70,9	53	17,86	0,6	0,4	-
Итого:	77,007	0	4135,07	4097,14	4039,91	4043,61	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,007															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2025	3993,861	136414,17	95899,85	133187,44	94249,07
23.03.2025	4070,868	140549,24	99996,99	137227,35	98292,68

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 7:37:14