

#120874#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086

Фрунзе 58-58а, Калининград

7086

6947

ВКТ-7

00209281

1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dM1, т | dM2, т  | dMg, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 3,742    | -0,125    | 181,86  | 182,65  | 177,55 | 180,44  | -2,89  | 24       | 0       | 0      | 72,7   | 50,8   | 21,88 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 25.02.2025 | 3,652    | -0,116    | 178,42  | 179,25  | 174,32 | 177,11  | -2,79  | 24       | 0       | 0      | 72     | 50,3   | 21,74 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 26.02.2025 | 3,706    | -0,128    | 186,64  | 187,52  | 182,32 | 185,26  | -2,94  | 24       | 0       | 0      | 72     | 50,9   | 21,13 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 27.02.2025 | 3,727    | -0,13     | 189,89  | 190,77  | 185,43 | 188,41  | -2,98  | 24       | 0       | 0      | 72,3   | 51,4   | 20,9  | 0,6     | 0,4     | -           |
| 28.02.2025 | 3,697    | -0,121    | 185,21  | 186,06  | 180,93 | 183,79  | -2,86  | 24       | 0       | 0      | 72,1   | 50,9   | 21,21 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 01.03.2025 | 3,647    | -0,121    | 179,55  | 180,38  | 175,39 | 178,22  | -2,83  | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 50,6   | 21,59 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 02.03.2025 | 3,792    | -0,12     | 184,09  | 184,87  | 179,82 | 182,68  | -2,86  | 24       | 0       | 0      | 72     | 50,2   | 21,85 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 03.03.2025 | 3,697    | -0,118    | 183,51  | 184,34  | 179,35 | 182,2   | -2,85  | 24       | 0       | 0      | 71,2   | 49,8   | 21,39 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 04.03.2025 | 3,763    | -0,123    | 188,07  | 188,91  | 183,75 | 186,58  | -2,83  | 24       | 0       | 0      | 72     | 50,7   | 21,25 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 05.03.2025 | 3,796    | -0,131    | 194,89  | 195,78  | 190,37 | 193,34  | -2,97  | 24       | 0       | 0      | 72,1   | 51,4   | 20,73 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 06.03.2025 | 3,803    | -0,133    | 201,02  | 201,96  | 196,33 | 199,37  | -3,04  | 24       | 0       | 0      | 72,2   | 52     | 20,14 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 07.03.2025 | 3,41     | -0,122    | 189,67  | 190,76  | 185,54 | 188,47  | -2,93  | 24       | 0       | 0      | 69,6   | 50,5   | 19,15 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 08.03.2025 | 3,27     | -0,122    | 186,78  | 187,99  | 182,89 | 185,85  | -2,96  | 24       | 0       | 0      | 68     | 49,4   | 18,67 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 09.03.2025 | 3,225    | -0,123    | 186,69  | 187,96  | 182,83 | 185,8   | -2,97  | 24       | 0       | 0      | 67,7   | 49,3   | 18,42 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 10.03.2025 | 3,102    | -0,14     | 197,44  | 199,12  | 193,49 | 196,8   | -3,31  | 24       | 0       | 0      | 66,3   | 49,4   | 16,88 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 11.03.2025 | 3,195    | -0,124    | 173,03  | 174,39  | 169,39 | 172,46  | -3,07  | 24       | 0       | 0      | 68,4   | 48,7   | 19,72 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 12.03.2025 | 3,198    | -0,137    | 166,16  | 167,79  | 162,63 | 165,97  | -3,34  | 24       | 0       | 0      | 68,5   | 47,9   | 20,64 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 13.03.2025 | 3,252    | -0,138    | 174,89  | 176,55  | 171,23 | 174,62  | -3,39  | 24       | 0       | 0      | 67,9   | 48     | 19,94 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 14.03.2025 | 3,811    | -0,124    | 185,75  | 186,54  | 181,36 | 184,26  | -2,9   | 24       | 0       | 0      | 73     | 51,2   | 21,81 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 15.03.2025 | 3,884    | -0,125    | 184,14  | 184,88  | 179,68 | 182,52  | -2,84  | 24       | 0       | 0      | 74,2   | 51,8   | 22,42 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 16.03.2025 | 3,934    | -0,123    | 184,99  | 185,66  | 180,51 | 183,34  | -2,83  | 24       | 0       | 0      | 73,8   | 51,2   | 22,59 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 17.03.2025 | 3,944    | -0,123    | 181,7   | 182,3   | 177,21 | 180,02  | -2,81  | 24       | 0       | 0      | 74,6   | 51,6   | 23,04 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 18.03.2025 | 3,779    | -0,125    | 188,3   | 189,15  | 183,89 | 186,82  | -2,93  | 24       | 0       | 0      | 72,4   | 51,1   | 21,35 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 19.03.2025 | 3,676    | -0,124    | 187,46  | 188,44  | 183,22 | 186,22  | -3     | 24       | 0       | 0      | 71     | 50,2   | 20,86 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 20.03.2025 | 3,43     | -0,118    | 185,6   | 186,71  | 181,61 | 184,54  | -2,93  | 24       | 0       | 0      | 69,2   | 49,5   | 19,67 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 21.03.2025 | 3,301    | -0,117    | 182,39  | 183,56  | 178,6  | 181,5   | -2,9   | 24       | 0       | 0      | 68     | 48,8   | 19,25 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 22.03.2025 | 3,371    | -0,115    | 182,74  | 183,83  | 178,85 | 181,74  | -2,89  | 24       | 0       | 0      | 68,7   | 49,1   | 19,63 | 0,6     | 0,4     | -           |
| 23.03.2025 | 3,193    | -0,11     | 174,42  | 175,53  | 170,81 | 173,63  | -2,82  | 24       | 0       | 0      | 67,6   | 48,1   | 19,48 | 0,6     | 0,4     | -           |
| Итого:     | 99,997   | 0         | 5165,3  | 5193,65 | 5049,3 | 5131,96 | 0      | 672      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 99,997   |           |         |         |        |         |        |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 23.02.2025 | 1357,036 | 88900,07 | 89662,95 | 86828,14 | 88349,04 |
| 23.03.2025 | 1457,033 | 94065,37 | 94856,6  | 91877,44 | 93481    |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.03.2025 7:37:04