

#125959#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Фрунзе 58-58а, Калининград
7086
6947
ВКТ-7
00209281
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	3,245	-0,109	174,7	175,78	171,03	173,82	-2,79	24	0	0	68,4	48,7	19,74	0,6	0,4	5,5
25.03.2025	3,315	-0,112	177,3	178,32	173,54	176,36	-2,82	24	0	0	68,5	48,6	19,88	0,6	0,4	4,4
26.03.2025	3,245	-0,111	180,32	181,4	176,53	179,31	-2,78	24	0	0	68,4	49,2	19,15	0,6	0,4	6,9
27.03.2025	3,323	-0,113	180,28	181,33	176,45	179,3	-2,85	24	0	0	68,4	48,8	19,6	0,6	0,4	5,7
28.03.2025	3,264	-0,131	191,19	192,42	187,14	190,12	-2,98	24	0	0	68,6	50,4	18,23	0,6	0,4	8,9
29.03.2025	3,247	-0,127	195,34	196,58	191,22	194,17	-2,95	24	0	0	68,6	50,9	17,74	0,6	0,4	9,9
30.03.2025	3,234	-0,125	189	190,11	184,97	187,85	-2,88	24	0	0	68,5	50,3	18,25	0,6	0,4	6,8
31.03.2025	3,212	-0,119	186,94	188,09	183,02	185,85	-2,83	24	0	0	68,5	50,2	18,29	0,6	0,4	5,9
01.04.2025	3,223	-0,118	180,99	182,11	177,2	180,02	-2,82	24	0	0	68,5	49,5	18,96	0,6	0,4	-
02.04.2025	3,27	-0,12	189,07	190,21	185,07	187,93	-2,86	24	0	0	68,6	50,2	18,41	0,6	0,4	-
03.04.2025	3,387	-0,132	202,66	203,83	198,22	201,23	-3,01	24	0	0	69,8	51,9	17,86	0,6	0,4	-
04.04.2025	3,399	-0,131	199	200,15	194,63	197,58	-2,95	24	0	0	70,4	52,2	18,22	0,6	0,4	-
05.04.2025	3,448	-0,117	180,91	181,8	176,85	179,62	-2,77	24	0	0	71,2	50,9	20,27	0,6	0,4	-
06.04.2025	3,703	-0,111	177,37	177,95	173,18	175,76	-2,58	24	0	0	73,1	51	22,12	0,6	0,4	-
07.04.2025	3,64	-0,12	185,44	186,21	181,11	183,89	-2,78	24	0	0	72,4	51,5	20,86	0,6	0,4	-
08.04.2025	3,434	-0,116	181,03	181,91	176,98	179,72	-2,74	24	0	0	70,6	50,4	20,17	0,6	0,4	-
09.04.2025	3,447	-0,119	184,89	185,82	180,79	183,61	-2,82	24	0	0	70,2	50,4	19,83	0,6	0,4	-
10.04.2025	3,55	-0,112	179,92	180,69	175,86	178,55	-2,69	24	0	0	71	50	20,94	0,6	0,4	-
11.04.2025	3,525	-0,12	188,93	189,84	184,75	187,57	-2,82	24	0	0	70,3	50,5	19,83	0,6	0,4	-
12.04.2025	3,5	-0,124	195	195,99	190,65	193,55	-2,9	24	0	0	70,6	51,5	19,12	0,6	0,4	-
13.04.2025	3,492	-0,134	208,71	209,75	204,03	207,02	-2,99	24	0	0	70,7	52,8	17,88	0,6	0,4	-
14.04.2025	3,323	-0,138	209,64	210,83	204,96	207,98	-3,02	24	0	0	70,6	53,6	16,97	0,6	0,4	-
15.04.2025	3,3	-0,136	200,43	201,55	195,9	198,91	-3,01	24	0	0	70,8	53,2	17,63	0,6	0,4	-
16.04.2025	1,246	-0,178	205,51	207,93	200,98	204,15	-3,17	24	0	0	70,1	63	7,13	0,6	0,4	-
17.04.2025	0,371	-0,203	212,95	216,08	208,18	211,56	-3,38	24	0	0	70,5	67,7	2,85	0,6	0,4	-
18.04.2025	0,284	-0,206	212,44	215,59	207,69	211,04	-3,35	24	0	0	70,7	68,3	2,42	0,6	0,4	-
19.04.2025	0,299	-0,199	206,33	209,44	201,81	205,14	-3,33	24	0	0	70	67,4	2,55	0,6	0,4	-
20.04.2025	0,311	-0,204	205,45	208,63	200,94	204,34	-3,4	24	0	0	70	67,4	2,64	0,6	0,4	-
21.04.2025	0,342	-0,185	177,27	180,15	173,43	176,58	-3,15	24	0	0	69,1	66	3,13	0,6	0,4	-
22.04.2025	0,304	-0,158	158,5	160,99	155	157,73	-2,73	24	0	0	69,9	66,8	3,09	0,6	0,4	-
23.04.2025	0,284	-0,158	158,95	161,52	155,48	158,22	-2,74	24	0	0	70	67,1	2,94	0,6	0,4	-
Итого:	81,167	0	5876,46	5923	5747,59	5838,48	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	81,167															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	1457,033	94065,37	94856,6	91877,44	93481
23.04.2025	1538,2	99941,83	100779,6	97625,03	99319,48

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:33:55