

#130640#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Фрунзе 58-58а, Калининград
7086
6947
ВКТ-7
00209281
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,31	-0,16	161,49	164,05	157,95	160,73	-2,78	24	0	0	69,9	66,8	3,11	0,6	0,4	-
25.04.2025	0,419	-0,151	158,16	160,59	154,73	157,42	-2,69	24	0	0	69,3	65,5	3,79	0,6	0,4	-
26.04.2025	0,414	-0,152	154,83	157,22	151,44	154,09	-2,65	24	0	0	69,7	65,8	3,84	0,6	0,4	-
27.04.2025	0,475	-0,154	155,39	157,79	151,99	154,69	-2,7	24	0	0	70	65,7	4,27	0,6	0,4	-
28.04.2025	0,37	-0,155	153,37	155,83	150	152,73	-2,73	24	0	0	69,8	66,2	3,63	0,6	0,4	-
29.04.2025	0,359	-0,153	151,09	153,51	147,66	150,34	-2,68	24	0	0	71,2	67,6	3,63	0,6	0,4	-
30.04.2025	0,484	-0,16	159,98	162,43	156,29	159,04	-2,75	24	0	0	72	67,7	4,26	0,6	0,4	-
01.05.2025	0,457	-0,158	159,43	161,87	155,78	158,52	-2,74	24	0	0	71,7	67,6	4,09	0,6	0,4	-
02.05.2025	0,445	-0,168	162,53	165,03	158,76	161,56	-2,8	24	0	0	72,1	68,2	3,95	0,6	0,4	-
03.05.2025	0,369	-0,144	139,51	141,8	136,44	138,95	-2,51	21	3	1	70,2	66,3	3,87	0,6	0,4	-
04.05.2025	0,432	-0,187	160,44	163,21	156,7	159,79	-3,09	24	0	0	72,2	68,1	4,06	0,6	0,4	-
05.05.2025	0,42	-0,167	156,27	158,84	152,68	155,53	-2,85	24	0	0	71,9	67,9	3,99	0,6	0,4	-
06.05.2025	0,572	-0,174	161,3	163,85	157,62	160,53	-2,91	24	0	0	71,8	67	4,81	0,6	0,4	-
07.05.2025	0,434	-0,185	164,96	167,76	161,24	164,35	-3,11	24	0	0	71,1	67,1	3,96	0,6	0,4	-
08.05.2025	0,45	-0,199	171,95	174,97	168,01	171,31	-3,3	24	0	0	71,8	67,8	3,97	0,6	0,4	-
09.05.2025	0,466	-0,184	173,82	176,52	169,79	172,83	-3,04	24	0	0	72	68,1	3,91	0,6	0,4	-
10.05.2025	0,449	-0,18	172,81	175,5	168,83	171,83	-3	24	0	0	72	68,2	3,83	0,6	0,4	-
11.05.2025	0,515	-0,174	171,35	173,95	167,44	170,37	-2,93	24	0	0	71,6	67,4	4,21	0,6	0,4	-
12.05.2025	0,453	-0,183	171,25	173,96	167,3	170,35	-3,05	24	0	0	71,8	67,9	3,9	0,6	0,4	-
13.05.2025	0,429	-0,184	170,55	173,26	166,58	169,6	-3,02	24	0	0	72,1	68,3	3,78	0,6	0,4	-
14.05.2025	0,427	-0,183	171,2	173,93	167,23	170,25	-3,02	24	0	0	72,1	68,4	3,75	0,6	0,4	-
15.05.2025	0,404	-0,204	160,46	163,57	156,81	160,22	-3,41	24	0	0	71,4	67,4	4,01	0,6	0,4	-
16.05.2025	0,46	-0,179	168,58	171,29	164,69	167,69	-3	24	0	0	72,1	68,1	3,99	0,6	0,4	-
17.05.2025	0,458	-0,182	168,59	171,34	164,72	167,76	-3,04	24	0	0	71,8	67,8	4	0,6	0,4	-
18.05.2025	0,463	-0,18	171,11	173,81	167,16	170,15	-2,99	24	0	0	72	68	3,93	0,6	0,4	-
19.05.2025	0,452	-0,191	175,36	178,15	171,28	174,39	-3,11	24	0	0	72,1	68,3	3,83	0,6	0,4	-
20.05.2025	0,449	-0,187	178,7	181,49	174,53	177,61	-3,08	24	0	0	72,3	68,6	3,75	0,6	0,4	-
21.05.2025	0,408	-0,185	179,71	182,5	175,56	178,61	-3,05	24	0	0	72	68,6	3,46	0,6	0,4	-
22.05.2025	0,428	-0,183	179,17	181,91	175,01	178,05	-3,04	24	0	0	72,1	68,5	3,62	0,6	0,4	-
23.05.2025	0,445	-0,187	181,35	184,13	177,18	180,26	-3,08	24	0	0	71,8	68,2	3,65	0,6	0,4	-
Итого:	13,116	0	4964,71	5044,06	4851,4	4939,55	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,116															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч717

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	1538,2	99941,83	100779,6	97625,03	99319,48
23.05.2025	1551,316	104906,54	105823,66	102476,43	104259,03

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 7:49:20