

#120872#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖЭУ-23, ООО, УК

Нарвская 75, Калининград

4395

9828

ТВ7 (ASCII)

23189555

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.02.2025 | 2,321 | 0 | 15,41 | 8,33 | 0 | 15,141 | 8,263 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 42 | 0,52 | 0,48 | - |
| 25.02.2025 | 2,443 | 0 | 16,09 | 8,6 | 0 | 15,808 | 8,53 | 0 | 24 | 0 | 62 | 42,2 | 0,53 | 0,49 | - |
| 26.02.2025 | 2,189 | 0 | 15,05 | 8,55 | 0 | 14,788 | 8,481 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 42,1 | 0,53 | 0,49 | - |
| 27.02.2025 | 2,128 | 0 | 14,56 | 8,29 | 0 | 14,307 | 8,225 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 41,8 | 0,52 | 0,48 | - |
| 28.02.2025 | 2,112 | 0 | 14,51 | 8,29 | 0 | 14,258 | 8,224 | 0 | 24 | 0 | 61,6 | 41,9 | 0,53 | 0,5 | - |
| 01.03.2025 | 2,569 | 0 | 16,24 | 8,24 | 0 | 15,951 | 8,174 | 0 | 24 | 0 | 62,4 | 42,1 | 0,52 | 0,49 | - |
| 02.03.2025 | 2,352 | 0 | 15,51 | 8,18 | 0 | 15,244 | 8,117 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 41,5 | 0,51 | 0,48 | - |
| 03.03.2025 | 2,232 | 0 | 14,96 | 8,29 | 0 | 14,699 | 8,225 | 0 | 24 | 0 | 61,8 | 41,7 | 0,53 | 0,49 | - |
| 04.03.2025 | 2,262 | 0 | 15,08 | 8,24 | 0 | 14,818 | 8,175 | 0 | 24 | 0 | 61,7 | 41,7 | 0,53 | 0,49 | - |
| 05.03.2025 | 2,041 | 0 | 14,32 | 8,3 | 0 | 14,077 | 8,236 | 0 | 24 | 0 | 60,9 | 41,4 | 0,53 | 0,49 | - |
| 06.03.2025 | 2,196 | 0 | 15,03 | 8,24 | 0 | 14,778 | 8,177 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 41,3 | 0,53 | 0,49 | - |
| 07.03.2025 | 2,185 | 0 | 15,01 | 8,26 | 0 | 14,757 | 8,196 | 0 | 24 | 0 | 60,5 | 41,4 | 0,53 | 0,49 | - |
| 08.03.2025 | 2,25 | 0 | 15,34 | 8,25 | 0 | 15,082 | 8,185 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 41,8 | 0,53 | 0,5 | - |
| 09.03.2025 | 2,231 | 0 | 15,2 | 8,19 | 0 | 14,945 | 8,126 | 0 | 24 | 0 | 60,6 | 41,7 | 0,52 | 0,49 | - |
| 10.03.2025 | 2,128 | 0 | 14,68 | 8,26 | 0 | 14,428 | 8,194 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 42 | 0,53 | 0,5 | - |
| 11.03.2025 | 2,168 | 0 | 14,78 | 8,23 | 0 | 14,525 | 8,164 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 42 | 0,53 | 0,49 | - |
| 12.03.2025 | 2,331 | 0 | 15,47 | 8,21 | 0 | 15,203 | 8,143 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 42,1 | 0,53 | 0,49 | - |
| 13.03.2025 | 2,154 | 0 | 14,66 | 8,18 | 0 | 14,407 | 8,116 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 41,8 | 0,53 | 0,49 | - |
| 14.03.2025 | 2,333 | 0 | 15,4 | 8,18 | 0 | 15,133 | 8,115 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 41,7 | 0,53 | 0,49 | - |
| 15.03.2025 | 2,292 | 0 | 15,17 | 8,15 | 0 | 14,908 | 8,087 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 41,4 | 0,53 | 0,49 | - |
| 16.03.2025 | 2,397 | 0 | 15,57 | 8,09 | 0 | 15,301 | 8,027 | 0 | 24 | 0 | 61,5 | 41,4 | 0,52 | 0,48 | - |
| 17.03.2025 | 2,313 | 0 | 15,19 | 8,07 | 0 | 14,927 | 8,008 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 41,3 | 0,53 | 0,5 | - |
| 18.03.2025 | 2,055 | 0 | 13,96 | 7,91 | 0 | 13,721 | 7,851 | 0 | 24 | 0 | 61,2 | 40,8 | 0,52 | 0,48 | - |
| 19.03.2025 | 2,123 | 0 | 14,15 | 7,77 | 0 | 13,907 | 7,712 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 40,8 | 0,51 | 0,48 | - |
| 20.03.2025 | 2,263 | 0 | 14,73 | 7,71 | 0 | 14,476 | 7,651 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 41 | 0,53 | 0,5 | - |
| 21.03.2025 | 2,279 | 0 | 14,79 | 7,69 | 0 | 14,535 | 7,631 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 41,1 | 0,53 | 0,49 | - |
| 22.03.2025 | 2,193 | 0 | 14,4 | 7,7 | 0 | 14,152 | 7,642 | 0 | 24 | 0 | 61,3 | 40,8 | 0,53 | 0,49 | - |
| 23.03.2025 | 2,213 | 0 | 14,42 | 7,62 | 0 | 14,172 | 7,563 | 0 | 24 | 0 | 61,4 | 40,8 | 0,52 | 0,48 | - |
| Итого: | 62,753 | 0 | 419,68 | 228,02 | 0 | 412,448 | 226,238 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 14,988 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|-------|---------|--------|
| 23.02.2025 | 970,1 | 7160,79 | 4314,1 | 0 | 7036,73 | 4276,111 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2025 | 1032,856 | 7580,47 | 4542,12 | 0 | 7449,175 | 4502,348 | 0 | 0 | 0 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 18:18:32