

#120870#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Лицей № 23, МАОУ

Адрес потребителя

Вагнера 51, Калининград

Номер абонента

3782

Порядковый номер

6811

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00268791

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	6,705	259,3	252,03	252,03	24	0	0	80,1	53,5	26,57	0,58	0,42	-
22.02.2025	6,062	262,56	255,73	255,73	24	0	0	76,8	53,1	23,69	0,57	0,42	-
23.02.2025	5,685	252,36	246,06	246,06	24	0	0	75	52	23,08	0,57	0,42	-
24.02.2025	5,745	251,61	245,56	245,56	24	0	0	73,6	50,2	23,38	0,56	0,42	-
25.02.2025	5,427	240,9	235,44	235,44	24	0	0	71,3	48,2	23,05	0,57	0,42	-
26.02.2025	5,498	251,58	245,85	245,85	24	0	0	71,3	49	22,35	0,57	0,42	-
27.02.2025	5,218	248,23	242,85	242,85	24	0	0	69,5	48	21,48	0,57	0,42	-
28.02.2025	5,311	243,86	238,46	238,46	24	0	0	70,2	48	22,26	0,57	0,42	-
01.03.2025	5,35	251,23	245,35	245,35	24	0	0	72,6	50,8	21,8	0,58	0,42	-
02.03.2025	5,245	254,04	248,13	248,13	24	0	0	72,3	51,2	21,12	0,57	0,42	-
03.03.2025	5,194	243,89	238,48	238,48	24	0	0	70,4	48,6	21,77	0,57	0,42	-
04.03.2025	5,15	242,45	237,1	237,1	24	0	0	70,1	48,4	21,71	0,58	0,42	-
05.03.2025	4,843	246,52	241,18	241,18	24	0	0	69,5	49,4	20,08	0,58	0,42	-
06.03.2025	4,928	246,18	240,8	240,8	24	0	0	69,7	49,2	20,46	0,57	0,42	-
07.03.2025	4,814	245,32	240	240	24	0	0	69,4	49,3	20,05	0,57	0,42	-
08.03.2025	4,629	249,01	243,65	243,65	24	0	0	69,3	50,3	18,99	0,57	0,41	-
09.03.2025	4,539	247,42	242,1	242,1	24	0	0	69,1	50,4	18,73	0,58	0,41	-
10.03.2025	4,766	251,14	245,7	245,7	24	0	0	69,6	50,2	19,39	0,58	0,41	-
11.03.2025	5,019	251,92	246,42	246,42	24	0	0	69,7	49,4	20,36	0,59	0,41	-
12.03.2025	5,237	268,03	262,07	262,07	24	0	0	70,4	50,4	19,96	0,58	0,41	-
13.03.2025	5,345	254,55	248,67	248,67	24	0	0	72,2	50,7	21,47	0,57	0,42	-
14.03.2025	5,546	245,25	239,28	239,28	24	0	0	74,1	50,9	23,17	0,57	0,42	-
15.03.2025	5,305	247,6	241,5	241,5	24	0	0	74,4	52,5	21,96	0,57	0,42	-
16.03.2025	5,447	250,15	243,94	243,94	24	0	0	74,8	52,4	22,31	0,56	0,42	-
17.03.2025	5,793	244,9	238,73	238,73	24	0	0	75,3	51,1	24,24	0,57	0,42	-
18.03.2025	5,471	249,22	243,23	243,23	24	0	0	73,5	51	22,48	0,57	0,42	-
19.03.2025	5,05	244,91	239,32	239,32	24	0	0	71,4	50,4	21,07	0,57	0,42	-
20.03.2025	5,174	243,55	238,15	238,15	24	0	0	70,2	48,5	21,72	0,57	0,42	-
Итого:	148,496	6987,68	6825,78	6825,78	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	148,496												

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.02.2025	2047,811	106294,77	103794,29	103794,29
20.03.2025	2196,307	113282,45	110620,07	110620,07

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:09:17