

#130637#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель

Лицей № 23, МАОУ

Адрес потребителя

Вагнера 51, Калининград

Номер абонента

3782

Порядковый номер

6811

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00268791

Номер системы

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,833	123,66	121,02	121,02	24	0	0	68,3	61,4	6,89	0,52	0,5	-
22.04.2025	0,889	97,89	95,83	95,83	24	0	0	68,5	59,2	9,26	0,52	0,5	-
23.04.2025	0,656	101,64	99,51	99,51	24	0	0	68,5	61,9	6,58	0,52	0,5	-
24.04.2025	0,932	104,16	101,95	101,95	24	0	0	68,4	59,2	9,17	0,52	0,5	-
25.04.2025	0,908	96,18	94,13	94,13	24	0	0	68	58,3	9,67	0,52	0,5	-
26.04.2025	0,81	92,53	90,58	90,58	24	0	0	68	59,1	8,94	0,52	0,5	-
27.04.2025	0,898	91,87	89,92	89,92	24	0	0	68,3	58,4	9,98	0,52	0,5	-
28.04.2025	1,126	91,58	89,68	89,68	24	0	0	68,1	55,5	12,55	0,51	0,49	-
29.04.2025	1,084	92,31	90,31	90,31	24	0	0	69,4	57,4	12,02	0,52	0,5	-
30.04.2025	0,923	66,56	65,1	65,1	24	0	0	69,9	55,7	14,17	0,52	0,5	-
01.05.2025	0,346	13,2	12,96	12,96	24	0	0	62	35,3	26,76	0,52	0,5	-
02.05.2025	0,369	13,6	13,35	13,35	24	0	0	62,7	35,2	27,52	0,5	0,48	-
03.05.2025	0,336	14,67	14,42	14,42	24	0	0	60,7	37,5	23,25	0,52	0,5	-
04.05.2025	0,348	13,3	13,06	13,06	24	0	0	62,5	35,8	26,69	0,52	0,49	-
05.05.2025	0,37	14,44	14,17	14,17	24	0	0	63,2	37,2	25,97	0,52	0,49	-
06.05.2025	0,252	12,54	12,3	12,3	24	0	0	61,9	41,3	20,63	0,49	0,46	-
07.05.2025	0,217	11,89	11,68	11,68	24	0	0	60,8	42,3	18,53	0,54	0,5	-
08.05.2025	0,069	8,42	8,29	8,29	24	0	0	58,1	50	8,13	0,54	0,5	-
09.05.2025	0,064	8,36	8,2	8,2	24	0	0	58,1	50,4	7,64	0,54	0,5	-
10.05.2025	0,053	8,34	8,17	8,17	24	0	0	58	51,6	6,36	0,54	0,5	-
11.05.2025	0,061	8,59	8,43	8,43	24	0	0	58,1	50,8	7,24	0,54	0,5	-
12.05.2025	0,292	13,35	13,09	13,09	24	0	0	62	39,7	22,31	0,54	0,5	-
13.05.2025	0,264	12,74	12,49	12,49	24	0	0	62	40,8	21,19	0,37	0,36	-
14.05.2025	0,091	8,19	8,09	8,09	24	0	0	52	41,1	10,88	0,53	0,5	-
15.05.2025	0,277	12,84	12,6	12,6	24	0	0	61,6	39,6	22,06	0,34	0,33	-
16.05.2025	0,075	6,55	6,45	6,45	24	0	0	52,7	41	11,7	0,54	0,51	-
17.05.2025	0,06	8,48	8,3	8,3	24	0	0	58	50,9	7,16	0,54	0,51	-
18.05.2025	0,11	9,08	8,93	8,93	24	0	0	58,8	46,6	12,17	0,54	0,5	-
19.05.2025	0,252	12,29	12,03	12,03	24	0	0	61,8	41,1	20,78	0,54	0,5	-
20.05.2025	0,255	12,31	12,11	12,11	24	0	0	61,9	40,6	21,23	0,54	0,5	-
Итого:	13,22	1181,56	1157,15	1157,15	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	13,22												

Общее время работы системы, ч

720

Период нормальной работы системы, ч

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
20.04.2025	2320,609	120873,29	118044,45	118044,45
20.05.2025	2333,829	122054,85	119201,6	119201,6

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

22.05.2025 7:33:11