

#120867#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Детский Сад № 1, МАДОУ

Свободная 34, Калининград (новый корпус)

3928

9496

ТВ7 (АСЦП)

20118124

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	6,403	0	52,153	0	0	50,726	0	0	24	0	79	48,9	0,39	0,2	-
22.02.2025	5,28	0	45,41	0	0	44,272	0	0	24	0	75,1	46,7	0,4	0,2	-
23.02.2025	5,45	0	49,619	0	0	48,423	0	0	24	0	73,5	46,7	0,39	0,2	-
24.02.2025	5,268	0	50,745	0	0,003	49,564	0	0,003	24	0	72,2	46,8	0,4	0,2	-
25.02.2025	5,315	0,001	54,989	0	0,001	53,774	0	0,001	24	0	70,1	46,5	0,39	0,2	-
26.02.2025	4,796	0	50,757	0	0,002	49,644	0	0,002	24	0	69,8	46,7	0,4	0,2	-
27.02.2025	4,644	0	53,136	0	0,002	52,025	0	0,002	24	0	68	46,7	0,4	0,2	-
28.02.2025	5,001	0	55,072	0	0,001	53,901	0	0,001	24	0	68,6	46,5	0,39	0,2	-
01.03.2025	4,931	0	49,983	0	0	48,868	0	0	24	0	70,5	46,4	0,4	0,2	-
02.03.2025	4,422	0	45,064	0	0	44,058	0	0	24	0	70,5	46,5	0,4	0,2	-
03.03.2025	4,52	0	50,401	0	0	49,326	0	0	24	0	68,8	47	0,4	0,2	-
04.03.2025	4,161	0	48,116	0	0,001	47,102	0	0,001	24	0	68,3	47,2	0,4	0,2	-
05.03.2025	3,844	0	45,715	0	0	44,767	0	0	24	0	67,7	47,2	0,4	0,2	-
06.03.2025	3,643	0	44,365	0	0	43,444	0	0	24	0	67,8	47,8	0,41	0,2	-
07.03.2025	3,825	0	46,092	0	0	45,132	0	0	24	0	67,8	47,6	0,4	0,2	-
08.03.2025	3,634	0	44,389	0	0	43,486	0	0	24	0	67	47,1	0,41	0,2	-
09.03.2025	3,378	0	42,18	0	0	41,324	0	0	24	0	66,9	47,4	0,4	0,2	-
10.03.2025	3,031	0	38,225	0	0,001	37,436	0	0,001	24	0	67,5	48,2	0,41	0,2	-
11.03.2025	4,504	0	51,061	0	0	49,986	0	0	24	0	68,3	46,8	0,4	0,2	-
12.03.2025	4,363	0	49,494	0	0	48,44	0	0	24	0	68,7	47,2	0,41	0,2	-
13.03.2025	4,659	0	48,211	0	0	47,135	0	0	24	0	70,5	46,9	0,4	0,2	-
14.03.2025	5,087	0	48,944	0	0	47,796	0	0	24	0	72,4	47	0,4	0,2	-
15.03.2025	5,214	0	49,3	0	0	48,124	0	0	24	0	73	47,2	0,4	0,2	-
16.03.2025	4,967	0	46,941	0	0	45,823	0	0	24	0	73	47,2	0,4	0,2	-
17.03.2025	5,763	0	52,726	0	0	51,445	0	0	24	0	73,9	47,2	0,39	0,2	-
18.03.2025	4,97	0	48,722	0	0	47,591	0	0	24	0	72,1	47,2	0,4	0,2	-
19.03.2025	4,691	0	48,909	0	0	47,827	0	0	24	0	70,1	46,7	0,4	0,2	-
20.03.2025	4,581	0	51,688	0	0,001	50,569	0	0,001	24	0	69,3	47,7	0,4	0,2	-
Итого:	130,345	0	1362,407	0	0,012	1332,008	0	0,012	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,132														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	2991,555	32500,676	0	0,764	31766,633	0	0,755	23594	777
20.03.2025	3121,9	33863,084	0	0,776	33098,641	0	0,767	24266	777

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.03.2025 9:48:55