

#120866#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Детский Сад № 53, МАДОУ ЦРР
Киевская 101а, Калининград
8134
ВКТ-9
3661
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
21.02.2025	2,9	0	198,252	0	0	193,915	0	0	24	0	262144	0	69,8	54,9	0	0,5	0,42	0	-
22.02.2025	2,693	0	201,652	0	0	197,215	0	0	24	0	262144	0	70	56,4	0	0,5	0,41	0	-
23.02.2025	2,464	0	201,234	0	0	197,117	0	0	24	0	262144	0	67,3	54,8	0	0,5	0,41	0	-
24.02.2025	2,548	0	202,252	0	0	198,343	0	0	24	0	262144	0	65,2	52,4	0	0,5	0,41	0	-
25.02.2025	2,572	0	202,997	0	0	199,058	0	0	24	0	262144	0	65,4	52,5	0	0,5	0,42	0	-
26.02.2025	2,552	0	204,142	0	0	200,158	0	0	24	0	262144	2	65,6	52,9	0	0,5	0,41	0	-
27.02.2025	2,534	0	204,462	0	0	200,507	0	0	24	0	262144	0	65,3	52,7	0	0,5	0,41	0	-
28.02.2025	2,69	0	203,369	0	0	199,148	0	0	24	0	262144	0	67,8	54,4	0	0,5	0,41	0	-
01.03.2025	2,47	0	202,079	0	0	197,851	0	0	24	0	262144	0	68,1	55,7	0	0,5	0,42	0	-
02.03.2025	2,379	0	202,877	0	0	198,791	0	0	24	0	262144	0	66,7	54,8	0	0,5	0,41	0	-
03.03.2025	2,52	0	202,039	0	0	198,073	0	0	23,92	0,08	262144	32774	65,8	53,1	0	0,5	0,41	0	-
04.03.2025	2,587	0	203,094	0	0	198,993	0	0	24	0	262144	0	66,8	53,8	0	0,5	0,41	0	-
05.03.2025	2,498	0	204,232	0	0	200,27	0	0	24	0	262144	0	65,4	52,9	0	0,5	0,41	0	-
06.03.2025	2,357	0	204,237	0	0	200,459	0	0	24	0	262144	0	63,7	52	0	0,5	0,41	0	-
07.03.2025	2,306	0	203,009	0	0	199,187	0	0	24	0	262144	0	64,3	52,8	0	0,5	0,41	0	-
08.03.2025	2,106	0	203,542	0	0	199,666	0	0	24	0	262144	0	64,7	54,2	0	0,5	0,41	0	-
09.03.2025	2,104	0	203,749	0	0	199,817	0	0	24	0	262144	2	65,2	54,7	0	0,5	0,41	0	-
10.03.2025	2,171	0	205,119	0	0	201,345	0	0	24	0	262144	2	63,6	52,8	0	0,5	0,4	0	-
11.03.2025	2,254	0	204,674	0	0	200,862	0	0	24	0	262144	0	64	52,8	0	0,5	0,4	0	-
12.03.2025	2,364	0	201,472	0	0	197,52	0	0	24	0	262144	0	65,8	53,8	0	0,5	0,41	0	-
13.03.2025	2,293	0	199,579	0	0	195,795	0	0	24	0	262144	2	64,6	52,9	0	0,5	0,41	0	-
14.03.2025	2,208	0	195,684	0	0	192,166	0	0	24	0	262144	0	62,8	51,3	0	0,5	0,41	0	-
15.03.2025	2,117	0	196,724	0	0	192,93	0	0	24	0	262144	0	65,2	54,2	0	0,5	0,4	0	-
16.03.2025	2,15	0	196,154	0	0	192,342	0	0	24	0	262144	0	65,4	54,3	0	0,5	0,41	0	-
17.03.2025	2,436	0	194,902	0	0	191,052	0	0	24	0	262144	2	66	53,3	0	0,5	0,41	0	-
18.03.2025	2,479	0	198,679	0	0	194,672	0	0	24	0	262144	2	66,8	54,1	0	0,5	0,4	0	-
19.03.2025	2,444	0	199,297	0	0	195,312	0	0	24	0	262144	0	66,5	54	0	0,5	0,41	0	-
20.03.2025	2,339	0	198,434	0	0	194,609	0	0	24	0	262144	0	65,2	53,2	0	0,5	0,4	0	-
Итого:	67,535	0	5637,936	0	0	5527,173	0	0	671,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	67,535																		

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч671,92

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
20.02.2025	1542,715	113353,031	0	0	111133,398	0	0	24637,4	768	2420,05	0
20.03.2025	1610,25	118990,969	0	0	116660,57	0	0	25309,32	1439,92	2420,13	0,08

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 8:13:05