

#124085#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.03.2025 по 19.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Детский сад №115, МАДОУ
Великолукская 7, Калининград
7366

Заводской номер счётчика 20123890	Показания прибора, ГДж 19.04.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.03.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1138,522	1001,124	137.398	32.817

Подпись исполнителя _____



#124084#

Отчёт за период с 20.03.2025 по 19.04.2025.

Номер абонента 7366
Порядковый номер 9078
Тип теплосчётчика TB7 (ASCI)
Заводской номер 20123890
Номер системы 1
Отчёт сформирован 21.04.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, ГДж	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.03.2025	4,4	5,881	0	148,766	0	0	146,72	0	0	24	0	54,3	44,8	0,3	0,27
22.03.2025	5,6	5,644	0	148,368	0	0	146,318	0	0	24	0	54,4	45,2	0,3	0,27
23.03.2025	5,7	5,367	0	147,966	0	0	146,018	0	0	24	0	53,1	44,3	0,3	0,27
24.03.2025	6,8	5,542	0	148,008	0	0	146,016	0	0	24	0	53,6	44,5	0,3	0,27
25.03.2025	5,5	5,787	0	148,536	0	0	146,449	0	0	24	0	54,8	45,4	0,3	0,27
26.03.2025	4,4	5,372	0	147,949	0	0	146,022	0	0	24	0	52,8	44	0,3	0,27
27.03.2025	6,9	5,603	0	148,156	0	0	146,165	0	0	24	0	53,7	44,5	0,3	0,27
28.03.2025	5,7	5,007	0	147,598	0	0	145,777	0	0	24	0	51,4	43,2	0,3	0,27
29.03.2025	8,9	4,726	0	147,686	0	0	145,896	0	0	24	0	50,8	43,1	0,3	0,27
30.03.2025	9,9	5,226	0	148,163	0	0	146,228	0	0	24	0	52,9	44,4	0,3	0,27
31.03.2025	6,8	5,28	0	148,107	0	0	146,169	0	0	24	0	53	44,4	0,3	0,27
01.04.2025	5,9	5,536	0	148,311	0	0	146,311	0	0	24	0	53,8	44,7	0,3	0,27
02.04.2025	-	5,205	0	147,949	0	0	146,037	0	0	24	0	52,5	44	0,3	0,27
03.04.2025	-	4,8	0	147,491	0	0	145,673	0	0	24	0	51,4	43,6	0,3	0,27
04.04.2025	-	5,068	0	147,691	0	0	145,803	0	0	24	0	52,3	44	0,3	0,27
05.04.2025	-	6,1	0	149,001	0	0	146,717	0	0	24	0	57,6	47,7	0,3	0,27
06.04.2025	-	6,352	0	149,227	0	0	146,865	0	0	24	0	58,4	48,1	0,3	0,27
07.04.2025	-	5,949	0	149,232	0	0	147,04	0	0	24	0	56,2	46,5	0,3	0,27
08.04.2025	-	6,004	0	149,458	0	0	147,268	0	0	24	0	56,1	46,4	0,3	0,27
09.04.2025	-	5,908	0	149,529	0	0	147,355	0	0	24	0	55,8	46,2	0,3	0,27
10.04.2025	-	6,275	0	149,508	0	0	147,212	0	0	24	0	57,4	47,2	0,3	0,27
11.04.2025	-	5,462	0	148,612	0	0	146,603	0	0	24	0	53,8	44,9	0,3	0,27
12.04.2025	-	5,177	0	147,967	0	0	146,044	0	0	24	0	52,7	44,2	0,3	0,27
13.04.2025	-	4,318	0	147,282	0	0	145,604	0	0	24	0	49,4	42,4	0,3	0,27
14.04.2025	-	3,87	0	147,044	0	0	145,497	0	0	24	0	47,5	41,2	0,3	0,27
15.04.2025	-	1,935	0	66,5	0	0	65,737	0	0	24	0	49,6	42,6	0,27	0,26
16.04.2025	-	0,001	0	0,273	0	0	0,273	0	0	24	0	19,3	18,7	0,24	0,24
17.04.2025	-	0,001	0	0,306	0	0	0,305	0	0	24	0	18,6	17,5	0,24	0,25
18.04.2025	-	0,001	0	0,188	0	0	0,188	0	0	24	0	18,7	17,3	0,24	0,24
19.04.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	19,4	18	0,22	0,22
Итого:	6,4	137,397	0	3774,872	0	0	3724,31	0	0	720	0	48,84	41,1	0,29	0,27

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	1001,124	24086,329	0	0	23744,42	0	0	6468	0
19.04.2025	1138,522	27861,2	0	0	27468,73	0	0	7188	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения