

#68962#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 07.02.2024 по 19.02.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер


Школа № 9, МАОУ СОШ
Балтийское шоссе 110, Калининград

Заводской номер счётчика 16037778	Показания прибора, ГДж 19.02.2024	Предыдущие показания, ГДж 07.02.2024	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	381,319	222,958	158.361	37.824

Подпись исполнителя _____



с 07.02.24 по расчету



#68961#

Отчёт за период с 07.02.2024 по 19.02.2024.

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Отчёт сформирован

7716

TB7 (ASCII)

16037778

1

21.02.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
08.02.2024	-	13,304	0	419,7	0	0	414,328	0	0	24	0	57,6	48,7	0,33	0,3
09.02.2024	-	16,281	0	442,44	0	0	435,656	0	0	24	0	58,7	49,5	0,33	0,3
10.02.2024	-	16,678	0	442,332	0	0	435,288	0	0	24	0	56,6	47,9	0,33	0,3
11.02.2024	-	15,715	0	441,413	0	0	434,844	0	0	24	0	53,4	45,6	0,33	0,3
12.02.2024	-	14,187	0	442,75	0	0	436,878	0	0	24	0	50,6	43,6	0,33	0,3
13.02.2024	-	12,804	0	438,42	0	0	433,185	0	0	24	0	51	43,8	0,33	0,31
14.02.2024	-	13,029	0	438,295	0	0	432,97	0	0	24	0	49,2	42,6	0,33	0,31
15.02.2024	-	12,074	0	436,545	0	0	431,619	0	0	24	0	46,7	40,8	0,33	0,3
16.02.2024	-	10,76	0	438,11	0	0	433,687	0	0	24	0	41,9	37,2	0,34	0,31
17.02.2024	-	8,445	0	437,15	0	0	433,646	0	0	24	0	45,4	39,7	0,34	0,32
18.02.2024	-	10,435	0	436,95	0	0	432,767	0	0	24	0	54,3	46,2	0,33	0,31
19.02.2024	-	14,648	0	436,897	0	0	430,892	0	0	24	0	55,9	47,5	0,33	0,3
Итого:	-	158,36	0	5251,002	0	0	5185,76	0	0	288	0	51,78	44,42	0,33	0,3

Общее время работы системы

288 час.

Период нормальной работы системы

288 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
07.02.2024	222,958	1904,105	0	0	1384,379	0	0	112	39
19.02.2024	381,319	7155,107	0	0	6570,14	0	0	400	39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения