

#125938#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Уют-Сервис, ООО, УК

Березовая 19-35, Калининград

6954

7945

ВКТ-7

00208143

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	2,677	-0,046	204,12	204,45	201,09	202,62	-1,53	24	0	0	56,8	43,1	13,64	0,6	0,4	-
25.03.2025	2,708	-0,046	205,55	205,84	202,45	203,99	-1,54	24	0	0	57	43,3	13,68	0,6	0,4	-
26.03.2025	2,624	-0,049	208,69	209,09	205,63	207,25	-1,62	24	0	0	56,4	43,3	13,1	0,6	0,4	-
27.03.2025	2,63	-0,052	211,94	212,36	208,8	210,47	-1,67	24	0	0	56,4	43,5	12,93	0,6	0,4	-
28.03.2025	2,676	-0,047	208,7	209,02	205,55	207,1	-1,55	24	0	0	57,2	43,9	13,33	0,6	0,4	-
29.03.2025	2,622	-0,044	209,02	209,33	205,85	207,36	-1,51	24	0	0	57,3	44,2	13,05	0,6	0,4	-
30.03.2025	2,544	-0,046	206,95	207,29	203,9	205,4	-1,5	24	0	0	56,6	43,8	12,78	0,6	0,4	-
31.03.2025	2,514	-0,044	205,03	205,39	202,02	203,52	-1,5	24	0	0	56,1	43,4	12,75	0,6	0,4	-
01.04.2025	2,531	-0,042	204,37	204,7	201,43	202,89	-1,46	24	0	0	55,8	43	12,86	0,6	0,4	-
02.04.2025	2,533	-0,044	203,13	203,46	200,18	201,7	-1,52	24	0	0	56	43	12,97	0,6	0,4	-
03.04.2025	2,461	-0,046	204,13	204,55	201,18	202,68	-1,5	24	0	0	56	43,5	12,54	0,6	0,4	-
04.04.2025	2,447	-0,041	205,8	206,21	202,83	204,32	-1,49	24	0	0	55,8	43,4	12,36	0,6	0,4	-
05.04.2025	2,545	-0,046	208,83	209,22	205,82	207,38	-1,56	24	0	0	56	43,3	12,68	0,6	0,4	-
06.04.2025	2,571	-0,044	207,37	207,76	204,43	205,99	-1,56	24	0	0	55,4	42,5	12,9	0,6	0,4	-
07.04.2025	2,633	-0,044	211,04	211,47	207,99	209,58	-1,59	24	0	0	55,7	42,7	12,97	0,6	0,4	-
08.04.2025	2,596	-0,043	207,65	208,03	204,69	206,25	-1,56	24	0	0	55,5	42,5	13,01	0,6	0,4	-
09.04.2025	2,606	-0,039	199,62	199,94	196,71	198,22	-1,51	24	0	0	56	42,4	13,57	0,6	0,4	-
10.04.2025	2,603	-0,035	194,33	194,54	191,53	192,9	-1,37	24	0	0	55,8	42	13,88	0,6	0,4	-
11.04.2025	2,548	-0,039	194,7	194,92	191,87	193,24	-1,37	24	0	0	55,7	42,1	13,58	0,6	0,4	-
12.04.2025	2,559	-0,037	196,79	196,94	193,94	195,26	-1,32	24	0	0	55,9	42,5	13,47	0,6	0,4	-
13.04.2025	2,621	-0,05	204,09	204,53	200,99	202,64	-1,65	24	0	0	57,3	44	13,38	0,6	0,4	-
14.04.2025	1,78	-0,044	141,12	141,83	138,9	140,44	-1,54	24	0	1	58,6	45,3	13,28	0,6	0,4	-
Итого:	56,029	0	4442,97	4450,87	4377,78	4411,2	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	56,029															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	749,454	59637,75	59788,09	58740,97	59240,64
14.04.2025	805,483	64080,72	64238,96	63118,75	63651,84

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 14:06:05