

#118940#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.02.2025 по 20.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

Школа №12, МАОУ СОШ
Багратиона 107а, Калининград
3791

Заводской номер счётчика 24216909	Показания прибора, ГДж 20.03.2025	Предыдущие показания, ГДж 20.02.2025	Разность показаний, ГДж	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1533,469	1274,059	259.41	61.959

Подпись исполнителя



#118843#

Отчёт за период с 20.02.2025 по 20.03.2025.

Номер абонента 3791
 Порядковый номер 10008
 Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
 Заводской номер 24216909
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 24.03.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnap, °C	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа
21.02.2025	-	12,644	0	134,372	133,33	0	130,63	131,346	0	22	2	79,8	56,7	0,45	0,35
22.02.2025	-	11,531	0	133,184	132,658	0	129,756	130,789	0	24	0	76,3	55,1	0,45	0,35
23.02.2025	-	10,838	0	128,021	127,686	0	124,875	125,975	0	24	0	74,4	53,7	0,44	0,36
24.02.2025	-	10,487	0	130,291	130,095	0,001	127,239	128,407	0,001	24	0	72,5	52,8	0,45	0,36
25.02.2025	-	10,343	0	132,861	132,735	0	129,856	131,062	0	24	0	71	52	0,45	0,36
26.02.2025	-	9,333	0	104,174	104,029	0,002	101,826	102,862	0,002	24	0	70,9	49,1	0,45	0,35
27.02.2025	-	8,739	0	84,775	84,598	0	82,841	83,764	0	24	0	71,4	46,2	0,45	0,35
28.02.2025	-	9,038	0	90,479	90,265	0,001	88,424	89,346	0,001	24	0	71,2	46,8	0,45	0,36
01.03.2025	-	9,544	0	99,541	99,399	0,001	97,251	98,323	0,001	24	0	71,7	48,3	0,45	0,36
02.03.2025	-	9,441	0	99,55	99,463	0	97,277	98,387	0	24	0	71,4	48,3	0,45	0,36
03.03.2025	-	9,083	0	94,255	94,3	0,022	92,141	93,318	0,022	24	0	70,8	47,3	0,45	0,35
04.03.2025	-	8,869	0,004	88,98	88,964	0	86,98	88,074	0	24	0	70,8	46,5	0,46	0,35
05.03.2025	-	8,267	0	78,959	78,964	0	77,19	78,218	0	24	0	70,7	45,1	0,46	0,35
06.03.2025	-	7,813	0	71,938	71,938	0	70,322	71,288	0	24	0	70,9	44,3	0,46	0,35
07.03.2025	-	8,037	0	78,669	78,641	0	76,887	77,864	0	24	0	71,1	46,2	0,46	0,35
08.03.2025	-	7,831	0	76,451	76,434	0	74,718	75,68	0	24	0	71,1	46,1	0,46	0,35
09.03.2025	-	7,551	0	73,659	73,662	0	72,008	72,949	0	24	0	70,7	45,7	0,46	0,35
10.03.2025	-	6,884	0	62,594	62,624	0	61,191	62,07	0	24	0	70,6	43,8	0,46	0,35
11.03.2025	-	8,739	0	88,914	88,89	0	86,902	87,982	0	24	0	71	47	0,45	0,35
12.03.2025	-	8,606	0	84,334	84,266	0	82,421	83,434	0	24	0	71,1	46,2	0,45	0,35
13.03.2025	-	8,848	0	87,231	87,14	0	85,227	86,25	0	24	0	71,7	46,9	0,45	0,35
14.03.2025	-	9,515	0	98,285	98,161	0	95,984	97,075	0	24	0	72,5	48,8	0,45	0,35
15.03.2025	-	9,586	0	95,598	95,394	0	93,262	94,3	0	24	0	74,2	49,6	0,45	0,35
16.03.2025	-	9,195	0	95,256	95,249	0	92,976	94,157	0	24	0	73,2	49,6	0,44	0,35
17.03.2025	-	9,996	0	101,949	101,841	0	99,454	100,649	0	23	1	74,2	50,2	0,45	0,35
18.03.2025	-	9,951	0	103,089	103,011	0	100,662	101,864	0	24	0	72,6	49	0,45	0,35
19.03.2025	-	9,538	0	102,271	102,38	0,005	99,967	101,273	0,005	24	0	70,9	48,2	0,44	0,35
20.03.2025	-	9,162	0,001	97,21	97,529	0	94,996	96,465	0	24	0	71,3	48,3	0,45	0,35
Итого:	-	259,409	0,005	2716,89	2713,646	0,032	2653,263	2683,171	0,032	669	3	72,14	48,49	0,45	0,35

Общее время работы системы 672 час.

Период нормальной работы системы 669 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.02.2025	1274,059	15182,446	15088,44	1,998	14823,629	14896,568	1,973	2739	444
20.03.2025	1533,469	17899,335	17802,084	2,03	17476,891	17579,738	2,004	3410	445

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения