

#120859#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Интернациональная 13, Калининград
4113
9839
ТВ7 (АСП)
22185064
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	7,448	0	151,901	147,169	0	149,655	145,848	0	24	0	56,1	44,2	0	0,41	-
25.02.2025	7,459	0	149,066	144,266	0	146,847	142,975	0	24	0	56,3	44,1	0	0,41	-
26.02.2025	6,895	0	148,753	144,329	0	146,669	143,09	0	24	0	54,5	43,2	0	0,41	-
27.02.2025	6,555	0	148,52	144,307	0	146,529	143,11	0	24	0	53,4	42,6	0	0,39	-
28.02.2025	7,205	0	148,388	143,887	0	146,238	142,628	0	24	0	55,6	43,7	0,01	0,4	-
01.03.2025	7,646	0	148,442	143,799	0	146,167	142,482	0	24	0	57,2	44,6	0,01	0,39	-
02.03.2025	7,149	0	148,79	144,266	0	146,667	143,024	0	24	0	55	43,3	0	0,39	-
03.03.2025	6,922	0	148,632	144,473	0	146,594	143,279	0	24	0	54	42,6	0	0,4	-
04.03.2025	6,556	0	147,983	144,322	0	146,05	143,18	0	24	0	52,6	41,8	0	0,4	-
05.03.2025	5,639	0	147,348	144,548	0	145,655	143,501	0	24	0	49,4	40	0	0,39	-
06.03.2025	5,553	0	147,195	144,345	0	145,52	143,315	0	24	0	49	39,8	0	0,42	-
07.03.2025	6,279	0	148,402	144,315	0	146,488	143,162	0	24	0	52,3	41,9	0,01	0,49	-
08.03.2025	6,158	0	148,531	144,296	0	146,626	143,144	0	24	0	52,1	41,9	0,01	0,48	-
09.03.2025	5,884	0	148,646	144,639	0	146,803	143,513	0	24	0	51,1	41,5	0,01	0,46	-
10.03.2025	5,407	0	148,265	144,555	0	146,545	143,482	0	24	0	49,4	40,5	0	0,42	-
11.03.2025	6,515	0	149,217	144,342	0	147,248	143,176	0	24	0	52,8	42,1	0,01	0,44	-
12.03.2025	6,406	0	149,467	144,792	0	147,53	143,628	0	24	0	52,4	42	0,01	0,41	-
13.03.2025	7,221	0	149,29	144,49	0	147,134	143,227	0	24	0	55,5	43,7	0,01	0,46	-
14.03.2025	7,601	0	149,236	144,09	0	146,964	142,776	0	24	0	57	44,5	0,01	0,45	-
15.03.2025	8,146	0	148,889	143,413	0	146,474	142,041	0	24	0	58,9	45,5	0,01	0,49	-
16.03.2025	7,98	0	149,604	144,179	0	147,236	142,829	0	24	0	58,2	45,1	0,01	0,48	-
17.03.2025	8,392	0	148,976	143,967	0	146,489	142,562	0	24	0	59,9	46,1	0,01	0,47	-
18.03.2025	7,543	0	148,817	144,079	0	146,582	142,786	0	24	0	56,6	44,2	0	0,41	-
19.03.2025	7,278	0	148,505	144,12	0	146,371	142,881	0	24	0	55,3	43,3	0	0,44	-
20.03.2025	7,016	0	148,335	143,936	0	146,21	142,682	0	24	0	55,1	43,5	0,01	0,48	-
21.03.2025	6,386	0	148,148	144,294	0	146,204	143,134	0	24	0	52,7	42,1	0	0,57	-
22.03.2025	6,396	0	147,551	143,928	0	145,588	142,747	0	24	0	53	42,4	0	0,5	-
23.03.2025	6,255	0	147,189	143,71	0	145,303	142,592	0	24	0	52,1	41,6	0	0,6	-
Итого:	191,89	0	4162,086	4040,856	0	4104,386	4006,794	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,832														

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	2258,25	45933,245	44550,178	0	45263,378	44156,157	0	11565	13
23.03.2025	2450,14	50095,331	48591,037	0	49367,762	48162,951	0	12237	13

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.03.2025 17:19:32