

#94548#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/08/24г.-23/09/24г.

Абонент: ЖЭУ-23

Адрес: Земельная,8-8а

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= т.сут Mгвс= т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00262881 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=1 Т3=0 КС=0x5450 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23.08.2024	65,07	49,2	15,87	29,57	28,99	28,25	27,96	1,03	6	4	0,511	0,049	24	0	*
24.08.2024	66,06	48,73	17,33	27,89	27,32	26,39	26,15	1,17	6	4	0,532	0,053	24	0	*
25.08.2024	65,99	48,98	17,01	27,99	27,43	26,89	26,64	0,79	6	4	0,509	0,04	24	0	*
26.08.2024	66,12	48,71	17,41	28,22	27,7	27,65	27,38	0,32	6	4	0,501	0,013	24	0	
27.08.2024	65,8	49,45	16,35	27,67	27,13	27,16	26,91	0,22	6	4	0,453	0,008	24	0	
28.08.2024	66,02	48,24	17,78	28,9	28,33	28,3	28,05	0,28	6	4	0,516	0,01	24	0	
29.08.2024	66,38	48,63	17,75	28,15	27,57	27,72	27,46	0,11	6	4	0,493	0,001	24	0	
30.08.2024	66,12	49,16	16,96	27,01	26,49	26,47	26,23	0,26	6	4	0,462	0,011	24	0	
31.08.2024	66,07	48,86	17,21	27,89	27,33	27,33	27,07	0,26	6	4	0,486	0,01	24	0	
01.09.2024	66,15	48,18	17,97	29,04	28,44	28,61	28,36	0,08	6	4	0,513	0,003	24	0	
02.09.2024	66,13	48,72	17,41	30,07	29,48	29,55	29,25	0,23	6	4	0,525	0,011	24	0	
03.09.2024	66,84	49,38	17,46	34,86	34,15	34,58	34,14	0,01	6	4	0,597	0,004	24	0	
04.09.2024	66,41	49,49	16,92	34,1	33,42	34	33,56	-0,14	6	4	0,558	0,001	24	0	
05.09.2024	66,59	49,53	17,06	33,6	32,92	33,38	32,96	-0,04	6	4	0,561	0,001	24	0	
06.09.2024	66,48	49,89	16,59	32,89	32,24	32,72	32,33	-0,09	6	4	0,532	0,001	24	0	
07.09.2024	66,76	49,41	17,35	33,83	33,14	33,46	33,05	0,09	6	4	0,58	0,006	24	0	
08.09.2024	66,35	49,93	16,42	32,9	32,25	32,38	31,98	0,27	6	4	0,542	0,015	24	0	
09.09.2024	66,58	50,17	16,41	32,19	31,55	31,7	31,31	0,24	6	4	0,532	0,013	24	0	
10.09.2024	66,75	49,74	17,01	33,55	32,88	32,93	32,52	0,36	6	4	0,579	0,017	24	0	
11.09.2024	65,44	50,21	15,23	36,94	36,23	36,53	36,09	0,14	6	4	0,558	0,006	24	0	*
12.09.2024	66,49	49,78	16,71	33,65	32,97	33,3	32,87	0,1	6	4	0,556	0,006	24	0	
13.09.2024	66,67	49,88	16,79	32,9	32,23	32,71	32,28	-0,05	6	4	0,541	0,001	24	0	
14.09.2024	66,63	49,74	16,89	33,59	32,92	33,47	33,05	-0,13	6	4	0,548	0	24	0	
15.09.2024	66,83	49,07	17,76	35,17	34,46	35,1	34,69	-0,23	6	4	0,601	0	24	0	
16.09.2024	66,22	50,74	15,48	31,84	31,18	31,74	31,3	-0,12	6	4	0,475	0,002	24	0	
17.09.2024	66,48	49,69	16,79	33,6	32,93	33,3	32,88	0,05	6	4	0,557	0,004	24	0	
18.09.2024	66,44	49,75	16,69	34,09	33,4	33,9	33,45	-0,05	6	4	0,554	0,002	24	0	
19.09.2024	66,63	49,6	17,03	33,14	32,47	32,98	32,57	-0,1	6	4	0,55	0,001	24	0	
20.09.2024	66,42	49,98	16,44	32,77	32,11	32,66	32,24	-0,13	6	4	0,522	0,001	24	0	
21.09.2024	66,67	50,19	16,48	35,86	35,16	35,76	35,33	-0,17	6	4	0,571	0	24	0	
22.09.2024	66,85	50,26	16,59	38,14	37,38	37,95	37,47	-0,09	6	4	0,618	0,003	24	0	
23.09.2024	67,2	50,18	17,02	37,51	36,77	37,29	36,82	-0,05	6	4	0,624	0,005	24	0	
Итого:				1029,5	1008,97	1016,1	1004,35	4,62			17,257	0,298	768	0	
Средние:	66,36	49,48	16,88						6	4					

Дата	V1	M1	V2	M2	Mг	Qo	Qг	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
22/08/2424:00	11044,12	10808,38	11336,2	11210,41	-402,03	210,062	-18,132	4931	4
23/09/2424:00	12073,64	11817,35	12352,36	12214,76	-397,41	227,319	-17,834	5699	4
Итого:	1029,52	1008,97	1016,16	1004,35	4,62	17,257	0,298	768	0

16. 446 R

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета,тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5721ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж. организации _____

