

#120854#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 171-177, Калининград
5346
9844
ТВ7 (АСЦП)
22185605
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	7,772	0	43,368	11,782	0	42,7	11,703	0	24	0	57,8	38,9	0,46	0,46	-
25.02.2025	7,655	0	44,071	11,817	0	43,445	11,749	0	24	0	55,5	36,2	0,46	0,46	-
26.02.2025	7,872	0	45,474	12,152	0	44,828	12,08	0	24	0	55,4	36,6	0,46	0,46	-
27.02.2025	7,537	0	43,42	11,443	0	42,801	11,376	0	24	0	55,4	36,6	0,45	0,45	-
28.02.2025	7,596	0	44,175	11,856	0	43,555	11,788	0	24	0	55,1	36,2	0,46	0,46	-
01.03.2025	7,939	0	45,059	11,766	0	44,406	11,697	0	24	0	56	36,6	0,46	0,46	-
02.03.2025	7,876	0	45,812	11,661	0	45,178	11,594	0	24	0	54,6	36,2	0,45	0,45	-
03.03.2025	7,847	0	42,911	10,828	0	42,261	10,766	0	24	0	57,3	36,2	0,45	0,45	-
04.03.2025	7,374	0	40,947	11,826	0	40,314	11,756	0	24	0	57,9	36,7	0,46	0,46	-
05.03.2025	7,543	0	41,854	11,913	0	41,208	11,841	0	24	0	57,9	36,9	0,46	0,46	-
06.03.2025	7,706	0	42,801	11,847	0	42,144	11,775	0	24	0	57,6	37,2	0,46	0,46	-
07.03.2025	7,76	0	43,147	12,005	0	42,485	11,93	0	24	0	57,7	37,4	0,46	0,46	-
08.03.2025	7,724	0	43,036	12,009	0	42,376	11,933	0	24	0	57,7	37,8	0,46	0,46	-
09.03.2025	8,145	0	45,069	11,87	0	44,383	11,796	0	24	0	57,5	37,5	0,45	0,45	-
10.03.2025	7,51	0	43,717	12	0	43,092	11,926	0	24	0	55,6	37,5	0,46	0,46	-
11.03.2025	7,364	0	42,373	12,944	0	41,728	12,861	0	24	0	57,3	38,1	0,47	0,46	-
12.03.2025	7,874	0	43,741	12,62	0	43,054	12,537	0	24	0	58,4	38,5	0,47	0,46	-
13.03.2025	7,606	0	41,291	12,504	0	40,607	12,42	0	24	0	60	38,7	0,47	0,46	-
14.03.2025	8,69	0	44,511	12,695	0	43,717	12,605	0	24	0	62,4	39,7	0,47	0,47	-
15.03.2025	8,515	0	42,958	12,465	0	42,166	12,374	0	24	0	63,5	40,2	0,47	0,47	-
16.03.2025	9,016	0	45,206	12,377	0	44,385	12,291	0	24	0	63,1	39,6	0,46	0,46	-
17.03.2025	8,432	0	42,11	12,655	0	41,317	12,566	0	24	0	64,2	39,6	0,47	0,47	-
18.03.2025	8,718	0	44,186	12,575	0	43,387	12,487	0	24	0	62,9	39,5	0,47	0,47	-
19.03.2025	8,335	0	43,319	12,693	0	42,557	12,604	0	24	0	61,9	39,4	0,47	0,47	-
20.03.2025	8,371	0	44,044	13,606	0	43,271	13,509	0	24	0	62	39,6	0,47	0,47	-
21.03.2025	8,346	0	43,61	12,903	0	42,847	12,813	0	24	0	61,8	39,5	0,47	0,47	-
22.03.2025	8,614	0	44,612	12,715	0	43,837	12,63	0	24	0	61,6	38,7	0,47	0,47	-
23.03.2025	7,173	0	35,746	9,727	0	35,096	9,662	0	24	0	63,1	38,7	0,46	0,46	-
Итого:	222,91	0	1212,568	339,254	0	1193,145	337,069	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,241														

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

672

672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	3217,81	16856,969	4591,732	0	16571,243	4560,394	0	10532	133
23.03.2025	3440,722	18069,539	4930,984	0	17764,389	4897,462	0	11201	136

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 18:18:46