

#130629#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ПЖСК № 7, УК
Балтийская 17-27, Калининград

9854
ТВ7 (АСПИ)
23189285
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	2,726	0	40,083	32,988	0	39,395	32,554	0	24	0	60,7	52,9	0	0,1	-
25.04.2025	2,513	0	40,481	34,548	0	39,796	34,095	0	24	0	60,2	52,8	0	0,03	-
26.04.2025	3,025	0	44,952	36,864	0	44,193	36,382	0	24	0	60,3	52,8	0	0,02	-
27.04.2025	2,867	0	43,911	36,606	0	43,166	36,13	0	24	0	60,3	52,7	0	0,08	-
28.04.2025	2,834	0	43,264	36,228	0	42,519	35,748	0	24	0	60,8	53	0	0,12	-
29.04.2025	2,868	0	43,231	35,861	0	42,497	35,393	0	24	0	60,4	52,7	0	0,01	-
30.04.2025	2,766	0	42,653	35,715	0	41,932	35,25	0	24	0	60,3	52,6	0	0,02	-
01.05.2025	2,794	0	42,903	35,852	0	42,164	35,378	0	24	0	60,8	53,1	0	0,2	-
02.05.2025	2,587	0	41,9	35,785	0	41,188	35,319	0	24	0	60,3	52,6	0	0,1	-
03.05.2025	2,686	0	42,551	35,671	0	41,854	35,22	0	24	0	59,2	51,7	0	0,04	-
04.05.2025	2,971	0	44,229	36,377	0	43,48	35,901	0	23	1	60,3	52,8	0	0,16	-
05.05.2025	2,835	0	42,772	35,565	0	42,035	35,096	0	24	0	60,8	53	0	0,03	-
06.05.2025	3,01	0	43,54	35,345	0	42,815	34,895	0	24	0	59,7	52	0	0,03	-
07.05.2025	3,14	0	43,895	35,18	0	43,152	34,723	0	24	0	60,3	52,5	0	0,07	-
08.05.2025	2,905	0	44,062	36,724	0	43,305	36,241	0	24	0	60,8	53	0	0,15	-
09.05.2025	2,791	0	42,25	35,325	0	41,537	34,868	0	24	0	60,3	52,4	0	0,12	-
10.05.2025	3,123	0	43,035	34,494	0	42,306	34,047	0	24	0	60,3	52,5	0	0,1	-
11.05.2025	3,077	0	42,734	34,332	0	42,008	33,888	0	24	0	60,3	52,5	0	0,08	-
12.05.2025	3,127	0	42,816	34,151	0	42,079	33,701	0	24	0	60,8	53	0	0,1	-
13.05.2025	2,83	0	41,382	33,918	0	40,68	33,479	0	24	0	60,4	52,5	0	0,08	-
14.05.2025	3,021	0	41,521	33,107	0	40,818	32,676	0	24	0	60,4	52,6	0	0,06	-
15.05.2025	3,02	0	41,509	33,121	0	40,796	32,684	0	24	0	60,8	53	0	0,08	-
16.05.2025	2,903	0	41,005	33,11	0	40,309	32,683	0	24	0	60,3	52,5	0	0,13	-
17.05.2025	3,058	0	41,911	33,306	0	41,202	32,879	0	24	0	60,3	52,5	0	0,34	-
18.05.2025	3,089	0	42,17	33,306	0	41,454	32,875	0	24	0	60,3	52,6	0	0,25	-
19.05.2025	2,965	0	41,175	33,082	0	40,468	32,644	0	24	0	60,7	52,9	0	0,1	-
20.05.2025	2,707	0	39,995	32,88	0	39,321	32,457	0	24	0	60,2	52,4	0	0,03	-
21.05.2025	2,638	0	39,807	33,035	0	39,132	32,609	0	24	0	60,4	52,6	0	0,27	-
22.05.2025	2,565	0	39,605	33,223	0	38,922	32,788	0	24	0	60,9	53,2	0	0,5	-
23.05.2025	2,63	0	39,725	32,847	0	39,052	32,421	0	24	0	60,3	52,6	0	0,25	-
Итого:	86,071	0	1265,067	1038,546	0	1243,575	1025,024	0	719	0	0	0	0	0	0
Гкал	20,558														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч719

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	1303,477	17859,743	14371,409	0	17541,516	14176,733	0	10969	7
23.05.2025	1389,546	19124,811	15409,955	0	18785,092	15201,757	0	11688	8

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 12:44:36