

#125475#

Отчет о суточных параметрах
(23.03.2025 0:00:00 - 23.04.2025 0:00:00)

Объект: Калининградская обл, Калининград г, Береговая ул, д. 6-10 (Береговая 6-10)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00214268 ООО БАЛТДОМСЕРВИС
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	V2 м3	%	M1 т	M2 т	%	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.2025	71,10	50,80	20,30	120,46	118,37	1,75	117,73	116,91	0,70	0,82	6,00	4,00	2,393	21,0	3,0	*
24.03.2025	71,49	50,63	20,86	133,05	130,68	1,80	130,00	129,08	0,71	0,92	6,00	4,00	2,714	24,0	0,0	
25.03.2025	71,59	50,66	20,93	131,86	129,48	1,82	128,84	127,90	0,73	0,94	6,00	4,00	2,698	24,0	0,0	
26.03.2025	71,42	50,76	20,66	133,56	131,16	1,81	130,49	129,53	0,74	0,96	6,00	4,00	2,700	24,0	0,0	
27.03.2025	71,40	50,09	21,31	127,28	124,90	1,89	124,37	123,41	0,77	0,96	6,00	4,00	2,655	24,0	0,0	
28.03.2025	71,19	50,96	20,23	122,28	119,81	2,04	119,53	118,34	1,00	1,19	6,00	4,00	2,423	24,0	0,0	*
29.03.2025	55,97	40,78	15,19	40,21	40,68	-1,16	39,57	40,33	-1,90	-0,76	6,00	4,00	0,586	24,0	0,0	*
30.03.2025	70,88	50,59	20,29	131,96	128,81	2,42	129,03	127,24	1,40	1,79	6,00	4,00	2,621	24,0	0,0	
31.03.2025	71,23	50,57	20,66	130,94	127,18	2,91	127,97	125,66	1,82	2,31	6,00	4,00	2,647	24,0	0,0	
01.04.2025	71,68	50,11	21,57	125,67	122,35	2,68	122,79	120,89	1,56	1,90	6,00	4,00	2,650	24,0	0,0	
02.04.2025	71,56	50,43	21,13	126,63	123,94	2,15	123,71	122,43	1,04	1,28	6,00	4,00	2,617	24,0	0,0	
03.04.2025	71,57	51,16	20,41	129,26	127,09	1,69	126,28	125,51	0,61	0,77	6,00	4,00	2,579	24,0	0,0	
04.04.2025	72,11	50,48	21,63	119,39	117,57	1,54	116,61	116,14	0,40	0,47	6,00	4,00	2,528	24,0	0,0	
05.04.2025	72,85	48,94	23,91	105,77	104,05	1,64	103,25	102,90	0,34	0,35	6,00	4,00	2,471	23,0	1,0	*
06.04.2025	75,14	49,88	25,26	111,63	109,60	1,84	108,83	108,33	0,46	0,50	6,00	4,00	2,754	24,0	0,0	
07.04.2025	73,91	49,40	24,51	112,11	110,13	1,78	109,38	108,86	0,48	0,52	6,00	4,00	2,684	24,0	0,0	
08.04.2025	72,56	48,53	24,03	108,99	107,15	1,70	106,42	105,99	0,40	0,43	6,00	4,00	2,559	24,0	0,0	
09.04.2025	72,34	48,38	23,96	108,70	106,97	1,60	106,17	105,76	0,39	0,41	6,00	4,00	2,545	24,0	0,0	
10.04.2025	72,81	48,32	24,49	107,12	105,44	1,58	104,61	104,26	0,34	0,35	6,00	4,00	2,560	24,0	0,0	
11.04.2025	72,23	48,77	23,46	111,26	109,64	1,47	108,69	108,39	0,28	0,30	6,00	4,00	2,553	24,0	0,0	
12.04.2025	72,26	49,28	22,98	114,14	112,48	1,47	111,44	111,17	0,24	0,27	6,00	4,00	2,563	24,0	0,0	
13.04.2025	72,07	50,64	21,43	119,63	117,87	1,48	116,88	116,45	0,37	0,43	6,00	4,00	2,506	24,0	0,0	
14.04.2025	71,87	50,67	21,20	111,89	110,43	1,31	109,27	109,12	0,14	0,15	6,00	4,00	2,319	24,0	0,0	
15.04.2025	71,03	48,61	22,42	97,26	95,98	1,32	95,08	94,92	0,17	0,16	6,00	4,00	2,132	24,0	0,0	
16.04.2025	71,51	49,38	22,13	92,43	91,22	1,32	90,30	90,17	0,14	0,13	6,00	4,00	1,999	24,0	0,0	*
17.04.2025	39,68	34,49	5,19	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
18.04.2025	32,10	30,18	1,92	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
19.04.2025	29,00	28,31	0,69	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
20.04.2025	27,10	26,72	0,38	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
21.04.2025	25,96	25,83	0,13	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
22.04.2025	25,18	25,12	0,06	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
23.04.2025	24,93	24,92	0,01	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	0,00	6,00	4,00	0,000	24,0	0,0	*
Средние:	62,12	44,82	17,29	---	---	1,31	---	---	0,42	---	6,00	4,00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2873,48	2822,98	---	2807,24	2789,69	---	17,55	---	---	61,456	764,0	4,0	

Дата	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	Mг т	Qo Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.03.2025	20108,58	19745,04	19628,55	19510,45	118,10	452,566	4883,0	118,0
23.04.2025	22982,06	22568,02	22435,79	22300,14	135,65	514,022	5647,0	122,0
Итого:	2873,48	2822,98	2807,24	2789,69	17,55	61,456	764,0	4,0

Представитель абонента



Представитель энергоснабжающей организации

