

#125923#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 14.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 65а, Калининград
5346
6483
ВКТ-7
00207558
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,596	-0,12	276,48	277	270,2	273,2	-3	24	0	0	71,3	53,8	17,5	0,5	0,2	-
25.03.2025	4,588	-0,121	276,93	277,45	270,59	273,65	-3,06	24	0	0	71,3	53,8	17,46	0,5	0,2	-
26.03.2025	4,571	-0,114	281,36	281,76	274,99	277,88	-2,89	24	0	0	71,1	54	17,08	0,5	0,2	-
27.03.2025	4,469	-0,135	268,27	269,16	262,16	265,54	-3,38	24	0	0	71,1	53,5	17,62	0,5	0,2	-
28.03.2025	4,482	-0,125	278,71	279,24	272,37	275,4	-3,03	24	0	0	71,1	54,2	16,95	0,5	0,2	-
29.03.2025	4,494	-0,11	292,14	292,34	285,5	288,2	-2,7	24	0	0	71,1	55	16,16	0,5	0,2	-
30.03.2025	4,432	-0,123	280,98	281,6	274,64	277,7	-3,06	24	0	0	71	54,3	16,65	0,5	0,2	-
31.03.2025	4,507	-0,128	277,82	278,45	271,52	274,64	-3,12	24	0	0	71,1	54	17,11	0,5	0,2	-
01.04.2025	4,569	-0,147	264,69	265,73	258,61	262,17	-3,56	24	0	0	71,6	53,3	18,29	0,5	0,2	-
02.04.2025	4,493	-0,144	267,58	268,54	261,46	264,9	-3,44	24	0	0	71,4	53,6	17,78	0,5	0,2	-
03.04.2025	4,432	-0,134	272,14	272,97	265,94	269,19	-3,25	24	0	0	71,3	54,1	17,21	0,5	0,2	-
04.04.2025	4,456	-0,137	267,07	268	260,95	264,3	-3,35	24	0	0	71,8	54,1	17,66	0,5	0,2	-
05.04.2025	4,584	-0,163	253,37	254,65	247,43	251,29	-3,86	24	0	0	72,4	53,2	19,22	0,5	0,2	-
06.04.2025	4,892	-0,163	251,63	252,73	245,38	249,24	-3,86	24	0	0	74,7	54	20,65	0,5	0,2	-
07.04.2025	4,773	-0,158	254,6	255,71	248,51	252,25	-3,74	24	0	0	73,4	53,6	19,89	0,5	0,2	-
08.04.2025	4,598	-0,16	253,19	254,45	247,3	251,11	-3,81	24	0	0	72,1	52,8	19,28	0,5	0,2	-
09.04.2025	4,559	-0,155	253,57	254,84	247,7	251,48	-3,78	24	0	0	71,8	52,8	19,08	0,5	0,2	-
10.04.2025	4,608	-0,162	249,03	250,39	243,23	247,08	-3,85	24	0	0	72,4	52,7	19,66	0,5	0,2	-
11.04.2025	4,561	-0,152	258,94	260,03	252,97	256,58	-3,61	24	0	0	71,8	53,1	18,67	0,5	0,2	-
12.04.2025	4,548	-0,14	264,02	264,96	257,98	261,35	-3,37	24	0	0	71,8	53,6	18,22	0,5	0,2	-
13.04.2025	3,02	-0,217	203,59	207,58	198,95	204,6	-5,65	24	0	1	71,4	54,9	16,51	0,5	0,2	-
14.04.2025	3,02	-0,217	203,59	207,58	198,95	204,6	-5,65	24	0	1	71,4	54,9	16,51	0,5	0,2	-
Итого:	97,252	0	5749,7	5775,16	5617,33	5696,35	0	528	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,252															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

528

528

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	889,91	45638,95	43528,7	44567,99	42927,16
14.04.2025	987,162	51388,65	49303,86	50185,32	48623,51

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

18.04.2025 10:37:00