

#125924#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 65а, Калининград
5346
6484
ВКТ-7
00207558
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,16	0,558	55,68	43,14	54,69	42,66	12,03	24	0	0	62	50,9	11,13	0,5	0,2	5,5
25.03.2025	1,09	0,492	54,47	43,28	53,49	42,8	10,69	24	0	0	62	50,9	11,18	0,5	0,2	4,4
26.03.2025	1,051	0,458	54,07	43,71	53,13	43,23	9,9	24	0	0	62,1	50,9	11,21	0,5	0,2	6,9
27.03.2025	1,098	0,509	55,2	43,79	54,24	43,31	10,93	24	0	0	62,1	51,2	10,9	0,5	0,2	5,7
28.03.2025	0,985	0,408	53,67	44,36	52,74	43,88	8,86	24	0	0	62,1	51,2	10,88	0,5	0,2	8,9
29.03.2025	1,096	0,517	54,55	42,94	53,58	42,46	11,12	24	0	0	62,1	51,4	10,77	0,5	0,2	9,9
30.03.2025	1,126	0,546	55,01	42,76	54,03	42,28	11,75	24	0	0	62,1	51,4	10,73	0,5	0,2	6,8
31.03.2025	1,012	0,436	53,59	43,75	52,67	43,27	9,4	24	0	0	62	51,1	10,9	0,5	0,2	5,9
01.04.2025	1,047	0,457	54,77	44,37	53,78	43,89	9,89	24	0	0	62	51,1	10,95	0,5	0,2	-
02.04.2025	1,012	0,436	53,81	43,95	52,86	43,47	9,39	24	0	0	62	51,1	10,96	0,5	0,2	-
03.04.2025	1,06	0,486	54,38	43,46	53,43	42,98	10,45	24	0	0	62,1	51,4	10,75	0,5	0,2	-
04.04.2025	0,971	0,413	52,28	42,91	51,34	42,43	8,91	24	0	0	62,1	51,1	10,92	0,5	0,2	-
05.04.2025	1,063	0,467	53,9	43,28	52,99	42,8	10,19	24	0	0	62	50,7	11,28	0,5	0,2	-
06.04.2025	1,18	0,564	55,16	42,35	54,18	41,87	12,31	24	0	0	62	50,6	11,38	0,5	0,2	-
07.04.2025	1,042	0,442	53,8	43,67	52,88	43,19	9,69	24	0	0	62	50,6	11,35	0,5	0,2	-
08.04.2025	1,04	0,451	53,42	43,18	52,5	42,7	9,8	24	0	0	62	50,7	11,27	0,5	0,2	-
09.04.2025	1,074	0,48	53,25	42,36	52,32	41,88	10,44	24	0	0	62	50,6	11,39	0,5	0,2	-
10.04.2025	1,05	0,457	52,33	41,89	51,42	41,41	10,01	24	0	0	61,9	50,4	11,54	0,5	0,2	-
11.04.2025	1,049	0,462	52,61	42,09	51,69	41,61	10,08	24	0	0	62	50,6	11,35	0,5	0,2	-
12.04.2025	1,121	0,53	53,74	41,79	52,82	41,31	11,51	24	0	0	62	50,8	11,25	0,5	0,2	-
13.04.2025	1,087	0,497	53,48	42,19	52,54	41,71	10,83	24	0	0	62,1	50,9	11,23	0,5	0,2	-
14.04.2025	0,956	0,397	51,99	43,08	51,06	42,6	8,46	24	0	0	62,1	51	11,09	0,5	0,2	-
15.04.2025	0,997	0,421	55,55	46,18	54,58	45,62	8,96	24	0	0	62,2	51,6	10,59	0,5	0,2	-
16.04.2025	1,092	0,492	55,39	44,29	54,45	43,81	10,64	24	0	0	62,1	51,1	11,02	0,5	0,2	-
17.04.2025	1,086	0,491	55,34	44,32	54,39	43,84	10,55	24	0	0	62,2	51,2	10,94	0,5	0,2	-
18.04.2025	1,04	0,458	54,88	44,54	53,9	44,06	9,84	24	0	0	62,2	51,4	10,8	0,5	0,2	-
19.04.2025	1,064	0,477	55,22	44,45	54,26	43,97	10,29	24	0	0	62,2	51,4	10,83	0,5	0,2	-
20.04.2025	1,052	0,458	54,73	44,33	53,77	43,85	9,92	24	0	0	62,1	51	11,08	0,5	0,2	-
21.04.2025	1,036	0,451	54,38	44,02	53,45	43,54	9,91	24	0	0	61,4	50,5	10,93	0,5	0,2	-
22.04.2025	1,084	0,468	54,43	43,75	53,48	43,27	10,21	24	0	0	62	50,5	11,52	0,5	0,2	-
23.04.2025	1,108	0,478	57,07	46,24	56,07	45,71	10,36	24	0	0	62	50,7	11,3	0,5	0,2	-
Итого:	32,929	0	1682,15	1350,42	1652,73	1335,41	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,929															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	223,179	12200,31	10065,66	11985,73	9940,49
23.04.2025	256,108	13882,46	11416,08	13638,46	11275,9

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:47:24