

#133666#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Куйбышева 65а, Калининград
5346
6484
ВКТ-7
00207558
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,143	0,508	54,03	42,34	53,12	41,86	11,26	24	0	0	61,9	50	11,93	0,5	0,2	-
25.05.2025	1,157	0,524	54,34	42,33	53,38	41,85	11,53	24	0	0	62	50,1	11,92	0,5	0,2	-
26.05.2025	1,091	0,528	48,92	36,84	48,08	36,41	11,67	24	0	0	61,9	50,2	11,67	0,5	0,2	-
27.05.2025	1,048	0,552	47,88	35,65	47,04	35,17	11,87	24	0	0	61,9	51,4	10,54	0,5	0,2	-
28.05.2025	1,068	0,494	51,38	40,19	50,48	39,71	10,77	24	0	0	62	50,6	11,38	0,5	0,2	-
29.05.2025	1,087	0,479	53,53	42,53	52,57	42,05	10,52	24	0	0	62	50,4	11,63	0,5	0,2	-
30.05.2025	1,118	0,504	53,68	42,1	52,75	41,62	11,13	24	0	0	62	50,3	11,68	0,5	0,2	-
31.05.2025	1,068	0,47	52,81	41,96	51,9	41,48	10,42	24	0	0	61,4	49,9	11,56	0,5	0,2	-
01.06.2025	1,198	0,576	54,98	41,95	54,02	41,47	12,55	24	0	0	62	50,5	11,55	0,5	0,2	-
02.06.2025	1,088	0,486	53,34	42,21	52,37	41,73	10,64	24	0	0	62	50,4	11,56	0,5	0,2	-
03.06.2025	1,075	0,474	53,49	42,71	52,55	42,23	10,32	24	0	0	62	50,5	11,48	0,5	0,2	-
04.06.2025	1,106	0,504	53,98	42,53	53,02	42,05	10,97	24	0	0	62	50,6	11,44	0,5	0,2	-
05.06.2025	1,063	0,471	53,85	43,2	52,92	42,72	10,2	24	0	0	62,1	50,9	11,2	0,5	0,2	-
06.06.2025	1,038	0,45	52,4	42,11	51,46	41,63	9,83	24	0	0	62	50,6	11,37	0,5	0,2	-
07.06.2025	1,017	0,434	53,29	43,41	52,38	42,93	9,45	24	0	0	62,1	51	11,12	0,5	0,2	-
08.06.2025	1,106	0,508	53,91	42,4	52,98	41,92	11,06	24	0	0	62,1	50,8	11,26	0,5	0,2	-
09.06.2025	1,121	0,505	53,63	42,01	52,71	41,53	11,18	24	0	0	61,9	50,3	11,67	0,5	0,2	-
10.06.2025	1,072	0,465	53,2	42,54	52,25	42,06	10,19	24	0	0	62	50,4	11,63	0,5	0,2	-
11.06.2025	1,11	0,494	53,33	41,93	52,4	41,45	10,95	24	0	0	61,9	50,2	11,68	0,5	0,2	-
12.06.2025	1,137	0,508	53,94	42,23	53,01	41,75	11,26	24	0	0	62	50,2	11,8	0,5	0,2	-
13.06.2025	1,121	0,502	53,36	41,85	52,43	41,37	11,06	24	0	0	61,9	50,1	11,82	0,5	0,2	-
14.06.2025	1,113	0,502	54,12	42,71	53,19	42,23	10,96	24	0	0	62	50,6	11,49	0,5	0,2	-
15.06.2025	1,098	0,493	54,21	42,97	53,27	42,49	10,78	24	0	0	62	50,7	11,37	0,5	0,2	-
16.06.2025	1,045	0,454	53,72	43,41	52,77	42,93	9,84	24	0	0	62,1	50,8	11,26	0,5	0,2	-
17.06.2025	1,108	0,497	55,3	44,02	54,33	43,53	10,8	24	0	0	62	50,8	11,26	0,5	0,2	-
18.06.2025	1,085	0,479	54,2	43,22	53,24	42,74	10,5	24	0	0	62	50,6	11,35	0,5	0,2	-
19.06.2025	1,151	0,544	55,57	43,01	54,62	42,53	12,09	24	0	0	61,2	50	11,15	0,5	0,2	-
20.06.2025	1,093	0,493	53,4	42,14	52,45	41,66	10,79	24	0	0	62	50,6	11,44	0,5	0,2	-
21.06.2025	1,093	0,508	54,1	42,65	53,14	42,17	10,97	24	0	0	62	50,9	11,05	0,5	0,2	-
22.06.2025	1,213	0,624	56,4	42,47	55,4	41,99	13,41	24	0	0	62	51,4	10,67	0,5	0,2	-
23.06.2025	1,127	0,538	55,2	43,05	54,24	42,57	11,67	24	0	0	62	51,1	10,83	0,5	0,2	-
Итого:	34,158	0	1659,49	1304,67	1630,47	1289,83	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,158															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2025	290,893	15489,28	12664,48	15217,21	12509,91
23.06.2025	325,051	17148,77	13969,15	16847,68	13799,74

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.06.2025 7:44:09