

#125915#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346
9867
ВКТ-7
00261591
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,422	0,179	17,95	12,98	17,69	12,97	4,72	24	0	0	56,5	42,6	13,98	0,62	0,59	5,5
25.03.2025	0,402	0,166	17,66	13,08	17,41	13,04	4,37	24	0	0	56,6	42,7	13,87	0,62	0,59	4,4
26.03.2025	0,359	0,132	16,88	13,18	16,64	13,14	3,5	24	0	0	56,4	42,7	13,75	0,62	0,59	6,9
27.03.2025	0,409	0,167	17,32	12,62	17,08	12,62	4,46	24	0	0	56,5	42,3	14,22	0,62	0,59	5,7
28.03.2025	0,401	0,153	17,05	12,59	16,81	12,59	4,22	24	0	0	56,3	41,5	14,75	0,62	0,59	8,9
29.03.2025	0,39	0,14	16,68	12,59	16,44	12,59	3,85	24	0	0	56,3	41,3	15,03	0,62	0,59	9,9
30.03.2025	0,427	0,171	17,27	12,38	17,01	12,38	4,63	24	0	0	56,5	41,3	15,22	0,62	0,59	6,8
31.03.2025	0,446	0,183	17,34	12,04	17,08	12,04	5,04	24	0	0	56,5	40,8	15,64	0,62	0,6	5,9
01.04.2025	0,365	0,123	15,86	12,12	15,62	12,12	3,5	24	0	0	56,1	40,5	15,55	0,62	0,6	-
02.04.2025	0,385	0,137	15,99	11,9	15,74	11,9	3,84	24	0	0	56,2	40,3	15,92	0,62	0,59	-
03.04.2025	0,405	0,156	16,3	11,74	16,05	11,74	4,31	24	0	0	56,3	40,6	15,78	0,62	0,6	-
04.04.2025	0,384	0,14	15,66	11,45	15,41	11,45	3,96	24	0	0	56,1	40,1	15,99	0,62	0,59	-
05.04.2025	0,426	0,167	16,06	11,08	15,82	11,08	4,74	24	0	0	56	39,4	16,58	0,62	0,59	-
06.04.2025	0,408	0,152	15,77	11,13	15,52	11,13	4,39	24	0	0	55,9	39	16,82	0,62	0,6	-
07.04.2025	0,376	0,13	15,04	10,99	14,8	10,99	3,81	24	0	0	55,7	39,1	16,68	0,62	0,59	-
08.04.2025	0,364	0,121	14,77	10,95	14,53	10,95	3,58	24	0	0	55,7	39	16,69	0,62	0,59	-
09.04.2025	0,442	0,173	16,12	10,79	15,88	10,79	5,09	24	0	0	56,1	39,2	16,86	0,62	0,6	-
10.04.2025	0,36	0,123	14,65	10,87	14,41	10,87	3,54	24	0	0	55,6	38,9	16,66	0,62	0,6	-
11.04.2025	0,375	0,13	14,99	11,01	14,75	11,01	3,74	24	0	0	55,8	39,2	16,59	0,62	0,59	-
12.04.2025	0,391	0,146	15,44	11,06	15,2	11,06	4,14	24	0	0	56	39,6	16,45	0,62	0,59	-
13.04.2025	0,446	0,182	16,32	10,86	16,07	10,86	5,21	24	0	0	56,3	40	16,34	0,62	0,6	-
14.04.2025	0,369	0,136	14,87	10,75	14,62	10,75	3,87	24	0	0	55,9	39,9	16,01	0,57	0,54	-
15.04.2025	0,327	0,164	14,41	10,16	14,19	10,07	4,12	24	0	0	55,6	43,9	11,72	0,62	0,59	-
16.04.2025	0,351	0,167	17,46	13,31	17,2	13,1	4,1	24	0	0	56,6	45,9	10,69	0,62	0,59	-
17.04.2025	0,352	0,165	17,6	13,55	17,35	13,35	4	24	0	0	56,6	45,6	11	0,62	0,59	-
18.04.2025	0,383	0,18	18,48	14,05	18,22	13,84	4,38	24	0	0	56,9	45,6	11,33	0,62	0,59	-
19.04.2025	0,38	0,171	18,62	14,4	18,38	14,16	4,22	24	0	0	56,7	45,3	11,45	0,62	0,59	-
20.04.2025	0,395	0,18	18,61	14,08	18,35	13,86	4,49	24	0	0	56,6	44,8	11,79	0,62	0,59	-
21.04.2025	0,381	0,156	18,75	14,71	18,48	14,51	3,97	24	0	0	56,2	43,8	12,35	0,62	0,59	-
22.04.2025	0,368	0,14	18,4	14,74	18,16	14,54	3,62	24	0	0	56,1	43,5	12,55	0,62	0,59	-
23.04.2025	0,376	0,147	18,59	14,81	18,35	14,61	3,74	24	0	0	56,3	43,7	12,66	0,62	0,59	-
Итого:	12,065	0	516,91	381,97	509,26	380,11	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,065															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2025	86,86	3997,2	3113,51	3938,14	3094,52
23.04.2025	98,925	4514,11	3495,48	4447,4	3474,63

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 11:24:07