

#130619#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Ленинградского района, ООО, УК
Артиллерийская 23, Калининград
5346
9867
ВКТ-7
00261591
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	0,429	0,185	19,13	14,18	18,86	14,01	4,85	24	0	0	56,3	43,2	13,1	0,62	0,59	-
25.04.2025	0,404	0,159	18,51	14,18	18,26	14,02	4,24	24	0	0	56,2	42,8	13,44	0,62	0,6	-
26.04.2025	0,399	0,153	18,6	14,5	18,36	14,33	4,03	24	0	0	56,2	42,7	13,44	0,62	0,6	-
27.04.2025	0,48	0,205	20,09	14,5	19,81	14,39	5,42	24	0	0	56,4	42,3	14,07	0,62	0,6	-
28.04.2025	0,43	0,158	18,96	14,5	18,71	14,42	4,29	24	0	0	56,2	41,7	14,51	0,62	0,6	-
29.04.2025	0,435	0,163	18,83	14,18	18,57	14,12	4,45	24	0	0	56,3	41,7	14,59	0,62	0,6	-
30.04.2025	0,424	0,158	18,23	13,67	17,96	13,64	4,32	24	0	0	56,1	41,2	14,95	0,62	0,6	-
01.05.2025	0,398	0,137	17,53	13,49	17,29	13,47	3,82	24	0	0	56	41	15,04	0,62	0,6	-
02.05.2025	0,45	0,173	18,2	13,07	17,94	13,07	4,87	24	0	0	56,3	41,1	15,24	0,62	0,59	-
03.05.2025	0,389	0,154	17,24	12,72	17,02	12,71	4,31	24	0	0	54,4	40,6	13,73	0,62	0,59	-
04.05.2025	0,488	0,221	19,09	12,94	18,82	12,91	5,91	24	0	0	56,2	41,8	14,43	0,62	0,6	-
05.05.2025	0,431	0,177	18	12,93	17,75	12,92	4,83	24	0	0	55,9	41,3	14,58	0,62	0,59	-
06.05.2025	0,391	0,151	17,39	13,02	17,14	13,02	4,12	24	0	0	54,9	40,7	14,22	0,62	0,6	-
07.05.2025	0,414	0,145	17,38	12,98	17,13	12,98	4,15	24	0	0	55,9	40,2	15,74	0,62	0,6	-
08.05.2025	0,413	0,147	17,22	12,8	16,98	12,8	4,18	24	0	0	55,7	39,9	15,82	0,62	0,6	-
09.05.2025	0,45	0,169	17,63	12,55	17,39	12,55	4,84	24	0	0	55,8	39,8	16,07	0,62	0,6	-
10.05.2025	0,429	0,154	17,19	12,46	16,95	12,46	4,49	24	0	0	55,7	39,6	16,14	0,62	0,59	-
11.05.2025	0,501	0,206	18,45	12,32	18,2	12,32	5,88	24	0	0	56,1	39,8	16,32	0,62	0,6	-
12.05.2025	0,432	0,16	17,3	12,52	17,05	12,52	4,53	24	0	0	55,9	39,7	16,18	0,62	0,6	-
13.05.2025	0,412	0,144	16,88	12,47	16,63	12,47	4,16	24	0	0	55,8	39,8	15,99	0,62	0,59	-
14.05.2025	0,442	0,169	17,37	12,31	17,13	12,31	4,82	24	0	0	55,9	39,8	16,07	0,62	0,6	-
15.05.2025	0,437	0,166	17,21	12,22	16,97	12,22	4,75	24	0	0	55,7	39,7	16,06	0,62	0,59	-
16.05.2025	0,485	0,196	17,75	11,83	17,5	11,83	5,67	24	0	0	56	39,4	16,62	0,62	0,6	-
17.05.2025	0,416	0,148	16,6	12,04	16,36	12,04	4,32	24	0	0	55,7	39,4	16,34	0,62	0,59	-
18.05.2025	0,444	0,17	17,27	12,1	17,02	12,1	4,92	24	0	0	56	39,7	16,3	0,62	0,59	-
19.05.2025	0,398	0,138	16,28	12,02	16,04	12,02	4,02	24	0	0	55,8	39,6	16,15	0,62	0,59	-
20.05.2025	0,404	0,146	16,31	11,9	16,07	11,9	4,17	24	0	0	55,8	39,7	16,08	0,62	0,59	-
21.05.2025	0,416	0,157	16,47	11,72	16,23	11,72	4,51	24	0	0	55,9	39,9	16,03	0,62	0,59	-
22.05.2025	0,408	0,153	16,29	11,71	16,05	11,71	4,34	24	0	0	56	39,9	16,03	0,62	0,59	-
23.05.2025	0,438	0,171	16,62	11,4	16,36	11,4	4,96	24	0	0	56	39,7	16,27	0,62	0,59	-
Итого:	12,887	0	530,02	385,23	522,55	384,38	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,887															

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	98,925	4514,11	3495,48	4447,4	3474,63
23.05.2025	111,812	5044,13	3880,71	4969,95	3859,01

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.05.2025 8:29:35