

#89323#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/06/24г.-25/06/24г.

Абонент: борзова 95

Адрес: ДС № 122 (ст. корпус)

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 22184907, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА6ВЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.06.24 23	63,88	52,26	11,62	3,89	2,86	24,231	23,989	23,779	23,681	0,098	0,277	24	0	
21.06.24 23	63,93	52,25	11,68	3,98	2,86	23,669	23,419	23,227	23,121	0,107	0,272	24	0	
22.06.24 23	63,59	53,4	10,19	3,97	2,86	21,594	21,353	21,194	21,069	0,125	0,217	24	0	
23.06.24 23	63,46	53,17	10,28	3,93	2,86	21,024	20,78	20,636	20,507	0,129	0,213	24	0	
24.06.24 23	63,7	52,07	11,64	3,89	2,86	23,19	22,921	22,759	22,631	0,128	0,265	24	0	
25.06.24 23	63,75	52,24	11,51	3,99	2,86	23,254	22,975	22,822	22,683	0,139	0,263	24	0	
Итого/Средн	63,73	52,54	11,18	3,94	2,86	136,961	135,436	134,418	133,692	0,727	1,506	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.06.24 23	865,219	860,094	849,123	849,2	-0,077	9,917	873	1
25.06.24 23	1002,18	995,53	983,542	982,892	0,65	11,423	1017	1
Итого	136,961	135,436	134,418	133,692	0,727	1,506	144	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут. питания

#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/06/24г.-21/07/24г.

Абонент: борзова 95

Адрес: _____

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 36.00 м3/ч G1 min = 0.10 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 36.00 м3/ч G2 min = 0.10 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 22184907, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хА6ВЕ

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.06.24 23	63,79	52,26	11,54	4,01	2,87	22,97	22,683	22,543	22,392	0,151	0,261	24	0	
27.06.24 23	63,58	52,73	10,85	3,88	2,87	22,642	22,346	22,225	22,057	0,168	0,242	24	0	
28.06.24 23	63,84	52,28	11,56	3,97	2,88	22,666	22,344	22,244	22,059	0,185	0,258	24	0	
29.06.24 23	63,21	53,47	9,74	4	2,88	21,798	21,478	21,399	21,192	0,207	0,209	24	0	
30.06.24 23	63,21	53,46	9,75	3,97	2,88	21,69	21,35	21,293	21,065	0,228	0,208	24	0	

01.07.24 23	63,59	52,6	10,98	3,98	2,89	22,563	22,196	22,145	21,909	0,236	0,244	24	0
02.07.24 23	63,36	51,32	12,04	3,93	2,87	21,407	21,024	21,014	20,765	0,248	0,254	24	0
03.07.24 23	62,95	50,15	12,79	3,95	2,89	20,583	20,167	20,209	19,931	0,278	0,259	24	0
04.07.24 23	63,14	50,01	13,13	3,92	2,89	21,083	20,635	20,698	20,395	0,302	0,272	24	0
05.07.24 23	63,19	50,09	13,1	3,9	2,89	20,94	20,481	20,558	20,241	0,317	0,27	24	0
06.07.24 23	62,61	50,86	11,74	3,94	2,9	19,997	19,561	19,638	19,325	0,313	0,231	24	0
07.07.24 23	62,74	51,09	11,66	3,94	2,88	19,923	19,476	19,563	19,238	0,325	0,228	24	0
08.07.24 23	63,23	50,14	13,09	3,76	2,88	21,317	20,806	20,927	20,562	0,365	0,274	24	0
09.07.24 23	63	50,25	12,75	3,7	2,89	21,221	20,706	20,836	20,462	0,374	0,266	24	0
10.07.24 23	62,94	50,37	12,57	3,81	2,89	20,728	20,194	20,351	19,955	0,396	0,256	24	0
11.07.24 23	62,82	50,27	12,55	3,79	2,9	20,429	19,905	20,059	19,67	0,389	0,252	24	0
12.07.24 23	62,74	50,5	12,24	3,75	2,9	20,534	20,076	20,162	19,836	0,326	0,247	24	0
13.07.24 23	62,12	51,63	10,49	3,81	2,91	19,615	19,048	19,269	18,811	0,458	0,202	24	0
14.07.24 23	62,29	51,8	10,48	3,89	2,91	19,945	19,38	19,588	19,137	0,451	0,206	24	0
15.07.24 23	62,83	50,75	12,07	3,93	2,9	20,442	19,835	20,072	19,596	0,476	0,243	24	0
16.07.24 23	62,55	50,69	11,86	3,99	2,9	20,479	19,856	20,112	19,618	0,494	0,239	24	0
17.07.24 23	62,65	50,82	11,84	3,91	2,89	20,591	19,959	20,22	19,719	0,501	0,24	24	0
18.07.24 23	62,72	51,01	11,71	3,98	2,9	20,854	20,204	20,478	19,958	0,52	0,24	24	0
19.07.24 23	62,83	50,87	11,96	3,99	2,89	20,969	20,301	20,59	20,056	0,534	0,247	24	0
20.07.24 23	62,27	51,47	10,8	4,04	2,9	20,189	19,54	19,829	19,298	0,531	0,215	24	0
21.07.24 23	62,39	51,55	10,84	3,99	2,9	20,276	19,605	19,914	19,362	0,552	0,216	24	0
Итого/Среди	62,96	51,27	11,69	3,91	2,89	545,85	533,156	535,935	526,609	9,326	6,278	624	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Q _{гв}	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
25.06.24 23	1002,18	995,53	983,542	982,892	0,65	11,423	1017	1
21.07.24 23	1548,03	1528,686	1519,477	1509,502	9,976	17,701	1641	1
Итого	545,85	533,156	535,935	526,609	9,326	6,278	624	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

