

#130622#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Товарная 1а, Калининград
5670
9033
ТВ7
20100619
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	3,039	0	208,117	0	0	203,167	0	0	24	0	0	0	73	69,6	0,47	0,01	-
25.04.2025	3,791	0	222,505	0	0	217,213	0	0	24	0	0	0	73	68,9	0,47	0,01	-
26.04.2025	3,921	0	208,542	0	0	203,597	0	0	24	0	0	0	72,9	68,4	0,47	0,01	-
27.04.2025	3,763	0	196,286	0	0	191,599	0	0	24	0	0	0	73,2	68,6	0,47	0,01	-
28.04.2025	3,062	0	203,179	0	0	198,362	0	0	24	0	0	0	73	69,4	0,47	0,01	-
29.04.2025	1,47	0	181,961	0	0	177,625	0	0	24	0	0	0	73,2	71,3	0,48	0,02	-
30.04.2025	1,387	0	173,391	0	0	169,266	0	0	24	0	0	0	73,1	71,2	0,48	0,01	-
01.05.2025	1,503	0	173,395	0	0	169,279	0	0	24	0	0	0	73	71	0,48	0,01	-
02.05.2025	1,435	0	172,995	0	0	168,882	0	0	24	0	0	0	73	71,1	0,48	0,01	-
03.05.2025	1,417	0	162,545	0	0	158,661	0	0	24	0	0	0	73,2	71,1	0,47	0,01	-
04.05.2025	1,525	0	157,749	0	0	154,01	0	0	24	0	0	0	73	70,7	0,47	0,01	-
05.05.2025	1,465	0	170,28	0	0	166,237	0	0	24	0	0	0	73	71	0,46	0,01	-
06.05.2025	1,393	0	162,212	0	0	158,356	0	0	24	0	0	0	73	71	0,46	0,01	-
07.05.2025	1,456	0	174,49	0	0	170,379	0	0	24	0	0	0	72,6	70,7	0,46	0,01	-
08.05.2025	1,49	0	166,652	0	0	162,729	0	0	24	0	0	0	72,6	70,5	0,46	0,01	-
09.05.2025	1,421	0	166,479	0	0	162,55	0	0	24	0	0	0	72,7	70,7	0,46	0,01	-
10.05.2025	1,431	0	163,352	0	0	159,49	0	0	24	0	0	0	72,8	70,7	0,46	0,01	-
11.05.2025	1,479	0	161,414	0	0	157,614	0	0	24	0	0	0	72,6	70,5	0,46	0,01	-
12.05.2025	1,443	0	172,935	0	0	168,822	0	0	24	0	0	0	73,1	71,1	0,46	0,01	-
13.05.2025	1,39	0	169,069	0	0	165,059	0	0	24	0	0	0	72,9	71	0,47	0,01	-
14.05.2025	1,429	0	173,654	0	0	169,522	0	0	24	0	0	0	73	71,1	0,47	0,01	-
15.05.2025	1,445	0	171,056	0	0	166,97	0	0	24	0	0	0	73,2	71,3	0,47	0,01	-
16.05.2025	1,486	0	179,21	0	0	174,919	0	0	24	0	0	0	73,4	71,4	0,47	0,01	-
17.05.2025	1,424	0	160,827	0	0	157,004	0	0	24	0	0	0	73,2	71,1	0,46	0,01	-
18.05.2025	1,476	0	163,829	0	0	159,918	0	0	24	0	0	0	73,2	71,1	0,46	0,01	-
19.05.2025	1,488	0	175,887	0	0	171,699	0	0	24	0	0	0	73,1	71,1	0,46	0,01	-
20.05.2025	1,415	0	173,77	0	0	169,618	0	0	24	0	0	0	73,2	71,3	0,47	0,01	-
21.05.2025	1,457	0	179,05	0	0	174,774	0	0	24	0	0	0	73,2	71,3	0,47	0,01	-
22.05.2025	1,457	0	180,33	0	0	176,013	0	0	24	0	0	0	73,3	71,4	0,48	0,01	-
23.05.2025	1,396	0	176,042	0	0	171,838	0	0	24	0	0	0	73,3	71,4	0,48	0,01	-
Итого:	53,754	0	5301,203	0	0	5175,172	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	12,839																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.04.2025	5716,348	71531,309	0	1,222	69732,479	0	1,206	37661	970
23.05.2025	5770,101	76832,515	0	1,222	74907,651	0	1,206	38381	970

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.05.2025 13:58:21