

#133664#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтДомСервис, ООО, УК
Товарная 1а, Калининград
5670
9033
ТВ7
20100619
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	Tmin	Tmax	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2025	1,497	0	171,974	0	0	167,865	0	0	24	0	0	0	73,2	71,2	0,47	0,01	-
25.05.2025	1,458	0	173,651	0	0	169,5	0	0	24	0	0	0	73,3	71,3	0,47	0,01	-
26.05.2025	1,428	0	173,783	0	0	169,639	0	0	24	0	0	0	73,2	71,3	0,47	0,01	-
27.05.2025	1,367	0	174,023	0	0	169,861	0	0	24	0	0	0	73,3	71,5	0,47	0,01	-
28.05.2025	1,389	0	175,579	0	0	171,329	0	0	24	0	0	0	73,8	72	0,48	0,01	-
29.05.2025	1,341	0	174,401	0	0	170,242	0	0	24	0	0	0	73,2	71,4	0,47	0,01	-
30.05.2025	1,369	0	173,785	0	0	169,63	0	0	24	0	0	0	73,3	71,4	0,47	0,01	-
31.05.2025	1,341	0	170,503	0	0	166,433	0	0	24	0	0	0	73,2	71,4	0,48	0,01	-
01.06.2025	1,448	0	170,92	0	0	166,837	0	0	24	0	0	0	73,3	71,3	0,47	0,01	-
02.06.2025	1,335	0	176,337	0	0	172,075	0	0	24	0	0	0	73,7	71,9	0,48	0,01	-
03.06.2025	1,376	0	173,185	0	0	169,065	0	0	24	0	0	0	73,1	71,3	0,47	0,01	-
04.06.2025	0,516	0	67,283	0	0	65,721	0	0	24	0	0	0	71,9	70,2	0,27	0	-
05.06.2025	0	0	0,095	0	0	0,095	0	0	24	0	0	0	23,1	25	0,1	0	-
06.06.2025	0	0	0,117	0	0	0,117	0	0	24	0	0	0	23	25	0,11	0	-
07.06.2025	0	0	0,005	0	0	0,005	0	0	24	0	0	0	23,3	25,4	0,11	0	-
08.06.2025	0	0	0,049	0	0	0,049	0	0	24	0	0	0	21,7	23,4	0,12	0	-
09.06.2025	0	0	1,266	0	0	1,264	0	0	24	0	0	0	23,2	25,1	0,12	0	-
10.06.2025	0	0	1,836	0	0	1,833	0	0	24	0	0	0	22,6	24	0,11	0	-
11.06.2025	0	0	1,602	0	0	1,6	0	0	24	0	0	0	21,6	22,6	0,12	0	-
12.06.2025	0	0	1,461	0	0	1,459	0	0	24	0	0	0	20,9	21,8	0,15	0	-
13.06.2025	0	0	1,336	0	0	1,335	0	0	24	0	0	0	20,5	21,1	0,15	0	-
14.06.2025	0	0	1,044	0	0	1,043	0	0	24	0	0	0	20	20,5	0,14	0	-
15.06.2025	0	0	0,1	0	0	0,1	0	0	24	0	0	0	20	20,2	0,14	0	-
16.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	19,5	19,1	0,14	0	-
17.06.2025	0,014	0	5,621	0	0	5,609	0	0	24	0	0	0	25,1	24,6	0,29	0,09	-
18.06.2025	0,335	0	28,274	0	0	27,607	0	0	14	0	0	10	72,8	69,9	0,42	0,19	-
19.06.2025	1,378	0	171,55	0	0	167,459	0	0	4	0	0	20	73,2	71,3	0,45	0,04	-
20.06.2025	1,359	0	179,234	0	0	174,933	0	0	24	0	0	0	73,3	71,6	0,46	0,03	-
21.06.2025	1,379	0	171,11	0	0	167,046	0	0	24	0	0	0	73,1	71,2	0,45	0,03	-
22.06.2025	1,401	0	175,471	0	0	171,28	0	0	24	0	0	0	73,2	71,4	0,45	0,02	-
23.06.2025	1,405	0	181,51	0	0	177,176	0	0	24	0	0	0	73,2	71,3	0,45	0,02	-
Итого:	23,136	0	2897,105	0	0	2828,207	0	0	714	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	5,526																

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч714

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.05.2025	5770,101	76832,515	0	1,222	74907,651	0	1,206	38381	970
23.06.2025	5793,237	79729,62	0	1,222	77735,859	0	1,206	39095	1000

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.06.2025 11:44:08