

#125920#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Теплосервис, ООО, УК

Левитана 60к3, Калининград

4817

7254

ТЭМ-104

1541343

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TRab	TNar, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	1,795	0	128,988	0	0	1,795	0	23,99	23,99	0	0	75,4	61,6	0	9	5,1	0	5,5
25.03.2025	1,672	0	123,98	0	0	1,672	0	24	24	0	0	75,8	62,4	0	9	5,1	0	4,4
26.03.2025	1,675	0	122,031	0	0	1,675	0	24	24	0	0	75,6	62	0	9	5,1	0	6,9
27.03.2025	1,701	0	122,566	0	0	1,701	0	24	24	0	0	75,7	61,9	0	9	5,1	0	5,7
28.03.2025	1,408	0	120,172	0	0	1,408	0	24	24	0	0	74,8	63,1	0	9	5,1	0	8,9
29.03.2025	1,367	0	118,91	0	0	1,367	0	24	24	0	0	75,1	63,6	0	9	5,1	0	9,9
30.03.2025	1,649	0	126,926	0	0	1,649	0	24	24	0	0	75,3	62,4	0	9	5,1	0	6,8
31.03.2025	1,646	0	127,098	0	0	1,646	0	24	24	0	0	75,4	62,5	0	9	5,1	0	5,9
01.04.2025	1,74	0	125,16	0	0	1,74	0	24	24	0	0	75,8	62	0	9	5,1	0	-
02.04.2025	1,477	0	112,824	0	0	1,477	0	24	24	0	0	75,9	62,9	0	9	5,1	0	-
03.04.2025	1,269	0	110,301	0	0	1,269	0	24	24	0	0	75,2	63,8	0	9	5,1	0	-
04.04.2025	1,487	0	119,195	0	0	1,487	0	24	24	0	0	75,1	62,7	0	9	5,1	0	-
05.04.2025	2,001	0	143,348	0	0	2,001	0	24	24	0	0	75,7	61,8	0	9	5,1	0	-
06.04.2025	2,104	0	145,16	0	0	2,104	0	24	24	0	0	76,2	61,8	0	9	5,1	0	-
07.04.2025	1,821	0	127,102	0	0	1,821	0	24	24	0	0	76,2	61,9	0	9	5,1	0	-
08.04.2025	1,88	0	136,242	0	0	1,88	0	24	24	0	0	75,8	62,1	0	9	5,1	0	-
09.04.2025	1,799	0	134,691	0	0	1,799	0	24	24	0	0	76	62,7	0	9	5,1	0	-
10.04.2025	1,923	0	152,953	0	0	1,923	0	24	24	0	0	74,9	62,4	0	9	5,1	0	-
11.04.2025	1,662	0	144,242	0	0	1,662	0	24	24	0	0	73,6	62,1	0	9	5,1	0	-
12.04.2025	1,467	0	143,844	0	0	1,467	0	24	24	0	0	73,2	63,1	0	9	5,1	0	-
13.04.2025	1,117	0	153,527	0	0	1,117	0	24	24	0	0	72,6	65,4	0	9	5,1	0	-
14.04.2025	0,887	0	165,414	0	0	0,887	0	24	24	0	0	70,9	65,6	0	9	5,1	0	-
15.04.2025	0,903	0	218,332	0	0	0,903	0	24	24	0	0	68,3	64,3	0	9	5,1	0	-
16.04.2025	0,684	0	165,707	0	0	0,684	0	24	24	0	0	68,5	64,4	0	9	5,1	0	-
17.04.2025	0,52	0	115,164	0	0	0,52	0	24	24	0	0	69,4	64,9	0	9	5,1	0	-
18.04.2025	0,523	0	120,875	0	0	0,523	0	24	24	0	0	69,5	65,2	0	9	5,1	0	-
19.04.2025	0,59	0	115,367	0	0	0,59	0	24	24	0	0	70,4	65,4	0	9	5,1	0	-
20.04.2025	0,51	0	110,434	0	0	0,51	0	24	24	0	0	70,4	65,9	0	9	5,1	0	-
21.04.2025	0,479	0	108,137	0	0	0,479	0	24	24	0	0	70,2	65,9	0	9	5,1	0	-
22.04.2025	0,48	0	120,137	0	0	0,48	0	24	24	0	0	69,8	65,9	0	9	5,1	0	-
23.04.2025	0,508	0	117,48	0	0	0,508	0	24	24	0	0	70,3	66,1	0	9	5,1	0	-
Итого:	40,744	0	4096,307	0	0	40,744	0	743,99	743,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,744																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,99

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.03.2025	573,679	0	38904,203	0	1513292032	573,679	0	4604,79	702,04
23.04.2025	614,424	0	43000,512	0	1513292032	614,424	0	5348,78	702,04

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.04.2025 7:35:19