

#125912#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

БалтЖилСервис, УК, ООО
Левитана 57 к2, Калининград
7228
ТСМ-И
940028
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNар, °C
24.03.2025	0,962	69,234	67,984	67,547	66,781	24	0	74,7	62,4	1	10	10	10	5,5
25.03.2025	1,019	74,273	72,906	72,438	71,602	24	0	75,2	63,1	1	10	10	10	4,4
26.03.2025	0,96	62,547	61,336	61	60,273	24	0	75,1	61,6	1	10	10	10	6,9
27.03.2025	0,997	70,039	68,82	68,32	67,602	24	0	75,1	62,5	1	10	10	10	5,7
28.03.2025	0,946	74,148	72,906	72,305	71,57	24	0	75,1	63,9	1	10	10	10	8,9
29.03.2025	0,97	76,773	75,438	74,922	74,086	24	0	74,2	63,1	1	10	10	10	9,9
30.03.2025	0,898	73,539	72,328	71,742	70,984	24	0	74,7	63,9	1	10	10	10	6,8
31.03.2025	0,943	74,344	73,07	72,523	71,742	24	0	74,7	63,6	1	10	10	10	5,9
01.04.2025	1,048	73,367	72	71,562	70,727	23,76	0	75	64	1	10	10	10	-
02.04.2025	0,983	95,008	93,523	92,633	91,68	24	0	75,6	66,4	1	10	10	10	-
03.04.2025	0,879	92,266	90,906	90	89,109	24	0	74,8	66,4	1	10	10	10	-
04.04.2025	0,888	89,469	88,133	87,297	86,43	24	0	74,5	65,7	1	10	10	10	-
05.04.2025	1,059	93,516	92,117	91,203	90,359	24	0	75,2	65,2	1	10	10	10	-
06.04.2025	1,229	98,445	96,883	95,969	95,062	24	0	75,8	64,8	1	10	10	10	-
07.04.2025	1,088	99,883	98,383	97,391	96,461	24	0	75,7	66,1	1	10	10	10	-
08.04.2025	1,146	91,172	89,609	88,898	87,953	24	0	75,4	64,3	1	10	10	10	-
09.04.2025	1,135	61,883	60,461	60,352	59,508	24	0	75,2	59,1	1	10	10	10	-
10.04.2025	1,205	70,555	69	68,836	67,891	24	0	74,4	59,4	1	10	10	10	-
11.04.2025	1,087	67,203	65,781	65,633	64,758	24	0	73,1	58,8	1	10	10	10	-
12.04.2025	1,075	72,094	70,633	70,414	69,5	24	0	72,6	59,5	1	10	10	10	-
13.04.2025	0,951	67,469	66,125	65,914	65,055	24	0	72,2	59,8	1	10	10	10	-
14.04.2025	0,775	65,625	64,406	64,188	63,359	24	0	70,4	60	1	10	10	10	-
15.04.2025	0,685	79,086	77,875	77,469	76,594	24	0	67,8	60,2	1	10	10	10	-
16.04.2025	0,819	84,023	82,664	82,297	81,344	24	64	68	59,5	1	10	10	10	-
17.04.2025	0,393	64,273	63,469	62,914	62,312	24	0	69,1	64,1	1	10	10	10	-
18.04.2025	0,341	59,359	58,641	58,102	57,57	24	84	68,8	63,8	1	10	10	10	-
19.04.2025	0,404	69,609	68,773	68,117	67,484	24	84	69,7	64,6	1	10	10	10	-
20.04.2025	0,367	63,664	62,891	62,289	61,703	24	84	69,8	64,8	1	10	10	10	-
21.04.2025	0,347	64,633	63,93	63,234	62,727	24	84	69,7	65	1	10	10	10	-
22.04.2025	0,321	63,5	62,797	62,141	61,602	24	84	69,4	65	1	10	10	10	-
23.04.2025	0,361	62,375	61,625	61,031	60,477	24	84	69,8	64,7	1	10	10	10	-
Итого:	26,281	2323,374	2285,413	2268,681	2244,305	743,76	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	22,601													

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч743,76

Показания интеграторов:

Дата	Q, МВт*ч	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т	TNар, ч	Ttn, ч
23.03.2025	2864,971	126814,789	124170,898	123905,07	122574,273	87766	0
23.04.2025	2891,252	129138,164	126456,312	126173,75	124818,578	88509,76	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:33:06