

#118504#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1125187

Донского,2 ФК Балтика (адм.)
1 Подача

ДУ

Gmin, м³/ч

Gmax, м³/ч

Kv
л/имп.

Fmax
кгц

1

80

0,400

160,0

Q = M(hp - ho)

Ведомость учёта параметров теплопотребления
статистические данные
с 21.02.2025 по 21.03.2025

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M	tn	to	Pn	Po	
21.02	2,046	73,6	78,57	50,84	0,39	0,20	24,00
22.02	1,776	67,5	74,82	48,57	0,40	0,20	24,00
23.02	1,736	69,1	73,17	48,08	0,39	0,20	24,00
24.02	1,652	66,7	71,68	46,97	0,39	0,20	24,00
25.02	1,730	70,4	69,64	45,10	0,39	0,20	24,00
26.02	1,678	72,3	69,62	46,46	0,40	0,20	24,00
27.02	1,585	68,2	67,85	44,64	0,40	0,20	24,00
Итого:	12,20	487,8	72,23	47,26	0,39	0,20	168,00
28.02	1,646	71,3	68,54	45,49	0,39	0,20	24,00
01.03	1,673	69,7	70,61	46,66	0,39	0,20	24,00
02.03	1,549	64,7	70,38	46,49	0,40	0,20	24,00
03.03	1,504	67,9	68,61	46,51	0,40	0,20	24,00
04.03	1,548	67,5	68,21	45,31	0,40	0,20	24,00
05.03	1,483	66,9	67,58	45,44	0,40	0,20	24,00
06.03	1,378	59,4	67,44	44,30	0,41	0,19	24,00
Итого:	10,78	467,4	68,79	45,77	0,40	0,20	168,00
07.03	1,365	59,8	67,38	44,58	0,40	0,19	24,00
08.03	1,441	61,3	67,11	43,65	0,40	0,19	24,00
09.03	1,360	61,1	67,00	44,77	0,40	0,19	24,00
10.03	1,271	58,9	67,25	45,73	0,41	0,19	24,00
11.03	1,430	64,4	67,78	45,61	0,40	0,20	24,00
12.03	1,583	65,3	68,35	44,17	0,41	0,20	24,00
13.03	1,673	71,3	70,39	46,98	0,39	0,20	24,00
Итого:	10,12	442,1	67,96	45,11	0,40	0,19	168,00
14.03	1,650	65,1	71,98	46,69	0,39	0,20	24,00
15.03	1,642	65,2	72,46	47,31	0,39	0,19	24,00
16.03	1,603	64,6	72,60	47,84	0,40	0,19	24,00
17.03	1,853	69,2	73,38	46,65	0,39	0,19	24,00
18.03	1,764	68,5	71,59	45,89	0,40	0,19	24,00
19.03	1,724	68,5	69,71	44,59	0,39	0,19	24,00
20.03	1,695	69,1	68,78	44,29	0,40	0,19	24,00
Итого:	11,93	470,2	71,48	46,15	0,39	0,19	168,00
21.03	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	45,04	1867,6	70,17	46,06	0,40	0,20	672,0

dT= 24,11

Общее время работы, ч	696,0	=	Тнар, ч +	Ттах, ч +	Тмин, ч +	Тдт, ч +	Ттех.н, ч
	696,0	=	672,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		45,04					
Показания интеграторов	На 24:00 20.02.2025	На 24:00 20.03.2025	Результат за период	На 11:54 21.03.2025			
Количество теплоты, Гкал	872,74	917,78	45,04	918,49			
Масса теплоносителя М1, т	36978,9	38846,5	1867,6	38879,7			
Время наработки, ч	20469,5	21141,5	672,0	21153,4			
Время неработы Тнер = Ттах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			24,0				

Представитель абонента

Представитель теплосети

