

#124351#

Тип теплосчётчика:

ТЭМ-104

Номер теплосчётчика:

1125187

Номер абонента:

Донского,2 ФК Балтика (адм)

Адрес установки:

Система

1

Подача

 $Q = M(h_p - h_o)$

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv л/имп.	Fmax кгц
1	80	0,400	160,0	---	---

Ведомость учёта параметров теплоснабжения

статистические данные

с 21.03.2025 по 21.04.2025

Дата	Энергия	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
	Q, Гкал	M	tn	to	Pn	Po	
21.03	1,530	67,9	67,03	44,54	0,40	0,20	24,00
22.03	1,468	66,8	68,17	46,23	0,40	0,20	24,00
23.03	1,466	63,6	67,10	43,80	0,40	0,20	24,00
24.03	1,462	68,2	67,75	46,34	0,40	0,20	24,00
25.03	1,402	67,3	67,49	46,69	0,40	0,20	24,00
26.03	1,541	65,7	67,06	43,65	0,40	0,19	24,00
27.03	1,651	66,3	66,99	42,12	0,39	0,19	24,00
Итого:	10,54	465,8	67,37	44,79	0,40	0,20	168,00
28.03	1,301	48,3	66,53	39,63	0,41	0,19	24,00
29.03	1,316	47,8	66,05	38,56	0,40	0,19	24,00
30.03	1,252	47,7	66,40	40,21	0,40	0,19	24,00
31.03	1,363	51,7	66,68	40,37	0,39	0,19	24,00
01.04	1,536	57,7	67,17	40,58	0,40	0,19	24,00
02.04	1,362	50,8	66,66	39,88	0,41	0,19	24,00
03.04	1,328	47,5	66,78	38,87	0,42	0,19	24,00
Итого:	9,46	351,4	66,63	39,76	0,40	0,19	168,00
04.04	1,427	52,4	66,66	39,46	0,40	0,19	24,00
05.04	1,567	56,6	69,68	42,02	0,41	0,20	24,00
06.04	1,660	58,7	71,69	43,44	0,41	0,20	24,00
07.04	1,660	55,8	70,86	41,17	0,41	0,19	24,00
08.04	1,682	59,5	68,87	40,62	0,40	0,19	24,00
09.04	1,606	57,1	69,08	41,01	0,40	0,19	24,00
10.04	1,757	62,3	69,50	41,36	0,40	0,20	24,00
Итого:	11,36	402,4	69,51	41,32	0,40	0,19	168,00
11.04	1,647	59,4	67,97	40,28	0,40	0,19	24,00
12.04	1,550	57,0	67,09	39,94	0,40	0,19	24,00
13.04	1,052	40,1	65,72	39,56	0,41	0,19	24,00
14.04	1,234	43,1	65,79	37,17	0,41	0,18	24,00
15.04	0,996	36,6	65,58	38,45	0,38	0,16	24,00
16.04	1,051	39,5	64,72	38,16	0,36	0,14	24,00
17.04	0,897	34,2	64,32	38,13	0,35	0,13	24,00
Итого:	8,43	309,9	66,11	38,97	0,39	0,17	168,00
18.04	0,757	30,8	63,05	38,48	0,30	0,13	24,00
19.04	0,880	33,8	63,99	37,94	0,25	0,12	24,00
20.04	0,847	31,8	65,17	38,55	0,26	0,12	24,00
Итого:	2,48	96,3	64,08	38,31	0,27	0,12	72,00
Итого:	42,27	1625,8	67,31	40,88	0,39	0,18	744,0

dT= 26,43

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
	42,27						
Показания интеграторов	На 24:00 20.03.2025		На 24:00 20.04.2025	Результат за период		На 10:29 22.04.2025	
Количество теплоты, Гкал	917,78		960,05	42,27		961,48	
Масса теплоносителя М1, т	38846,5		40472,3	1625,8		40536,3	
Время наработки, ч	21141,5		21885,5	744,0		21920,0	
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч				0,0			

Представитель абонента

Представитель теплосети

S10X v4.18

