

#104020#

Тип теплосчётчика:
Номер теплосчётчика:
Номер абонента:
Адрес установки:
Система

ТЭМ-104
1125187

Донского,2
1

ФК Балтика (адм.)
Подача

Кв
л/имп.

Fmax
КГц

Q = M(hп - hо)

Ведомость учёта параметров теплопотребления
статистические данные
с 20.11.2024 по 20.12.2024

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т	Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M	tn	to	Pn	Ро	
20.11	1,574	68,3	69,98	46,97	0,40	0,20	24,00
21.11	1,633	65,5	73,89	49,01	0,40	0,20	24,00
22.11	1,716	65,8	74,33	48,29	0,40	0,20	24,00
23.11	1,634	68,4	73,51	49,68	0,40	0,20	24,00
24.11	1,617	68,0	72,93	49,20	0,40	0,20	24,00
25.11	1,493	69,2	68,37	46,83	0,40	0,20	24,00
26.11	1,471	67,6	67,70	45,99	0,40	0,20	24,00
Итого:	11,14	472,8	71,50	47,99	0,40	0,20	168,00
27.11	1,435	68,2	67,21	46,20	0,39	0,20	24,00
28.11	1,492	69,1	67,87	46,32	0,40	0,20	24,00
29.11	1,510	65,9	67,55	44,68	0,40	0,20	24,00
30.11	1,474	68,4	67,74	46,21	0,39	0,20	24,00
01.12	1,503	62,6	69,93	45,96	0,39	0,20	24,00
02.12	1,668	66,6	70,67	45,67	0,39	0,20	24,00
03.12	1,448	64,3	68,29	45,82	0,40	0,20	24,00
Итого:	10,53	465,1	68,45	45,84	0,39	0,20	168,00
04.12	1,627	68,6	71,35	47,68	0,40	0,20	24,00
05.12	1,587	65,3	71,03	46,78	0,40	0,20	24,00
06.12	1,777	69,2	71,96	46,33	0,39	0,20	24,00
07.12	1,625	64,6	73,85	48,76	0,40	0,20	24,00
08.12	1,601	65,5	72,49	48,09	0,40	0,20	24,00
09.12	1,641	66,7	72,11	47,55	0,39	0,20	24,00
10.12	1,825	70,2	74,53	48,59	0,38	0,20	24,00
Итого:	11,68	470,2	72,48	47,68	0,39	0,20	168,00
11.12	1,790	65,3	72,41	45,05	0,39	0,20	24,00
12.12	1,641	65,8	72,15	47,24	0,39	0,20	24,00
13.12	1,820	65,6	75,66	47,99	0,39	0,20	24,00
14.12	1,843	69,3	75,72	49,19	0,39	0,20	24,00
15.12	1,657	66,6	71,34	46,52	0,39	0,20	24,00
16.12	1,420	63,1	68,54	46,08	0,39	0,20	24,00
17.12	1,490	68,5	67,20	45,49	0,38	0,20	24,00
Итого:	11,66	464,3	71,88	46,81	0,39	0,20	168,00
18.12	1,520	67,7	67,78	45,35	0,38	0,20	24,00
19.12	1,326	60,8	67,22	45,45	0,41	0,20	24,00
20.12	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	2,85	128,4	67,51	45,40	0,40	0,20	48,00
Итого:	47,86	2000,9	70,85	46,97	0,39	0,20	720,0
			dT=	23,88			

Общее время работы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тмах, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		47,86					
Показания интеграторов	На 24:00 19.11.2024	На 24:00 19.12.2024	Результат за период	На 12:55 20.12.2024			
Количество теплоты, Гкал	716,83	764,69	47,86	765,43			
Масса теплоносителя М1, т	30768,7	32769,6	2000,9	32804,0			
Время наработки, ч	18237,5	18957,5	720,0	18970,4			
Время неработы Тнер = Тмах + Тmin - Тdt - Ттех.н, ч				24,0			

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

S10X v4.18

