

#120831#

Отчёт по теплотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

НУК Домоуправление № 1 г. Калининград, ООО, УК 7086
Аксакова 110
7086
9942
ТВ7 (АСЦП)
22172456
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	6,866	0	54,585	53,678	0	53,387	53,31	0	24	0	69,8	39,1	0,43	0,43	-
25.02.2025	6,764	0	54,919	54,02	0	53,736	53,652	0	24	0	69,1	39,1	0,43	0,43	-
26.02.2025	6,845	0	56,725	55,821	0	55,501	55,424	0	24	0	69,2	39,8	0,43	0,43	-
27.02.2025	6,854	0	57,115	56,195	0	55,875	55,787	0	24	0	69,4	40,1	0,43	0,43	-
28.02.2025	6,723	0	56,04	55,126	0	54,832	54,732	0	24	0	69,2	39,9	0,43	0,43	-
01.03.2025	6,697	0	55,103	54,224	0	53,91	53,841	0	24	0	69,3	39,6	0,43	0,42	-
02.03.2025	6,748	0	56,039	55,152	0	54,832	54,759	0	24	0	69,2	39,8	0,43	0,43	-
03.03.2025	6,56	0	55,014	54,139	0	53,849	53,765	0	24	0	68,4	39,3	0,42	0,42	-
04.03.2025	6,741	0	56,014	55,06	0	54,807	54,668	0	24	0	69,1	39,8	0,42	0,42	-
05.03.2025	6,814	0	57,535	56,599	0	56,287	56,183	0	24	0	69,4	40,5	0,42	0,42	-
06.03.2025	6,292	0	52,82	51,963	0	51,675	51,585	0	24	0	69,4	40,3	0,43	0,43	-
07.03.2025	4,622	0	37,504	36,898	0	36,754	36,687	0	24	0	66,3	36,2	0,41	0,42	-
08.03.2025	4,371	0	35,802	35,216	0	35,118	35,03	0	24	0	64,8	35	0,44	0,44	-
09.03.2025	4,351	0	35,793	35,218	0	35,115	35,035	0	24	0	64,5	34,9	0,44	0,44	-
10.03.2025	4,791	0	41,407	40,749	0	40,637	40,525	0	24	0	63,7	35,6	0,44	0,45	-
11.03.2025	5,305	0	44,875	44,129	0	44,001	43,87	0	24	0	65,4	36,6	0,44	0,44	-
12.03.2025	5,362	0	44,65	43,883	0	43,784	43,634	0	24	0	65,3	36	0,44	0,44	-
13.03.2025	5,448	0	45,451	44,686	0	44,559	44,426	0	24	0	65,6	36,4	0,43	0,43	-
14.03.2025	6,348	0	49,273	48,335	0	48,201	48,025	0	24	0	69,5	38	0,43	0,43	-
15.03.2025	6,505	0	48,927	47,984	0	47,821	47,667	0	24	0	71	38,5	0,43	0,43	-
16.03.2025	6,492	0	49,182	48,258	0	48,075	47,94	0	24	0	70,8	38,5	0,43	0,43	-
17.03.2025	6,587	0	48,973	48,05	0	47,853	47,734	0	24	0	71,4	38,5	0,43	0,43	-
18.03.2025	6,493	0	50,293	49,376	0	49,191	49,055	0	24	0	69,7	38,2	0,43	0,43	-
19.03.2025	6,286	0	50,169	49,294	0	49,113	48,981	0	24	0	68,3	37,7	0,43	0,43	-
20.03.2025	5,981	0	49,776	48,951	0	48,773	48,651	0	24	0	66,6	37,3	0,43	0,42	-
21.03.2025	5,786	0	50,002	49,191	0	49,029	48,89	0	24	0	65,4	37,2	0,43	0,42	-
22.03.2025	5,921	0	50,285	49,444	0	49,287	49,138	0	24	0	66,1	37,4	0,42	0,42	-
23.03.2025	5,28	0	44,79	44,049	0	43,937	43,802	0	24	0	64,6	35,9	0,43	0,43	-
Итого:	169,833	0	1389,061	1365,688	0	1359,939	1356,796	0	672	0	0	0	0	0	0
Гкал	40,564														

Общее время работы системы, ч672

Период нормальной работы системы, ч672

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
23.02.2025	959,247	8445,118	8324,967	0	8258,722	8256,981	0	4472	3
23.03.2025	1129,08	9834,18	9690,66	0	9618,661	9613,775	0	5144	3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

24.03.2025 17:21:36