

#125910#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.03.2025 по 20.04.2025

Потребитель Школа №24, МАОУ СОШ
Адрес потребителя Пионерская 9, Калининград
Номер абонента
Порядковый номер 7866
Тип теплосчётчика ТЕМ104-1
Заводской номер 1123839
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.03.2025	3,406	189,016	185,062	24	24	0	0	0	0	0	0	68	49,6	0,41	0,35	5,6
22.03.2025	3,395	188,125	184,094	24	24	0	0	0	0	0	0	68,9	50,5	0,41	0,35	5,7
23.03.2025	3,086	174,734	171,109	22,92	22,92	0	0	0	0	0	0	67,6	49,6	0,41	0,35	6,8
24.03.2025	3,305	180,016	176,188	24	24	0	0	0	0	0	128	68,5	49,8	0,41	0,34	5,5
25.03.2025	3,369	181,219	177,375	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	49,6	0,4	0,34	4,4
26.03.2025	3,371	187	183,031	24	24	0	0	0	0	0	0	68,5	50,1	0,4	0,34	6,9
27.03.2025	3,317	184,266	180,359	24	24	0	0	0	0	0	0	68,4	50,1	0,41	0,34	5,7
28.03.2025	3,383	200,391	196,109	24	24	0	0	0	0	0	0	68,8	51,5	0,41	0,34	8,9
29.03.2025	3,311	204,469	200,109	24	24	0	0	0	0	0	0	68,7	52,2	0,42	0,34	9,9
30.03.2025	3,236	197,562	193,344	24	24	0	0	0	0	0	0	68,7	52	0,42	0,34	6,8
31.03.2025	3,326	194,688	190,562	24	24	0	0	0	0	0	0	70,1	51,1	0,42	0,34	5,9
01.04.2025	3,438	189,109	185,078	24	24	0	0	0	0	1	128	68,6	50	0,41	0,34	-
02.04.2025	3,469	195,938	191,766	24	24	0	0	0	0	0	0	68,6	50,6	0,41	0,34	-
03.04.2025	3,566	209,906	205,297	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	52,4	0,41	0,34	-
04.04.2025	3,593	209,094	204,438	24	24	0	0	0	0	0	0	70,4	52,9	0,42	0,33	-
05.04.2025	3,45	188,766	184,469	24	24	0	0	0	0	0	128	71,1	52,4	0,42	0,33	-
06.04.2025	3,671	184,938	180,516	24	24	0	0	0	0	0	0	73,2	52,9	0,4	0,33	-
07.04.2025	3,803	193,984	189,406	24	24	0	0	0	0	0	0	72,6	52,6	0,4	0,33	-
08.04.2025	3,6	189,484	185,219	24	24	0	0	0	0	0	0	70,8	51,4	0,41	0,33	-
09.04.2025	3,612	190,594	186,375	24	24	0	0	0	0	0	0	70,2	50,8	0,4	0,33	-
10.04.2025	3,668	184,906	180,703	24	24	0	0	0	0	0	0	71,1	50,8	0,41	0,34	-
11.04.2025	3,633	194,094	189,766	24	24	0	0	0	0	0	0	70,5	51,3	0,41	0,34	-
12.04.2025	3,508	200,047	195,547	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	52,7	0,41	0,34	-
13.04.2025	3,487	214,016	209,203	24	24	0	0	0	0	0	0	70,9	54,2	0,41	0,34	-
14.04.2025	3,556	226,359	221,266	24	24	0	0	0	0	0	0	70,7	54,7	0,43	0,34	-
15.04.2025	3,523	223,984	218,906	24	24	0	0	0	0	0	0	71	54,9	0,43	0,33	-
16.04.2025	3,31	221,438	216,531	24	24	0	0	0	0	0	0	70,1	54,9	0,4	0,3	-
17.04.2025	1,481	102,875	100,578	24	24	0	0	0	0	0	0	70,6	55,9	0,38	0,28	-
18.04.2025	0,111	3,266	3,203	24	24	0	0	0	0	2	0	59,5	24,9	0,38	0,34	-
19.04.2025	0,525	19,516	19,109	24	24	0	0	0	0	2	0	67,4	40	0,39	0,39	-
20.04.2025	0,337	9,484	9,297	24	24	0	0	0	0	2	0	65,8	29,5	0,38	0,37	-
Итого:	95,846	5433,284	5314,015	742,92	742,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	95,846															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 742,92

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.03.2025	3185,243	146909,094	143394,375	30620,62	0
20.04.2025	3281,086	152342,375	148708,391	31363,53	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.04.2025 10:47:25