

#130616#

Отчёт по теплопотреблению за период с 20.04.2025 по 20.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

Школа №24, МАОУ СОШ
Пионерская 9, Калининград
7866
ТЕМ104-1
1123839
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TRab	TNar, ч	Tmin	Tmax	Tdt	Ttn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
21.04.2025	0,251	16,266	15,969	24	24	0	0	0	0	0	0	65,2	49,5	0,38	0,38	-
22.04.2025	0,123	18,797	18,391	24	24	0	0	0	0	3	0	67,9	61,3	0,37	0,33	-
23.04.2025	0,053	16,438	16,109	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64,3	0,36	0,28	-
24.04.2025	0,118	17,547	17,172	24	24	0	0	0	0	1	0	67,7	60,8	0,36	0,28	-
25.04.2025	0,135	18,062	17,688	24	24	0	0	0	0	0	0	67,6	60	0,36	0,28	-
26.04.2025	0,052	15,359	15,047	24	24	0	0	0	0	0	0	66,9	63,5	0,36	0,28	-
27.04.2025	0,052	15,422	15,109	24	24	0	0	0	0	1	0	67,6	64,2	0,35	0,28	-
28.04.2025	0,119	19,594	19,188	24	24	0	0	0	0	0	0	67,7	61,6	0,35	0,28	-
29.04.2025	0,118	16,516	16,156	24	24	0	0	0	0	1	0	68,5	61,3	0,35	0,28	-
30.04.2025	0,121	16,625	16,266	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	62,2	0,35	0,28	-
01.05.2025	0,054	16,016	15,672	24	24	0	0	0	0	0	0	69,2	65,7	0,35	0,28	-
02.05.2025	0,055	16,406	16,031	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	66,2	0,35	0,28	-
03.05.2025	0,052	15,125	14,812	22,86	22,86	0	0	0	0	0	0	67,8	64,4	0,36	0,28	-
04.05.2025	0,056	16,062	15,703	24	24	0	0	0	0	3	128	69,7	66,2	0,34	0,27	-
05.05.2025	0,128	18,828	18,422	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	62,9	0,35	0,28	-
06.05.2025	0,119	16,719	16,359	24	24	0	0	0	0	3	0	69,4	62,2	0,35	0,28	-
07.05.2025	0,11	16,781	16,422	24	24	0	0	0	0	0	0	68,9	62,2	0,35	0,28	-
08.05.2025	0,057	17,203	16,828	24	24	0	0	0	0	1	0	69,6	66,2	0,34	0,27	-
09.05.2025	0,057	17,469	17,094	24	24	0	0	0	0	0	0	69,8	66,5	0,37	0,28	-
10.05.2025	0,057	17,297	16,906	24	24	0	0	0	0	0	0	69,7	66,4	0,37	0,28	-
11.05.2025	0,056	17,125	16,75	24	24	0	0	0	0	0	0	69,5	66,2	0,37	0,28	-
12.05.2025	0,141	18,141	17,75	24	24	0	0	0	0	0	0	69,6	61,7	0,37	0,28	-
13.05.2025	1,857	89,844	87,75	24	24	0	0	0	0	0	0	72	50,8	0,37	0,29	-
14.05.2025	3,875	183,188	178,906	24	24	0	0	0	0	1	0	72,3	50,6	0,36	0,29	-
15.05.2025	3,616	170,234	166,312	24	24	0	0	0	0	0	0	71,5	49,7	0,35	0,29	-
16.05.2025	3,704	177,094	172,969	24	24	0	0	0	0	0	0	72,3	50,9	0,35	0,29	-
17.05.2025	3,568	178,844	174,672	24	24	0	0	0	0	0	0	71,9	51,5	0,35	0,29	-
18.05.2025	3,532	182,516	178,281	24	24	0	0	0	0	0	0	72	52,2	0,36	0,3	-
19.05.2025	3,631	187,625	183,25	24	24	0	0	0	0	0	0	72,2	52,4	0,36	0,3	-
20.05.2025	1,81	104,531	102,094	24	24	0	0	0	0	0	0	72,1	54,4	0,36	0,3	-
Итого:	27,677	1647,674	1610,078	718,86	718,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,677															

Общее время работы системы, ч
Период нормальной работы системы, ч

720
718,86

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	M1, т	TNar, ч	Ttn, ч
20.04.2025	3281,086	152342,375	148708,391	31363,53	0
20.05.2025	3308,762	153990,047	150318,469	32082,39	0

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
21.05.2025 12:56:42